

م	الشركة	المنتج	تاريخ الاعتماد	مدة سريان الخطاب
١	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	<ul style="list-style-type: none"> ● قاطع هوائى سعة ٢٠٠٠ أمبير طراز F123E ● قاطع مقولب سعة ٢٠٠٠ أمبير طراز F112E . ● قاطع مقولب سعة ١٢٥٠ أمبير طراز F102E. ● قاطع مقولب سعة ١٠٠٠ أمبير طراز F92E. ● قاطع مقولب سعة ٨٠٠ أمبير طراز F82 ● قاطع مقولب سعة ٦٣٠ أمبير طراز F71 . ● قاطع مقولب سعة ٤٠٠ أمبير طراز F62. ● قاطع مقولب سعة ٢٥٠ أمبير طراز F51 . ● قاطع مقولب سعة ٢٠٠ أمبير طراز F31. ● قاطع مقولب سعة ١٦٠ أمبير طراز F21 . 	٢٠١٧/٤/٢٧	لمدة سنتين
٢	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eel)	<ul style="list-style-type: none"> ● قبول لوحة الجهد المنخفض انتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية ● قبول لوحة الربط الحلقى (١+٣) جهد ١٢ ك.ف سعة ٦٣٠ امبير انتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية مزودة بسكاكين فصل على الحمل سعة ٦٣٠ امبير جهد ١٢ ك.ف – ذات سعة تيار قصر ٢٥ ك.أ / ا.ث. ● كشك كهربائى حتى قدرة ١٠٠٠ ك.ف.أ جهد ١٢ ك.ف يشمل لوحة الربط الحلقى ولوحة الجهد المنخفض المعتمدين عاليه . 	٢٠١٧/٥/٩	لمدة ثلاث سنوات
٣	شركة واركو للهندسة والتجارة	<ul style="list-style-type: none"> ● اعتماد مكثف جهد منخفض مكثف جهد منخفض قدرة ٢٥ ك.فار (سعة ٩٦,٣×٣ ميكرو فاراد) – جهد ٥٢٥ فولت صناعة شركة RTR الإسبانية. 	٢٠١٧/٩/٢٦	لمدة سنتين
٤	الشركة العربية المصرية للصناعات الكهربائية	<ul style="list-style-type: none"> ● اعتماد لسكينة الفيوز الثلاثية جهد منخفض (Switch Fuse) ٥٠٠ فولت سعة ٦٣٠ أمبير طراز NH3 صناعة شركة PRONUTEE الاسبانية. 	٢٠١٧/٥/١٤	لمدة سنتين

لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/٢٠	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد كل من: كابيل ألومنيوم معزول قطاع ٣٥x٤ مم ٢ XLPE (هوائي) جهد ٦٠٠/١٠٠٠ فولت – ٢,٥ % C.B. كابيل ألومنيوم معزول قطاع ٧٠x٤ مم ٢ XLPE (هوائي) جهد ٦٠٠/١٠٠٠ فولت – ٢,٥ % C.B. كابيل ألومنيوم معزول قطاع ٩٥x٤ مم ٢ XLPE (هوائي) جهد ٦٠٠/١٠٠٠ فولت – ٢,٥ % C.B. كابيل ألومنيوم معزول قطاع ٧٠+١٢٠x٣ مم ٢ XLPE مسلح جهد ٦٠٠/١٠٠٠ فولت – غلاف PVC. 	شركة جنرال كابل مصر	٥
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/٢٨	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد كل من: توريد الويرات الصلب بجميع الأطوال والحمولات. توريد القوايش واحزمة الامان بجميع الاطوال والحمولات. اعمال التفتيش الهندسي على معدات الرفع واصدار شهادات الصلاحية. التدريب على عمليات الرفع واختبارات سائقي الأوناش. توريد مهمات الوقاية الشخصية 3M. 	شركة بتروليفت قطعة ١٤٨/١٩٦ المنطقة الصناعية الأولى – مدينة بدر - القاهرة	٦
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/٩	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد موصل جهد ٦,٠ / ٠,٦ ك.ف قطاع ٤*١٦ مم ٢ إنتاج شركة الجيزة باور للصناعة. 	شركة الجيزة باور للصناعة الكيلو ٢٨ المنطقة الصناعية	٧
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٦/٤	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد عداد رقمي أحادي ٨٠/١٠ أمبير ٢٢٠ فولت طراز 20-pdlT-1b7-sxمسبوق الدفع باستخدام كارت شحن. 	الهيئة العربية للتصنيع (الإلكترونيات)	٨
لمدة سنتين	٢٠١٧/٥/٢١	<ul style="list-style-type: none"> لوحة الربط الحلقي SF6 (١+٣) جهد ٢٤ ك.ف. طراز DJH-RRRT٨٨ إنتاج شركة إيماس بترخيص من شركة سيمنس تحتوي على عدد ٣ سكينه SF6 جهد ٢٤ ك.ف. سعة ٦٣٠ أمبير – ذات سعة تيار قصر ٢١ ك.أ. ٣/١ ثانية ماركة سيمنس طراز (R) وسكينه فصل على الحمل بالفيز SF6 جهد ٢٤ ك.ف. سعة ٢٠٠ أمبير – ذات سعة تيار قصر ٢١ ك.أ. ٣/١ ثانية طراز (T) – وعلى أن يتم توريد نهاية خاصة (ELBO) لكل سكينه SF6. 	شركة إيماس ١٤ ش بغداد – الكورية – مصر الجديدة.	٩
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٤/٢٣	<ul style="list-style-type: none"> أعتماد كل من: لوحة ربط حلقى (١+٢) جهد ١٢ ك.ف. (COMPACT) إنتاج ABB أراب تحتوى على عدد ٢ سكينه فصل على الحمل جهد ١٢ ك.ف. سعة ٦٣٠ أمبير – ٣١,٥ ك.أ. / ١ ثانية طراز NAL 12 مزودة بسكينه تأريض – وسكينه فصل على الحمل بالفيزو جهد ١٢ 	شركة ABB	١٠

		<p>ك.ف. سعة ٦٣٠ أمبير – ٣١,٥ ك.أ. ثنائية طراز NALF12 إنتاج ABB على أن يكون (pole center 17 cm).</p> <ul style="list-style-type: none"> • لوحة ربط حلقي (١+٢) جهد ٢٤ ك.ف. (BAR) إنتاج ABB أراب تحتوى على عدد ٢ سكينه فصل على الحمل جهد ٢٤ ك.ف. سعة ٦٣٠ أمبير – ٣١,٥ ك.أ. ثنائية طراز NAL 24 مزودة بسكينه تأريض – وسكينه فصل على الحمل بالفيزوز جهد ٢٤ ك.ف. سعة ٦٣٠ أمبير – ٣١,٥ ك.أ. ثنائية طراز NALF24 إنتاج ABB على أن يكون (pole center 27.5 cm) 		
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٤/٢٠	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد كل من: • سكينه داخلية ثلاثية الأوجه جهد ١٢ ك.ف. سعة ٦٣٠ أمبير – ٣١,٥ ك.أ. ثنائية طراز (NAL12) صناعة ABB (POLE CENTER 17 CM). • سكينه داخلية ثلاثية الأوجه جهد ٢٤ ك.ف. سعة ٦٣٠ أمبير – ٣١,٥ ك.أ. ثنائية طراز (NAL24) صناعة ABB (POLE CENTER 27.5 CM). 	شركة ABB	١١
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٤/٢٠	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد لوحة ربط حلقي طراز ABB-UNISEC والمزودة بسكاكين معزولة بغاز SF6 كالأتي :- • لوحة ربط حلقي ٦٣٠ أمبير – SF6 – (١+٢) طراز UNISEC بسكينه كابل طراز SDC وسكينه محول طراز SFC تجميع شركة ABB أراب بعرض الخلية ٥٠ سم جهد ٢٤ ك.ف. بتيار قصر ٢١ ك.أ. ثنائية، جهد ١٢ ك.ف. بتيار قصر ٢٥ ك.أ. ثنائية. • لوحة ربط حلقي ٨٠٠ أمبير – SF6 – (١+٢) جهد ١٢ ك.ف. بتيار قصر ٢٥ ك.أ. ثنائية طراز UNISEC بسكينه كابل طراز SDC وسكينه محول SFC تجميع شركة ABB أراب بعرض خلية السكينه ٥٠ سم. • على أن تلتزم شركة ABB أراب بتركيب (Rubber Cup) مناسبة لتغطية نقط ربط القضبان 	شركة ABB	١٢
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/٢٨	<ul style="list-style-type: none"> • خلية جهد ٢٤ ك.ف. سعة ٢٥٠٠ أمبير طراز (MCset4) – إنتاج شركة شنيدر إلكترونيك مزودة بقاطع SF6 طراز SF2 سعة ٢٥٠٠ أمبير ذات تيار قصر ٣١,٥ ك.أ. ثنائية إنتاج شركة شنيدر إلكترونيك وذلك لشركات التوزيع، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. 	شركة شنيدر إلكترونيك رقم ٢٩٢/٢٩١ – التجمع الخامس	١٣
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/١٤	<ul style="list-style-type: none"> • لوحة الجهد المتوسط جهد ١٢ ك.ف. سعة ١٢٥٠ أمبير طراز (MCset2) – ذات تيار قصر ٣١,٥ ك.أ. ثنائية إنتاج شركة شنيدر إلكترونيك مزودة بقاطع SF6 جهد ١٢ ك.ف. سعة ١٢٥٠ أمبير ماركة شنيدر إلكترونيك طراز (LF2). 	شركة شنيدر إلكترونيك رقم ٢٩٢/٢٩١ – التجمع الخامس	١٤

لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/١٤	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد كل من: خلية جهد ١٢ ك.ف. إنتاج شركة تيبكو طراز (NEX-TEPCO) مزودة بقاطع SF6)) سعة ٢٥٠٠ أمبير – ذات تيار قصر ٣١,٥ ك.أ. ٣/ ثانية طراز LF3 ماركة شنيدر إلكترونيك. خلية جهد ١٢ ك.ف. إنتاج شركة تيبكو طراز (NEX-TEPCO) مزودة بقاطع SF6)) سعة ١٢٥٠ أمبير - ذات تيار قصر ٢٥ ك.أ.، ٣١,٥ ك.أ. لمدة ٣ ثانية طراز LF2 ماركة شنيدر إلكترونيك. مع ضرورة عزل أزراع القواطع للخلايا المقدمة بأنابيب انكماشية. 	شركة تيبكو	١٥
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/١٤	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد الخلية جهد ١٢ ك.ف. سعة ١٢٥٠ أمبير إنتاج شركة تيبكو طراز (-NEX-TEPCO) باستخدام قاطع فراغى (EVOLIS) – ذات تيار قصر ٣١,٥ ك.أ. ٣/ ثانية سعة ١٢٥٠ أمبير ماركة شنيدر إلكترونيك . 	شركة تيبكو	١٦
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/١٤	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد خلية جهد ٢٤ ك.ف. طراز MCM-24 إنتاج شركة تيبكو بقاطع سعة ١٢٥٠ أمبير – ذات تيار قصر ٢٥ ك.أ. ٣/ ثانية – طراز NVL2A/24/25/1250/275 ماركة ORMAZABAL، على أن تلتزم شركة تيبكو بتدبير وسيلة مناسبة لفك وتركيب وصيانة محولات التيار بالخلية. 	شركة تيبكو	١٧
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٥/١٤	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد لوحة ربط حلقي جهد ٢٤ ك.ف. (GIS) ماركة ORMAZABAL ألماني طراز (GA) إنتاج شركة تيبكو تحتوى على سكاكين SF6 – جهد ٢٤ ك.ف. سعة ٦٣٠ أمبير – ذات تيار قصر ٢٤ ك.أ. ١/ ثانية طراز (KB)، (TS) – على أن تلتزم شركة تيبكو بتوريد نهاية ELBO مناسبة لمساحة مقطع الكابلات لكل سكينة . 	شركة تيبكو	١٨
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٦/٧	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد كل من: القاطع ثلاثي المقولب جهد منخفض سعة ١٢٥ أمبير – ماركة CHINT طراز (NM8-125S-3P125) عند درجة حرارة مرجعية للبيئة المحيطة ٥٠ درجة مئوية. القاطع ثلاثي المقولب جهد منخفض سعة ٦٣٠ أمبير – ماركة CHINT طراز (NM8S-630S-3P630) عند درجة حرارة مرجعية للبيئة المحيطة ٥٠ درجة مئوية. على أن تقوم شركة CHINT بتقديم شهادة إختبار S.C. (تيار القصر) للقواطع أعلاه. 	CHINT WEST ASIA & AFRICA FZE	١٩
لمدة سنتين	٢٠١٧/٦/٧	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد كل من: قاطع تيار هوائي سعة ٢٠٠٠ أمبير جهد منخفض (Ui=1000v) طراز (-fixed type NA1-2000) إنتاج شركة CHINT الصينية. قاطع تيار ثلاثي سعة ١٦٠٠ أمبير جهد منخفض (Ui=750v) طراز (-NM8S 1600S/1600/3) إنتاج شركة CHINT الصينية. قاطع تيار ثلاثي سعة ١٢٥٠ أمبير جهد منخفض (Ui=800v) طراز (-NM8S) 	CHINT WEST ASIA & AFRICA FZE	٢٠

		<ul style="list-style-type: none"> ● إنتاج شركة CHINT الصينية (1250S/1250/3) قاطع تيار ثلاثي سعة ٨٠٠ أمبير جهد منخفض (Ui=750v) - طراز (NM8-1250S/800/3) إنتاج شركة CHINT الصينية. ● قاطع تيار ثلاثي سعة ٥٠٠ أمبير (Ui=750v) - طراز (NM8-630S/500/3) إنتاج شركة CHINT الصينية. ● قاطع تيار ثلاثي سعة ٤٠٠ أمبير (Ui=750v) - طراز (NM8-400S/400/3) إنتاج شركة CHINT الصينية. ● قاطع تيار ثلاثي الأوجه جهد منخفض سعة ٢٥٠ أمبير (Ui=800v) طراز (NM1-250R/3300) إنتاج شركة CHINT الصينية. ● قاطع تيار ثلاثي الأوجه جهد منخفض سعة ٢٥٠ أمبير (Ui=800v) طراز (NM8-250S) إنتاج شركة CHINT الصينية. ● قاطع تيار ثلاثي الأوجه جهد منخفض سعة ١٢٥ أمبير (Ui=800v) طراز (NM1-125S) إنتاج شركة CHINT الصينية. ● على أن يتحمل القاطع التشغيل عند درجة الحرارة الموضعية للبيئة المحيطة " ٥٠ درجة مئوية". ● على أن تلتزم شركة chint بتقديم شهادات اختبار الـ S.C (تيار القصر) لأي قاطع من القواطع المذكورة أعلاه طبقاً للمناقصة لشركة الكهرباء المعنية . 		
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٦/١٨	<ul style="list-style-type: none"> ● اعتماد كل من: ● محولات تيار (جهد ١٢ ك.ف طراز IGW، جهد ٢٤ ك.ف طراز IGWR) بنسب تحويل مختلفة إنتاج شركة مصر للعازلات الكهربائية (أنسولا) حتى ٢٥٠٠ أمبير (تيار ابتدائي). ● العازلات جهد ٢٤،١٢ ك.ف إنتاج شركة مصر للعازلات الكهربائية "أنسولا" للتركيب داخل المبنى: طراز ١٢-١٣٠٦١ و طراز ٢٤/٩٠-210-125 J06 على التوالي 	شركة إنسولا	٢١
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/٦/٢٠	<ul style="list-style-type: none"> ● اعتماد كل من: ● عازل قرص جهد متوسط طراز ECMEI 046. ● عازل جهد منخفض ١٤ سم طراز ECMEI EGYPT. ● عازل جهد منخفض ١٠ سم طراز ECMEI EGYPT 	الشركة المصرية لصناعة " العازلات الكهربائية ECMEI"	٢٢

٢٣	شركة الكترولوج	<ul style="list-style-type: none"> • خلية جهد ٢٤ ك.ف. سعة ١٢٥٠ امبير طراز Simoprime (انتاج شركة الكترولوجورج) • خلية جهد ٢٤ ك.ف. سعة ٢٥٠٠ أمبير طراز a4 • خلية جهد 12 ك.ف. سعة ٢٥٠٠ أمبير طراز a4 • خلية جهد ١٢ ك.ف. سعة ١٢٥٠ أمبير طرا Simoprime (انتاج شركة الكترولوجورج) 	٢٠١٧/٤/١٨	لمدة ثلاث سنوات
٢٤	شركة الايمان	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد لوحة جهد منخفض سعه ١٦٠٠ امبير انتاج شركة الايمان 	٢٠١٧/٦/١٨	لمدة ثلاث سنوات
٢٥	شركة انكو ستيل	<ul style="list-style-type: none"> • قبول اعمدة الجهد المنخفض الآتية:- • عمود مدرج مجلفن ٣/٤/٦ بطول ٨ متر بحمل تصميمي ١٥٠ كجم. • عمود مدرج مجلفن ٣/٤/٦ بطول ١٠ متر بحمل تصميمي ١٥٠ كجم. • عمود مدرج مجلفن ٤/٦/٨ بطول ٨ متر بحمل تصميمي ٣٥٠ كجم. • عمود مدرج مجلفن ٤/٦/٨ بطول ١٠ متر بحمل تصميمي ٣٥٠ كجم. • طلب الأعمدة المدرجة مدهونة ومجلفنة جهد منخفض ومتوسط والأعمدة المسلوقة أطوال حتى ١٢ متر والأبراج الهيكلية والمواسير الحديد أقطار من نصف بوصة حتى ١٢ بوصة سوداء ومجلفنة . 	٢٠١٧/٩/١٦	لمدة ثلاث سنوات
٢٦	شركة سلكو بلاست للكابلات	<ul style="list-style-type: none"> • موصل نحاس مجدول قطاع ٣٥مم ٢ انتاج شركة سلكو بلاست للكابلات . 	٢٠١٧/٩/١٠	لمدة ثلاث سنوات
٢٧	شركة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات	<ul style="list-style-type: none"> • بسبار (Bus Duct) LSB II 500 (Bus Duct) ٥٠٠٠ امبير. • بسبار (Bus Duct) طراز ٣٢٠ LSB II سعة ٣٢٠٠ أمبير . • بسبار (Bus Duct) طراز ٢٥٠ LSB II سعة ٢٥٠٠ أمبير. • بسبار (Bus Duct) طراز ٢٠٠ LSB II سعة ٢٠٠٠ أمبير. • بسبار (Bus Duct) طراز ١٦٠ LSB II سعة ١٦٠٠ أمبير. 	٢٠١٧/٨/١٢	لمدة ثلاث سنوات
٢٨	شركة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد لوحة جهد منخفض سعة ٥٠٠٠ امبير ، • لوحة جهد منخفض سعة ٣٢٠٠ امبير • لوحة جهد منفذ (كوفرية) سعة ٢٥٠ امبير 	٢٠١٧/٨/٦	لمدة ثلاث سنوات
٢٩	شركة الوكل الكهربائية (جيلا)	<ul style="list-style-type: none"> • لوحة جهد منخفض سعة ٣٢٠٠ امبير بقاطع هوائى رئيسى سعه ٣٢٠٠ امبير وفرعيات قواطع او سويتش فيوز على ان تكون جميع مكونات اللوحة من الانواع المعتمدة بالشركة القابضة للكهرباء. 	٢٠١٧/٩/٥	لمدة ثلاث سنوات

٣٠	شركة الوكل الكهربائية (جيلا)	• لوحة ربط حلقي SF6 طراز SM6 (تجميع) شركة التوكل الكهربائية (جيلا) .	٢٠١٧/٨/٢٩	لمدة ثلاث سنوات
٣١	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية eel	• قاطع جهد منخفض سعة ٢٥٠ أمبير – ماركة EEI طراز (E250S) . • قاطع جهد منخفض سعة ٤٠٠ أمبير – ماركة EEI طراز (E400S) . • قاطع جهد منخفض سعة ١٠٠٠ أمبير – ماركة EEI طراز (S1٠٠٠E) .	٢٠١٧/٩/٥	لمدة ثلاث سنوات
٣٢	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية eel	• سكينه هوائية خارجية ثلاثية الأوجة سعة ٦٣٠ أمبير ، جهد ٢٢ ك.ف – طراز (E630) . • سكينه هوائية خارجية ثلاثية الأوجة سعة ٢٠٠ أمبير ، جهد ٢٢ ك.ف – طراز بالمصهرات . • سكينه هوائية داخلية ثلاثية الأوجة سعة ٢٠٠ أمبير ، جهد ١٢ ك.ف .	٢٠١٧/٩/٥	لمدة ثلاث سنوات
٣٣	الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن العشري ستيل	• عمود مدرج مجلفن ٣/٤/٦ بطول ٨ متر . • عمود مدرج مجلفن ٣/٤/٦ بطول ١٠ متر . • عمود مدرج مجلفن ٤/٦/٨ بطول ٨ متر . • عمود مدرج مجلفن ٤/٦/٨ بطول ١٠ متر .	٢٠١٧/٩/٥	لمدة ثلاث سنوات
٣٤	شركة ايماس	• لوحة الجهد المنخفض سعة ٢٠٠٠ أمبير انتاج شركة ايماس على ان تكون المكونات الداخلية القواطع – السويتش فيوز من الانواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر • كشك جهد ١٢،٢٤ ك.ف مزودة بلوحة ربط حلقي طراز 8DJH-RRRT بترخيص من شركة سيمنس بسكاكين فصل على الحمل جهد ١٢ ك.ف ولوحة جهد منخفض سعة ٢٠٠٠ أمبير على ان تكون المكونات الداخلية القواطع – السويتش فيوز من الانواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر .	٢٠١٧/٨/٢٠	لمدة ثلاث سنوات
٣٥	شركة للصناعات الكهربائية GSI	• لوحة الجهد المنخفض سعة ٢٥٠٠ أمبير طراز MLV-TR1-5M على ان تكون جميع مكونات اللوحة من الانواع المعتمدة بالشركة القابضة للكهرباء	٢٠١٧/٨/٢٠	لمدة ثلاث سنوات
٣٦	الشركة الهندسية لصناعة الانظمة الكهربائية GMS	• اعتماد لوحة جهد منخفض سعة ٣٢٠٠ أمبير انتاج الشركة الهندسية لصناعة الانظمة الكهربائية .	٢٠١٧/٨/١٢	لمدة ثلاث سنوات
٣٧	الشركة العربية للتحكم والقوى للصناعات (الكهربائية)	• اعتماد لوحة جهد منخفض سعة ٣٢٠٠ أمبير إنتاج الشركة العربية للتحكم والقوى (ساي للصناعات الكهربائية) .	٢٠١٧/٨/٢٠	لمدة ثلاث سنوات

٣٨	شركة واركو للهندسة والتجارة	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد مكثف جهد منخفض ٣٥ ك.فار (سعة ٣*١٣٤،١٣٧٣ ميكرو فاراد) - جهد ٢٥٢ فولت & مكثف جهد منخفض قدرة ٢٥ ك.فار (سعة ٣*١٣٧،١٣٧٣ ميكرو فاراد)- جهد ٤٤٠ فولت إنتاج شركة RTR الإسبانية . 	٢٠١٧/٩/٢٦	لمدة سنتين
٣٩	شركة النمكى للاستشارات الهندسية والتجارة	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد لوحة جهد منخفض سعة ٣٥٠٠ أمبير تجميع شركة النمكى للاستشارات الهندسية والتجارة . 	٢٠١٧/٩/٢٦	لمدة ثلاث سنوات
٤٠	شركة السويدى للصناعات الهندسية	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد قواطع منمنمة ومقولة وهوائية جهد منخفض توريد شركة السويدى للصناعات الهندسية وقد اعدت تقريرها فى هذا الخصوص والذي انتهى الى قبول القاطع الهوائى سعة ٣٢٠٠ أمبير طراز SA32KT32K3F3200A إنتاج خطوط السويدى بريكر بالصين . 	٢٠١٧/٩/٢٦	لمدة سنتين
٤١	شركة الكترولوج	<ul style="list-style-type: none"> تجديد اعتماد الموزعات جهد ١٢ ك.ف طراز SIMOPRIME والموزعات جهد ٢٤ ك.ف. طراز SIMOPRIMEA4 إنتاج شركة الكترولوج . 	٢٠١٧/٩/٢٦	لمدة ثلاث سنوات
٤٢	شركة الكترولوج	<ul style="list-style-type: none"> تجديد اعتماد لوحة ربط حلقي جهد ١٢ ك.ف وجهد طراز ECOSMART إنتاج شركة الكترولوج . لوحة الربط الحلقي فصل على الحمل جهد ١٢ ك.ف طراز ECOSMART والسكينة طراز TOZZI سعة ٦٣٠ أمبير تتحمل تيار قصر ٢٥ ك.أ/ث. لوحة الربط الحلقي فصل على الحمل جهد ٢٤ ك.ف طراز ECOSMART والسكينة طراز TOZZI سعة ٦٣٠ أمبير تتحمل قصر ٢٠ ك.أ / اث . 	٢٠١٧/٩/٢٦	لمدة ٦ شهور
٤٣	شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية	<ul style="list-style-type: none"> لوحة الجهد المنخفض سعة ٤٠٠ أمبير (صندوق توزيع سيمنس ٧خط - ٢١قاعدة) إنتاج شركة العاشر على ان تكون المكونات الداخلية للوحة من الأنواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر . لوحة الجهد المنخفض سعة ٢٥٠ أمبير طراز (كوفريه 4460-250/160A) إنتاج شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية . 	٢٠١٧/٩/٢٧	لمدة ثلاث سنوات
٤٤	شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد الأعمدة الهيكلية رسم (١٢/٩ & ١٢/١٠ & ١٢/١١ & ١٥/١٢) إنتاج شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) . 	٢٠١٧/١٠/٨	لمدة ثلاث سنوات
٤٥	الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد فقد	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد كابل جهد ٣٠/١٨ ك.ف قطاع ٣*٤٠٠ مم٢ إنتاج شركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق . 	٢٠١٧/١٠/٨	لمدة ثلاث سنوات
٤٦	الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجكت)	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد الأعمدة الهيكلية - أعمدة جهد منخفض إنتاج الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجكت) . 	٢٠١٧/١٠/٨	لمدة ثلاث سنوات

لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٧/١٠/٨	● اعتماد لوحات جهد منخفض سعة ٢٥٠٠ أمبير إنتاج الشركة المصرية الأردنية (ايجسكو)	الشركة المصرية الأردنية (ايجسكو)	٤٧
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٠/١٠/١٢	● اعتماد لوحات جهد منخفض إنتاج شركة سمات للصناعات .	شركة سمات للصناعات	٤٨
لمدة ثلاث سنوات	٢٠١٠/١٠/١٢	● اعتماد الأعمدة الهيكلية إنتاج شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا)	شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا)	٤٩