



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد
تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
1	البيكتريك تكنولوجي	• لوحات جهد منخفض حتي سعة 3600 أمبير طراز (MDB36) من انتاج اليكتريك تكنولوجي علي أن تكون المكونات الداخلية للوحات من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠٢١/٠٩/٢٧	٢٠٢٤/٠٩/٢٧
2	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إجيماك)	خلية جهد متوسط 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME 12 KV SWITCHGEAR - إنتاج الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (إجيماك) مزودة بقاطع فراغي طراز SION-3AE1184-2 سعة 1250 أمبير جهد 12 ك.ف. - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية أو قاطع فراغي طراز SION-3AE1185-2 سعة 1250 أمبير جهد 12 ك.ف. - ذات سعة تيار قصر 31.5 ك.أ. / 3 ثانية ماركة سيمنز.	محلي	٢٠٢١/٠٩/٢٧	٢٠٢٤/٠٩/٢٧
3	شركة شنيدير اليكتريك مصر	خلية جهد متوسط 12 ك.ف. طراز MCset (AD2) تصنيع شركة شنيدير الكتريك مصر سعة 1250 أمبير مزودة بقاطع SF6 طراز LF2 ذات تيار قصر 31.5 ك.أ. / 3 ثانية - ماركة Schneider Electric علي أن تكون المكونات الداخلية للخلية من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠٢١/٠٩/٠٨	٢٠٢٤/٠٩/٠٨
4	الشركة العالمية للكابلات	• كابل ألومنيوم قطاع 3×300+150 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×185+95 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×120+70 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×70+35 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×35+16 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 4×25 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. من انتاج شركة العالمية للكابلات."	محلي	٢٠٢١/٠٩/٠٨	٢٠٢٤/٠٩/٠٨
5	- شركة شنت إيلكتريكس إيجبت (Inspiration solar Energy)	"قواطع الجهد المنخفض هوائية (ACB) ماركة CHINT إنتاج شركة شيننت الصينية: 1. قاطع تيار هوائي (ACB) طرازات (NA1-2000X) & (NA1-2000) بتيار مقنن 2000 أمبير. 2. قاطع تيار هوائي (ACB) طرازات (NA1-3200X) & (NA1-3200) بتيار مقنن 3200 أمبير. 3. قاطع تيار هوائي (ACB) طرازات (NA1-4000X) & (NA1-4000) بتيار مقنن 4000 أمبير."	أجنبي	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢٣/٠٩/١٥



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتداع	تاريخ الإنتهاء
6	- شركة شنت إليكتريكس إيجبت (Inspiration solar Energy)	"قواطع الجهد المنخفض المقولبة (MCCB) ماركة CHINT إنتاج شركة شينت الصينية 1. قاطع تيار مقولب (MCCB) طراز (NM1-63H) بتيار مقنن 63 أمبير. 2. قاطع تيار مقولب (MCCB) طرازات (NM1-125H)& (NM1-125S)& (NM1-125C) بتيار مقنن 100 أمبير. 3. قاطع تيار مقولب (MCCB) طرازات (NM1-250H)& (NM1-250S)& (NM1-250C) بتيار مقنن 100 أمبير. 4. قاطع تيار مقولب (MCCB) طرازات (NM8-125H)& (NM8-125S)& (NM8-125C) بتيار مقنن 125 أمبير. 5. قاطع تيار مقولب (MCCB) طرازات (NM8-250H)& (NM8-250S)& (NM8-250C) بتيار مقنن 250 أمبير. 6. قاطع تيار مقولب (MCCB) طرازات (NM8-400H)& (NM8-400S)& (NM8-400C) بتيار مقنن 400 أمبير. 7. قاطع تيار مقولب (MCCB) طرازات (NM8-630H)& (NM8-630S)& (NM8-630C) بتيار مقنن 500 أمبير. 8. قاطع تيار مقولب (MCCB) طرازات (NM8S-250H)& (NM8S-250S) بتيار مقنن 250 أمبير. 9. قاطع تيار مقولب (MCCB) طرازات (NM8S-630H)& (NM8S-630S) بتيار مقنن 630 أمبير. "	أجنبي	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢٣/٠٩/١٥
7	الشركة الدولية للأعمال الهندسية	• لوحات جهد منخفض حتي سعة 3600 أمبير طراز (MDB) من انتاج الشركة الدولية للأعمال الهندسية (أي إي سي) علي أن تكون المكونات الداخلية للوحات من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠٢١/٠٩/٠٨	٢٠٢٤/٠٩/٠٨
8	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	• وحدة مكثف جهد متوسط (Indoor/ outdoor) طراز KLV1211 - قدرة 100 ك.فار - جهد 11 ك.ف (احادى الوجه) - سعة (2.65) ميكروفاراد - صناعة شركة اسكرا بسلوفانيا	أجنبي	٢٠٢١/٠٩/٠٨	٢٠٢٣/٠٩/٠٨
9	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	• سويتش فيوز ثلاثى الالوجه جهد منخفض - 630 امبير - طراز FVS630 انتاج شركة فيدرال التركية	أجنبي	٢٠٢١/٠٩/٠٨	٢٠٢٣/٠٩/٠٨
10	Fay Electric شركة فای إليكتريك	"مكتفات الجهد المنخفض قدرة (37.2/21.6) ك.فار عند جهد (525/400) فولت - طراز (PRB. DPMg 37.2/525 D/1681) ماركة HYDRA من انتاج شركة هيدرا التشيكية"	أجنبي	٢٠٢١/٠٨/٢٤	٢٠٢٣/٠٨/٢٤
11	شركة الهندسية الكهربائية والتوريدات العامة (إجسو)	"لوحات جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير طراز (لوحة رئيسية) • لوحة جهد منخفض (كوفريه) سعة 250 أمبير طراز (4460)"	محلي	٢٠٢١/٠٨/٢٤	٢٠٢٤/٠٨/٢٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
12	الشركة المصرية الأردنية لصناعة المفاتيح الكهربائية (إيجسكو)	• لوحات جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير طراز (MDB-2000KVA) من إنتاج الشركة المصرية الأردنية لصناعة المفاتيح الكهربائية (إيجسكو) علي أن تكون المكونات الداخلية للوحات من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠٢١/٠٨/٢٤	٢٠٢٤/٠٨/٢٤
13	وطن اليكترويك	• لوحات جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير طراز (MDB) من إنتاج شركة وطن اليكترويك (صناعة محلية) علي أن تكون المكونات الداخلية للوحة من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠٢١/٠٨/٢٤	٢٠٢٤/٠٨/٢٤
14	الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والالكترونية (الكتروجورج)	• " لوحة ربط حلقي من النوع (AIS-SF6) - طراز (ECOSMART MIX) أنتاج شركة الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والالكترونية (الكتروجورج) جهد 24 ك.ف تحتوي علي الاتي: ? سكينه فصل علي الحمل SF6 (سكينه كابل) سعة 630 أمبير طراز (BB-S). بتيار قصر 20 ك.أ / 1 ثانية جهد 24 ك.ف و بتيار قصر 25 ك.أ / 1 ثانية جهد 12 ك.ف. - إنتاج شركة TOZZI GREEN G&W	محلي	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢٤/٠٨/١٥
15	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• " كابل ألومنيوم مسلح جهد 18/30 ك.ف قطاع 400×3 (AL/XLPE/STA/PVC) 2مم (علماً بأن هذا الاعتماد يغطي كابلات الجهد المتوسط الثلاثية جهد 12/20 ك.ف & 18/30 ك.ف من قطاع 95 مم حتي قطاع 400 مم وذلك طبقاً للمواصفات القياسية العالمية رقم IEC60502-2-2014). "	محلي	٢٠٢١/٠٨/١٠	٢٠٢٤/٠٨/١٠
16	شركة الكابلات الكهربائية المصرية	• " كابل ألومسلح قطاع 300×3 + 150مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومسلح قطاع 240×3 + 120مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومسلح قطاع 185×3 + 95مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومسلح قطاع 150×3 + 70مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. "	محلي	٢٠٢١/٠٨/١٠	٢٠٢٤/٠٨/١٠
17	شركة الكابلات الكهربائية المصرية	• " كابل ألومسلح قطاع 120×3 + 70مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومسلح قطاع 95×3 + 50مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومسلح قطاع 70×3 + 35مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومسلح قطاع 50×3 + 25مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومسلح قطاع 25×4 مم بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. "	محلي	٢٠٢١/٠٨/١٠	٢٠٢٤/٠٨/١٠
18	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• " كابل ألومنيوم قطاع 120+240×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 95+185×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 70+150×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 70+120×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. "	محلي	٢٠٢١/٠٨/٠٩	٢٠٢٤/٠٨/٠٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتداع	تاريخ الإنتهاء
19	شركة شنيذر اليكترىك مصر	خلية جهد متوسط 22 ك.ف طراز MCset تصنيع شركة شنيذر الكترىك مصر سعة 1250 أمبير مزودة بقاطع فراغى طراز HVX24 ذات تيار قصر 25 ك.أ / 3 ثانية - ماركة Schneider Electric علي أن تكون المكونات الداخلية للخلية من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء.	محلى	٢٠٢١/٠٨/٠٢	٢٠٢٤/٠٨/٠٢
20	للصناعات الكهريائية ABB شركة	• بالنسبة لمحولات التيار :- ? يتم اعتماد محول التيار طراز (TPU4) - جهد 12 ك.ف. حتى سعة وتحمل تيارات قصر قيمته 31.5 ك.أ / 3 ثانية . ? يتم اعتماد محول التيار طراز (TPU6) - جهد 24 ك.ف. حتى سعة وتحمل تيارات قصر قيمته 31.5 ك.أ / 3 ثانية . • بالنسبة لمحولات الجهد :- ? يتم اعتماد محول الجهد طراز (TJP4) و (TJC4) - جهد 12 ك.ف - تردد 50 هرتز و حمل 100 ف . أ ? يتم اعتماد محول الجهد طراز (TJP6) و (TJC6) - جهد 24 ك.ف - تردد 50 هرتز و حمل 100 ف . أ	محلى	٢٠٢١/٠٧/٢٨	٢٠٢٤/٠٧/٢٨
21	للصناعات الكهريائية ABB شركة	سكاكين فصل على الحمل داخلية ثلاثية الأوجه جهد 24 ك.ف سعة 630 أمبير تتحمل تيار قصر قيمته 31.5 ك.أ / 1 ث طرازات NAL 24 (سكينة كابل & NALF 24 (سكينة محول).	محلى	٢٠٢١/٠٧/٢٨	٢٠٢٤/٠٧/٢٨
22	للصناعات الكهريائية ABB شركة	سكاكين فصل على الحمل داخلية ثلاثية الأوجه جهد 12 ك.ف سعة 630 أمبير تتحمل تيار قصر قيمته 31.5 ك.أ / 1 ث طرازات NAL 12 (سكينة كابل & NALF 12 (سكينة محول).	محلى	٢٠٢١/٠٧/٢٨	٢٠٢٤/٠٧/٢٨
23	شركة الايمان للصناعات الكهريائية (الياكو)	• لوحات جهد منخفض حتى سعة 1800 أمبير طراز (MDB 1000 KVA) من انتاج شركة الايمان للصناعات الكهريائية (الياكو) (صناعة محلية).	محلى	٢٠٢١/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١٤
24	سيجا ام للصناعات الكهريائية	خلية جهد متوسط 24 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME - تصنيع شركة سيجا إم للصناعات الكهريائية مزودة بقاطع فراغى طراز 3AH5 سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ / 3 ثانية صناعة شركة سيمنز - ألمانيا.	محلى	٢٠٢١/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١٤
25	شركة مصر للصناعات الكهريائية والميكانيكية (ميميكو)	• خلية جهد متوسط (11 ك ف) طراز (MILE MP (SG15-MILE) 12 بتيار قصر 31.5 ك.أ / 3 ثانية من انتاج شركة مصر للصناعات الكهريائية والميكانيكية (ميميكو) بترخيص من شركة تافريدا إليكترىك - مزودة بقاطع فراغى جهد 12 ك.ف سعة 1250 أمبير طراز 1250 (ISM_15_Shell_2) أمبير ذات سعة تيار قصر 31.5 ك.أ / 3 ثانية ماركة تافريدا إليكترىك.	محلى	٢٠٢١/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١١
26	شركة التوكل الكهريائية (جيلا)	• لوحات جهد منخفض حتى سعة 3600 أمبير طراز Spacial - Schneider من انتاج شركة التوكل للصناعات الكهريائية (جيلا) (صناعة محلية).	محلى	٢٠٢١/٠٧/٠٦	٢٠٢٤/٠٧/٠٦



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
27	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	• لوحات جهد منخفض حتي سعة 3600 أمبير طراز eei4000 من انتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei) (صناعة محلية).	محلى	٢٠٢١/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠٥
28	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	"لوحات جهد منخفض حتي سعة 3600 أمبير طراز EPOS-MDP-2000KVA من انتاج الشركة العامة للمشروعات الفنية "تبيكو" (صناعة محلية).	محلى	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠
29	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	• خلية جهد متوسط (24 ك ف) سعة 1250 أمبير بتيار قصر 25 ك أ / 3 ث من انتاج شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو) بترخيص من شركة تافريدا إليكترونيك طراز (SG25- MILE24) مزوده بقاطع من النوع الفراغي طراز ISM25_SHELL صناعة أستونيا .	محلى	٢٠٢١/٠٦/٢٩	٢٠٢٤/٠٦/٢٩
30	الشركة الهندسية لصناعة الانظمة GMS الكهربائية	لوحات جهد منخفض حتي سعة 3600 أمبير طراز (GMS/PRO-E System) (من انتاج الشركة الهندسية لصناعة الأنظمة الكهربائية (GMS) علي أن تكون المكونات الداخلية للوحات من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلى	٢٠٢١/٠٦/٢٤	٢٠٢٤/٠٦/٢٤
31	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	"محولات تيار (جهد 12 ك.ف) – طراز (DRCT11B) حتى سعة (1200/5/5-600 أمبير) ماركة Electrical Controls and Systems . • محولات تيار (جهد 24 ك.ف) – طراز (RCT12A) حتى سعة (1200/5/5-600 أمبير) ماركة Electrical Controls and Systems . • محول الجهد (جهد 11 ك.ف) – طراز (ECS11E) – ماركة Electrical Controls and Systems . • محول الجهد (جهد 22 ك.ف) – طراز (ECS22E) – ماركة Electrical Controls and Systems . إنتاج شركة Electrical الهندية."	أجنى	٢٠٢١/٠٦/٢٢	٢٠٢٣/٠٦/٢٢
32	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إجيماك)	"خلية جهد متوسط 12 ك.ف سعة 1250 أمبير طراز (PIX) انتاج شركة اجيماك مزودة بقاطع طراز HVX سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك أ / 3 ث أو سعة تيار قصر 31.5 ك أ / 3 ث خلية جهد متوسط 24 ك.ف سعة 1250 أمبير طراز (PIX) انتاج شركة اجيماك مزودة بقاطع طراز HVX سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك أ / 3 ث "	محلى	٢٠٢١/٠٦/٢١	٢٠٢٤/٠٦/٢١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
33	الشركة العربية للصناعة والتجارة AIIT مجموعة زكي السويدي الدولية	"قواطع الجهد المنخفض الهوائي والمقوّل ماركة Breaker Elsewedy انتاج شركة التركيّة بالطرازات الآتية:- • قاطع تيار مقوّل MCCB سعه 160 أمبير طراز (ZBA 160N) سعه القطع لتيار القصر 25 ك.أ. • قاطع تيار مقوّل MCCB سعه 250 أمبير طراز (ZBA 250) سعه القطع لتيار القصر 35 ك.أ. • قاطع تيار مقوّل MCCB سعه 250 أمبير طراز (ZBA 250) سعه القطع لتيار القصر 50 ك.أ. • قاطع تيار مقوّل MCCB سعه 125 أمبير طراز (ZB-160N) سعه القطع لتيار القصر 25 ك.أ. • قاطع تيار مقوّل MCCB سعه 630 أمبير طراز (ZBA-800S) سعه القطع لتيار القصر 50 ك.أ. • قاطع تيار هوائي ACB سعه 3200 أمبير طراز (ZA3200) سعه القطع لتيار القصر 65 ك.أ."	أجنبي	٢٠٢١/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥
34	الشركة المصرية لصناعة العدادات (ESMC) الذكية	عداد ثلاثي الكتروني مسبق الدفع قدرة (100/5) أمبير - جهد 380 فولت - Class 0.5 - طراز (CL730C1) إنتاج الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية.	محلي	٢٠٢١/٠٦/١٥	٢٠٢٤/٠٦/١٥
35	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	"قبول كشك لمحول جهد 22 ك.ف قدرة 1500 ك.ف.أ - طراز (KIOSK 1500KVA 22/0.4KV) إنتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس) يحتوي على لوحة ربط حلقي SF6-GIS طراز 8DJH إنتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس) جهد 24 ك.ف بتيار قصر 21 ك.أ/ 3 ثانية يحتوي على سكينه كابل فصل على الحمل طراز (R) سعة 630 أمبير ماركة Siemens وسكينه محول فصل على الحمل طراز (T) سعة 200 أمبير ماركة Siemens • قبول كشك لمحول جهد 11 ك.ف قدرة 2000 ك.ف.أ - طراز (KIOSK 2000KVA 11/0.4KV) إنتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس) يحتوي على لوحة ربط حلقي SF6-GIS طراز 8DJH إنتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس) جهد 12 ك.ف بتيار قصر 25 ك.أ/ 2 ثانية يحتوي على سكينه كابل فصل على الحمل طراز (R) سعة 630 أمبير ماركة Siemens وسكينه محول فصل على الحمل طراز (T) سعة 200 أمبير ماركة Siemens"	محلي	٢٠٢١/٠٦/١٥	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
36	شركة توب إليكتريك (2M)	• لوحات جهد منخفض حتي سعه 3000 أمبير طراز MDB(TRAN -1500/1600 KVA) من انتاج شركة توب إليكتريك - 2M (صناعة محلية) علي أن تكون المكونات الداخلية للوحة من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠٢١/٠٦/١٥	٢٠٢٤/٠٦/١٥



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتداع	تاريخ الإنتهاء
37	مصنع صقر للصناعات المتطورة (الهيئة العربية للتصنيع)	"• لوحة ربط حلقي (GIS-SF6) - طراز AEGIS أنتاج شركة Electric Lucy صناعة تايلاند - جهد 12 ك.ف - بتيار قصر 25 ك.أ. 1 ثانية تحتوي علي الاتي:- ? سكينه فصل علي الحمل سعة 630 أمبير طراز (L). ? قاطع تيار (Fixed VCB) سعة 630 أمبير طراز (V)."	أجنبي	٢٠٢١/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥
38	شركة الفتح للأعمال الكهروميكانيكية	"لوحات جهد منخفض حتي سعة 1800 أمبير طراز 1000KVA (من انتاج شركة الفتح للأعمال الكهروميكانيكية (صناعة محلية) علي أن تكون المكونات الداخلية للوحات من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر."	محلي	٢٠٢١/٠٦/٠٧	٢٠٢٤/٠٦/٠٧
39	شركة السويدي للصناعات الهندسية (ساي)	"خلية جهد متوسط 11 ك.ف طراز (SYSCCLAD 12KV) بتيار قصر 31.5 ك.أ. 3 ثانية - إنتاج شركة السويدي للصناعات الهندسية (ساي) - مزودة بقاطع فراغي جهد 17.5 ك.ف سعة 1250 أمبير طراز (WL-R) - ذات سعة تيار قصر 31.5 ك.أ. 3 ثانية تصنيع شركة SAREL الإيطالية."	محلي	٢٠٢١/٠٦/٠٧	٢٠٢٤/٠٦/٠٧
40	شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية (جاد)	"مصهرات الجهد المنخفض صناعة شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية وذلك للطرازات التالية: • مصهر جهد منخفض سعة (160) أمبير - مقاس NH00 - ماركة (GAD) . • مصهر جهد منخفض سعة (250) أمبير - مقاس NH1 - ماركة (GAD) . • مصهر جهد منخفض سعة (400) أمبير - مقاس NH2 - ماركة (GAD) . • مصهر جهد منخفض سعة (630) أمبير - مقاس NH3 - ماركة (GAD) . علي أن تلتزم الشركة بأبعاد قواعد المصهرات المذكورة بالمواصفات القياسية العالمية IEC 60269 "	محلي	٢٠٢١/٠٦/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٠٢
41	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	"كابلات ألومنيوم جهد منخفض صناعة شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3) وذلك للقطاعات التالية: • كابل ألومنيوم قطاع 300×3 +150 مم2 مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 6,0/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 150×3 +70 مم2 مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 6,0/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 35×3 +16 مم2 مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 6,0/1 ك.ف. إنتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)"	محلي	٢٠٢١/٠٥/٢٩	٢٠٢٤/٠٥/٢٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
42	شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات	"لوحة الربط الحلقى من النوع (AIS-SF6) طراز (P-SEC) انتاج شركة باور لاين للمقاولات و التوريدات جهد 24 ك.ف. تحتوي علي الاتي:- • سكينه فصل على حمل SF6 (سكينه كابل) جهد 24 ك. ف - سعة 630 امبير طراز (GSec-T1) بتيار قصر 21 ك.أ/3 ثانية انتاج شركة ABB. • سكينه فصل على حمل SF6 - بالفيزور (سكينه محول) جهد 24 ك. ف - سعة 630 امبير طراز (GSec-T2F) بتيار قصر 21 ك.أ/3 ثانية انتاج شركة ABB. على أن تلتزم الشركة بوضع غطاء عازل على نقاط توصيل الباسبار وأن يتم وضع مادة عازلة على field diffuser cups قبل وضع الريكم عليه."	محلى	٢٠٢١/٠٥/٢٧	٢٠٢٤/٠٥/٢٧
43	شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية (جاد)	"قواعد مصهرات الجهد المنخفض صناعة شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية وذلك للطرازات التالية: • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (160) أمبير - مقاس NT00 - ماركة (GAD) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (250) أمبير - مقاس NT1 - ماركة (GAD) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (400) أمبير - مقاس NT2 - ماركة (GAD) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (630) أمبير - مقاس NT3 - ماركة (GAD) ."	محلى	٢٠٢١/٠٥/١٨	٢٠٢٤/٠٥/١٨
44	شركة المليجي للصناعات الكهربائية	"لوحة جهد منخفض حتى سعة 3000 أمبير طراز (AMG-P1"3000") من انتاج شركة المليجي للصناعات الكهربائية صناعة محلية"	محلى	٢٠٢١/٠٥/١٨	٢٠٢٤/٠٥/١٨
45	شركة فاهاك للصناعات الكهربائية والالكترونية	"• شاحن بطاريات 110 فولت تيار مستمر , 40 أمبير , طراز "3PF-1- 40CV" ."	محلى	٢٠٢١/٠٥/٠٦	٢٠٢٤/٠٥/٠٦
46	شركة التوكل الكهربائية (جيلا)	"لوحة ربط حلقى طراز SM6 من النوع (SF6-AIS) جهد 24 ك.ف بتيار قصر 20 ك.أ / 1 ث انتاج شركة توكل الكهربائية جيلا تحتوي على الآتي: 1- عدد (2) سكينه فصل على الحمل (سكينه كابل) طراز SM6-IM سعة 630 أمبير 2- عدد (1) سكينه فصل على الحمل مزودة بفيوز (سكينه محول) طراز SM6-QM سعة 400 أمبير انتاج شركة شنيدر صناعة فرنسا"	محلى	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٢٨
47	شركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية (CHINT EGEMAC)	"• فيوز جهد منخفض سعة 160 أمبير مقاس NH2 طراز (Gg 160) ماركة JINLIDA • فيوز جهد منخفض سعة 250 أمبير مقاس NH2 طراز (Gg 250) ماركة JINLIDA • فيوز جهد منخفض سعة 400 أمبير مقاس NH2 طراز (Gg 400) ماركة JINLIDA • فيوز جهد منخفض سعة 400 أمبير مقاس NH3 طراز (Gg 400) ماركة JINLIDA من انتاج شركة JINLIDA الصينية"	أجنى	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢٣/٠٤/٢٨
48	شركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية (CHINT EGEMAC)	لوحة جهد منخفض حتى سعة 3600 أمبير طراز (NGC8) من انتاج شركة شينت ايجيماك صناعة محلية	محلى	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٢٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
49	ميني صن ايجيبت للصناعات الكهربائية	لوحة جهد منخفض حتى سعة 3000 أمبير طراز (P50-1-21 MS) من انتاج شركة ميني صن ايجيبت للصناعات الكهربائية صناعة محلية	محلى	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٢٨
50	AGEC الجيزة للصناعات الكهربائية	لوحة جهد منخفض حتى سعة 3000 أمبير طراز (LV32) من انتاج شركة الجيزة للصناعات الكهربائية - اجيك صناعة محلية	محلى	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٢٨
51	للصناعات الكهربائية ABB شركة	لوحة ربط حلقى طراز (UniSec) جهد 24 ك.ف مزودة بسكاكين معزولة بغاز SF6 سعة 630 أمبير - بتتار قصر 21 ك.أ. 3/ ثانية بسكينة كابل فصل على الحمل طراز (SDC) وسكينة محول فصل على الحمل طراز (SFC) تصنيع شركة ABB.	محلى	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٢٨
52	الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن (العشرى ستيل)	"أعمدة الجهد المتوسط الهيكلية المجلفنة رسم (12/9م & 12/10م & 12/11م & 15/12م). • أعمدة المواسير المجلفنة جهد منخفض طراز (8/150م & 8/350م & 10/150م & 10/350م). • أعمدة تعليق مواسير حديد مجلفن مدرجة جهد متوسط طراز (6/8/10 بوصة) بطول 12 متر."	محلى	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٢٨
53	الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن (العشرى ستيل)	"أعمدة الجهد المتوسط الهيكلية المجلفنة رسم (12/9م & 12/10م & 12/11م & 15/12م). • أعمدة المواسير المجلفنة جهد منخفض طراز (8/150م & 8/350م & 10/150م & 10/350م). • أعمدة تعليق مواسير حديد مجلفن مدرجة جهد متوسط طراز (6/8/10 بوصة) بطول 12 متر."	محلى	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٢٨
54	شركة مجمع مينا للكابلات والصناعات الكهربائية	"موصل هوائي ACSR قطاع (150/25م) (AL1/24-ST1A-149). • موصل هوائي ACSR قطاع (70/12م) (AL1/11-ST1A-70)."	محلى	٢٠٢١/٠٤/١٢	٢٠٢٤/٠٤/١٢
55	(gc3) شركة الجيزة لصناعة الكابلات	"كابل ألومنيوم ثلاثي قطاع 400×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 18/30 ك.ف. (علماً بأن هذا الاعتماد يغطي كابلات الجهد المتوسط الثلاثية جهد 12/20 ك.ف & 18/30 ك.ف من قطاع 95 مم حتي قطاع 400 مم وذلك طبقاً للمواصفات القياسية العالمية رقم IEC60502-2-2014). من انتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)"	محلى	٢٠٢١/٠٤/١٣	٢٠٢٤/٠٤/١٣
56	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تتيكو)	خلية موزع جهد متوسط 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز (NEX-TEPCO) إنتاج الشركة العامة للمشروعات الفنية (تتيكو) مزودة بقطاع SF6 طراز (LF2) & مزودة بقطاع فراغي طراز (EVOLIS) سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. 3 ثانية ماركة شنيدر.	محلى	٢٠٢١/٠٤/١٢	٢٠٢٤/٠٤/١٢



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الاعتماد	تاريخ الإنتهاء
57	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	• كابل ألومنيوم قطاع 70+120×3 ملم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 35+70×3 ملم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • موصل هوائي ألومنيوم قطاع 70×1 ملم بعزل XLPE جهد 0.6/1 ك.ف. • موصل هوائي ألومنيوم قطاع 50×1 ملم بعزل XLPE جهد 0.6/1 ك.ف. - من انتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	محلى	٢٠٢١/٠٤/١٢	٢٠٢٤/٠٤/١٢
58	شركة الجيزة باور للصناعة	• موصلات ألومنيوم هوائية معزولة صناعة شركة الجيزة باور للصناعة وذلك للقطاعات التالية: • موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 16×1 ملم 2.5 % C.B. • موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 35×1 ملم 2.5 % C.B. • موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 50×1 ملم 2.5 % C.B. • موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 70×1 ملم 2.5 % C.B. • موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 95×1 ملم 2.5 % C.B. - إنتاج شركة الجيزة باور للصناعة	محلى	٢٠٢١/٠٤/١٢	٢٠٢٤/٠٤/١٢
59	حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)	• موصل ألومنيوم هوائي مقوى بالصلب AL1/11-ST1A-70 - جهد متوسط . • موصل ألومنيوم هوائي مقوى بالصلب AL1/24-ST1A-149 - جهد متوسط . • موصل ألومنيوم هوائي مقوى بالصلب AL1/39-ST1A-243 - جهد متوسط . • موصل سبيكة ألومنيوم هوائي AL3-400 - جهد متوسط - بعدد 61 شعرة . - إنتاج شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي).	محلى	٢٠٢١/٠٤/٠٧	٢٠٢٤/٠٤/٠٧
60	للصناعات الكهربائية ABB شركة	لوحة ربط حلقي طراز (UniSec) جهد 12 ك.ف. مزودة بسكاكين معزولة بغاز SF6 سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 2 ثانية بسكينة كابل فصل على الحمل طراز (SDC) وسكينة محول فصل على الحمل طراز (SFC) تصنيع شركة ABB.	محلى	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢٤/٠٣/٣٠
61	للصناعات الكهربائية ABB شركة	خلية جهد متوسط جهد 11 ك.ف. & 22 ك.ف. طراز UniGearZS1 مزودة بقاطع SF6 طراز HD4 بتيار مقنن سعة 1250 أمبير وذات تيارات قصر (25 ك.أ. / 3 ثانية & 31.5 ك.أ. / 3 ثانية) للجهد 11 ك.ف. وتيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية للجهد 22 ك.ف. انتاج شركة ABB	محلى	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٠٢٤/٠٣/٢٤
62	للصناعات الكهربائية ABB شركة	خلية جهد متوسط جهد 11 ك.ف. & 22 ك.ف. طراز UniGearZS1 مزودة بقاطع فراغي طراز VD4 بتيار مقنن سعة 1250 أمبير وذات تيارات قصر (25 ك.أ. / 3 ثانية & 31.5 ك.أ. / 3 ثانية) للجهد 11 ك.ف. وتيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية للجهد 22 ك.ف. انتاج شركة ABB	محلى	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٠٢٤/٠٣/٢٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
63	شركة انيرجيا للصناعات الحديدية	• أعمدة الجهد المتوسط الهيكلية المجلفنة رسم (9/12م & 12/10م & 11/12م & 12/15م & 13/21.25م) • أعمدة المواسير المجلفنة جهد منخفض طراز (150/8م & 350/8م & 500/8م & 150/10م & 350/10م & 500/10م) • أعمدة تعليق مواسير حديد مجلفن مدرجة جهد متوسط طراز (10/8/6 بوصة) بطول 12متر إنتاج شركة انيرجيا للصناعات الحديدية "	محلى	٢٠٢١/٠٣/١٦	٢٠٢٤/٠٣/١٦
64	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	"لوحة ربط حلقي SF6-GIS طراز 8DJH إنتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس) جهد 12 ك.ف بتيار قصر 25 ك.أ / 2 ثانية على أن تحتوي على الاتي:- • سكينه كابل فصل على الحمل طراز (R) سعة 630 أمبير ماركة Siemens. • سكينه محول فصل على الحمل طراز (T) سعة 200 أمبير ماركة Siemens."	محلى	٢٠٢١/٠٣/١٥	٢٠٢٤/٠٣/١٥
65	شركة السويدى الكتروميتر	عداد أحادي إلكتروني مسبق الدفع قدرة (10/80) أمبير - جهد 220 فولت - Class 0.5 - طراز (Sogwave EM120) إنتاج شركة السويدى الكتروميتر. (تم إصدار شهادة بدل فاقد بتاريخ 2021/07/12 طبقا لطلب شركة السويدى الكتروميتر)	محلى	٢٠٢١/٠٣/١٥	٢٠٢٤/٠٣/١٥
66	شركة الاولى لصناعة الادوات الكهربائية	لوحات جهد منخفض حتي سعه 3000 أمبير من انتاج شركة الاولى لصناعة الأدوات الكهربائية (صناعة محلية).	محلى	٢٠٢١/٠٣/٠٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٤
67	شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها	"أعمدة المواسير المجلفنة (جهد منخفض) طراز (150/8م & 350/8م & 500/8م & 150/10م & 350/10م & 500/10م) أعمدة تعليق مواسير حديد مجلفن مدرجة (جهد متوسط) طراز (10/8/6 بوصة) طول 12 متر. أعمدة مسحوبة على البارد (جهد منخفض) طراز (150/8م & 350/8م). إنتاج شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها "	محلى	٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٥
68	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	"مكتفات الجهد المنخفض - طراز KNK 1053 من انتاج شركة اسكرا - سلفينيا بالقدرات الآتية:- • KNK 1053 (5 KVAR/400V), (8.6 KVAR /525V) • KNK 1053 (10 KVAR/400V), (17.2 KVAR /525V) • KNK 1053 (15 KVAR/400V), (25.8 KVAR /525V)"	أجنبى	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢٣/٠٢/٢٤
69	شركة السويدى للكابلات	• كابل ألومنيوم ثلاثي قطاع (من 95 إلى 400) مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 12/20 ك.ف. • كابل ألومنيوم ثلاثي قطاع (من 95 إلى 400) مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 18/30 ك.ف."	محلى	٢٠٢١/٠٢/٢٣	٢٠٢٤/٠٢/٢٣



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
70	شركة السويدي للكابلات	• كابل ألومنيوم قطاع 3×70+35 مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×185+95 مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×240+120 مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×300+150 مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 ك.ف. • موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×35 مم2 - عزل XLPE - جهد 0.6/1 ك.ف - بنسبة أسود الكربون %2.5 • موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×50 مم2 - عزل XLPE - جهد 0.6/1 ك.ف - بنسبة أسود الكربون %2.5 • موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×70 مم2 - عزل XLPE - جهد 0.6/1 ك.ف - بنسبة أسود الكربون %2.5	محلي	٢٠٢١/٠٢/٢٣	٢٠٢٤/٠٢/٢٣
71	مصنع صقر للصناعات المتطورة (الهيئة العربية للتصنيع)	• " لوحة ربط حلقي (GIS-SF6) - طراز AEGIS أنتاج شركة Lucy Electric صناعة تايلاند - جهد 24 ك.ف - بتيار قصر 21 ك.أ/3 ثانية تحتوي علي الاتي:- - سكينه فصل علي الحمل سعة 630 أمبير طراز (L). - قاطع تيار (Fixed VCB) سعة 630 أمبير طراز (V).	أجنبي	٢٠٢١/٠٢/٠٨	٢٠٢٣/٠٢/٠٨
72	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	• " قاطع تيار ثلاثي مقولب MCCB سعة 100 أمبير طراز (E100-H) بتيار قصر 25 ك.أ. • قاطع تيار ثلاثي مقولب MCCB سعة 250 أمبير طراز (E250-S) بتيار قصر 35 ك.أ. • قاطع تيار ثلاثي مقولب MCCB سعة 250 أمبير طراز (E250-M) بتيار قصر 50 ك.أ. • قاطع تيار ثلاثي مقولب MCCB سعة 320 أمبير طراز (E400-S) بتيار قصر 35 ك.أ. • قاطع تيار ثلاثي مقولب MCCB سعة 400 أمبير طراز (E400-H) بتيار قصر 50 ك.أ. • قاطع تيار ثلاثي مقولب MCCB سعة 800 أمبير طراز (E800-M) بتيار قصر 50 ك.أ. • قاطع تيار ثلاثي مقولب MCCB سعة 1000 أمبير طراز (E1000-M) بتيار قصر 50 ك.أ.	محلي	٢٠٢١/٠٢/٠٧	٢٠٢٤/٠٢/٠٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتداع	تاريخ الإنتهاء
73	شركة إيتال للصناعات الكهربائية والميكانيكية	• مصهرات جهد منخفض سعة (160) أمبير – مقاس NT00 - ماركة (ETAL) . • مصهرات جهد منخفض سعة (160) أمبير – مقاس NT1 - ماركة (ETAL) . • مصهرات جهد منخفض سعة (250) أمبير – مقاس NT1 - ماركة (ETAL) . • مصهرات جهد منخفض سعة (250) أمبير – مقاس NT2 - ماركة (ETAL) . • مصهرات جهد منخفض سعة (400) أمبير – مقاس NT2 - ماركة (ETAL) . • مصهرات جهد منخفض سعة (400) أمبير – مقاس NT3 - ماركة (ETAL) . • مصهرات جهد منخفض سعة (630) أمبير – مقاس NT3 - ماركة (ETAL) .	محلى	٢٠٢١/٠٢/٠٤	٢٠٢٤/٠٢/٠٤
74	الشركة العالمية للصلب (إنكوستيل)	• أعمدة الجهد المتوسط الهيكلية المجلفنة رسم (9/12م & 12/10م & 11/12م & 12/15م & 13/21.25م) • أعمدة المواسير المجلفنة جهد منخفض طراز (150/8م & 350/8م & 150/10م & 350/10م) • أعمدة تعليق مواسير حديد مجلفن مدرجة جهد متوسط طراز (10/8/6 بوصة)	محلى	٢٠٢١/٠٢/٠٤	٢٠٢٤/٠٢/٠٤
75	الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق	• كابل ألومنيوم ثلاثي قطاع 400×3م 2م جهد 18/30 ك.ف عزل XLPE غلاف PVC مسلح. (علماً بأن هذا الاعتماد يغطي كابلات الجهد المتوسط الثلاثية جهد 12/20 ك.ف & 18/30 ك.ف من قطاع 95م 2م حتي قطاع 400م 2م وذلك طبقاً للمواصفات القياسية العالمية رقم 2-2014-IEC60502).	محلى	٢٠٢١/٠١/٢٥	٢٠٢٤/٠١/٢٥
76	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	• خلية جهد متوسط 24 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز PIX إنتاج الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو) مزودة بقاطع فراغي طراز (HVX 24-25-12-E) سعة 1250 أمبير – ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية صناعة شركة شنيذر.	محلى	٢٠٢١/٠١/٢٤	٢٠٢٤/٠١/٢٤
77	الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (انكوم)	• خلية جهد متوسط 24 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز Solution Power S24 – إنتاج شركة LS Electric Co. Ltd الكورية مزودة بقاطع فراغي طراز VL-20H25B13 سعة 1250 أمبير – ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية صناعة شركة LS Electric Co. Ltd الكورية.	أجنبي	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/١٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
78	شركة استيل بلاست اليكترويك	"كابلات جهد منخفض صناعة شركة استيل بلاست اليكترويك وذلك للقطاعات التالية: mm2 AL/XLPE/STA/PVC (300+150×3) • .0.6/1 KV mm2 AL/XLPE/STA/PVC (185+95×3) • .0.6/1 KV mm2 AL/XLPE/STA/PVC (150+70×3) • .0.6/1 KV mm2 AL/XLPE/STA/PVC (70+35×3) • .0.6/1 KV mm2 AL/XLPE/STA/PVC 0.6/1 (25×4) • ".KV	محلى	٢٠٢١/٠١/١٤	٢٠٢٤/٠١/١٤
79	الشركة الاماراتية المصرية للتنمية والاستثمار	"المحولات الزيتية جهد 22/0.4 & 11/0.4 ك.ف. إنتاج شركة ترانستك الإماراتية وذلك للقدرات من 300 ك.ف.أ. حتى 2000 ك.ف.أ. "	أجنبي	٢٠٢١/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/١٢
80	الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (انكوم)	" محولات تيار (جهد 24 ك.ف - طراز LSC-611A2W محولات جهد (جهد 24 ك.ف - طراز DPE-24NTF تصنيع شركة DWANGOO ELECTRIC الكورية	أجنبي	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
81	الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (انكوم)	"خلية جهد متوسط 24 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز Solution Power S24 - إنتاج شركة LS Electric Co. Ltd الكورية مزودة بقاطع فراغي طراز VH-20H40B13 سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 40 ك.أ. / 3 ثانية صناعة شركة LS Electric Co. Ltd الكورية.	أجنبي	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
82	الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (انكوم)	"المحولات الجافة جهد 11/0.4 ك.ف. & 22/0.4 ك.ف. إنتاج شركة LS Electric Co. Ltd الكورية - على أن تكون الملفات الابتدائية والثانوية من النوع: (Encapsulated Cast Resin Coils) طبقا للمواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر رقمي 201-08 (EDMS) & 1-101-08 (EDMS) (1-) وذلك للقدرات من 400 ك.ف.أ. حتى 2500 ك.ف.أ. إنتاج شركة LS Electric Co. Ltd الكورية.	أجنبي	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
83	شركة الاولى لصناعة الادوات الكهربائية	لوحة جهد منخفض (كوفريه) سعة 250 أمبير طراز (Coffree-Type 4460) محلية الصنع إنتاج شركة الاولى لصناعة الادوات الكهربائية.	محلى	٢٠٢٠/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧
84	شركة مصر للعازلات الكهربائية (انسولا)	لمحولات تيار (جهد 12 ك.ف - طراز IGW) (جهد 24 ك.ف - طراز IGWR) بنسب تحويل مختلفة حتي 2500 أمبير (تيار ابتدائي)	محلى	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٣/١٢/٢٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
85	شركة تافريدا اليكترويك	• جهاز الفصل وإعادة التوصيل الأوتوماتيكي (Auto Reclouser) حتي جهد 27 ك.ف سعه 630 أمبير طراز (OSM25_AL_1) • جهاز الفصل وإعادة التوصيل الأوتوماتيكي (Auto Reclouser) حتي جهد 15.5 ك.ف سعه 630 أمبير طراز (OSM15_AL_1) - إنتاج شركه تافريدا إليكترويك شمال و شرق إفريقيا للتوريدات "	أجنبي	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٢/١٢/٢٤
86	شركة المشرق العربي للتوكيلات التجارية والصناعات الهندسية	• المحولات الزيتية بقدرات حتى 3000 ك.ف.أ. جهد 11/0.4 ك.ف. • المحولات الزيتية بقدرات حتى 3000 ك.ف.أ. جهد 22/0.4 ك.ف. - إنتاج الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية (UTE) بالمملكة العربية السعودية – توريد شركة المشرق العربي للتوكيلات التجارية والصناعات الهندسية."	أجنبي	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٢/١٢/٢٤
87	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	• موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 35×1 مم2 جهد 0.6/1 ك.ف.	محلي	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٣/١٢/١٤
88	شركة الجيزة باور للصناعة	• كابل ألومنيوم ثلاثي قطاع (95 إلى 400) مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 12/20 ك.ف.	محلي	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٣/١٢/١٤
89	شركة الجيزة باور للصناعة	• كابل ألومنيوم ثلاثي قطاع (من 95 الى 400 مم2) جهد 18/30 ك.ف عزل XLPE غلاف PVC مسلح. • كابل ألومنيوم قطاع (3×300+150) مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع (3×150+70) مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع (3×120+70) مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 ك.ف."	محلي	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٣/١٢/٠٣
90	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إيجيماك)	"كشك 22/0.4 ك.ف. حتي قدرة 1000 ك.ف.أ. – طراز (8FJ-22) إنتاج شركة إيجيماك يحتوي على لوحة الربط الحلقي من النوع GIS جهد 24 ك.ف. طراز (RM6) تحتوي على سكينه فصل على الحمل من نوع SF6 سعة 630 أمبير بتيار قصر 20 ك.أ. / 1 ث وسكينه محول فصل على الحمل من النوع (SF6) سعة 200 أمبير بتيار قصر 20 ك.أ/ث إنتاج شركة شنيدر. على أن تكون جميع المكونات الداخلية للكشك من الطرازات سارية الاعتماد."	محلي	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢٣/١٢/٠٢
91	الشركة المصرية لصناعة العازلات الكهربائية (ECMEI)	• عازل جهد منخفض 14سم طراز (RM I) .ECEMI- Egypt- 10kN • عازل جهد منخفض 10سم طراز (RM II) .ECEMI- Egypt- 8kN	محلي	٢٠٢٠/١١/٢٤	٢٠٢٣/١١/٢٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
92	شركة توب إليكتريك (2M)	• كشك لمحول جهد 22 ك.ف قدرة 1500 ك.ف.أ - طراز (KIOSK 1500KVA-22/0.4KV) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) يحتوي على لوحة ربط حلقي هوائي جهد 24 ك.ف طراز (NEWTEC LA7-24) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) صناعة محلية بها سكينه فصل على الحمل (سكينه كابل) جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. 1 ث- طراز (2M-LA7-24E/630-25) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) وسكينه فصل على الحمل (سكينه محول) جهد 24 ك.ف - سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. 1 ث طراز (2M-LA7-24F/630-25) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) مع الالتزام أن يتم تركيب فاصل بكاليت أمام السكينه وجسم اللوحه. • كشك لمحول جهد 11 ك.ف قدرة 1500 ك.ف.أ - طراز (KIOSK 1500KVA-11/0.4KV) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) يحتوي على لوحة ربط حلقي هوائي جهد 12 ك.ف طراز (NEW TEC LA7-12) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) صناعة محلية تحتوي على سكينه فصل على الحمل (سكينه كابل) جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. 1 ث- طراز (2M-LA7-12E/630-25) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) وسكينه فصل على الحمل (سكينه محول) جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. 1 ث طراز (2M-LA7-12F/630-25) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M).	محلى	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
93	شركة توب إليكتريك (2M)	• لوحة ربط حلقي هوائي جهد 24 ك.ف. طراز (NEW TEC LA7-24KV) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) (صناعة محلية) تحتوي على سكينه فصل على الحمل (سكينه كابل) جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. 1 ث- طراز (2M-LA7-24E/630-25) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) وسكينه فصل على الحمل (سكينه محول) جهد 24 ك.ف - سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. 1 ث طراز (2M-LA7-24F/630-25) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M).	محلى	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢٣/١١/١٧
94	شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية (جاد)	• لوحة جهد منخفض (كوفريه) سعة 250 أمبير طراز (4460) محلية الصنع إنتاج شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية (GAD).	محلى	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/١٥
95	شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية	محولات زيتية جهد 11 / 0.4 & 22 / 0.4 ك.ف. إنتاج شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية وذلك للقدرة من 63 ك.ف.أ حتى 2500 ك.ف.أ	محلى	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/١٥
96	شركة شنيدر اليكتريك مصر	• لوحة ربط حلقي طراز SM6 من النوع (AIS-SF6) - جهد 24 ك.ف بتيار قصر 25 ك.أ. 1 ث/إنتاج شركة شنيدر اليكتريك مصر تحتوي علي الاتي:- ? سكينه فصل علي الحمل طراز SM6-IM سعة 630 أمبير. ? سكينه فصل علي الحمل طراز SM6-QM سعة 200 أمبير. ? سكينه فصل علي الحمل طراز SM6-QMC سعة 200 أمبير.	محلى	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢٣/١١/١١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
97	الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية (ESMC)	عداد أحادي إلكتروني مسبق الدفع قدرة (10/80) أمبير – جهد 220 فولت – Class 0.5 – طراز (CL710C2-1) إنتاج الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية.	محلي	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢٣/١١/٠٩
98	شركة إيتال للصناعات الكهربائية والميكانيكية	"قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (160) أمبير – طراز NT00 – ماركة (ETAL) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (160) أمبير – طراز NT1 – ماركة (ETAL) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (250) أمبير – طراز NT2 – ماركة (ETAL) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (400) أمبير – طراز NT2 – ماركة (ETAL) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (630) أمبير – طراز NT3 – ماركة (ETAL) ."	محلي	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢٣/١١/٠٩
99	شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميك)	"أعمدة جهد متوسط هيكلية مجلفنة (رسم 9 / 12م) & (رسم 10 / 12م) & (رسم 11 / 12م) & (رسم 15 / 12م) أعمدة المواسير المجلفنة جهد منخفض طراز (8/150 & 10/150 & 10/350)"	محلي	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢٣/١١/٠٩
100	مكتب افريست للهندسة والمقاولات	"منظمات الجهد الأتوماتيكية إنتاج شركة EATON COOPER POWER system الأمريكية بالسعات التالية: • 300 أمبير جهد 11 ك.ف. تردد 50 هرتز. • 200 أمبير جهد 22 ك.ف. تردد 50 هيرتز."	أجنبي	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢٢/١١/٠٩
101	شركة شنيدر اليكتريك مصر	المحولات الزيتية جهد 11/0.4 & 22/0.4 ك.ف. إنتاج شنيدر اليكتريك وذلك للقدرات من 300 ك.ف.أ. حتى 3500 ك.ف.أ.	أجنبي	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢٢/١١/٠٩
102	شركة شنيدر اليكتريك مصر	المحولات الجافة جهد 11/0.4 & 22/0.4 ك.ف. إنتاج شنيدر اليكتريك - على أن تكون الملفات الابتدائية والثانوية من النوع (Encapsulated cast coil) وذلك للقدرات من 200 ك.ف.أ. حتى 3150 ك.ف.أ.	أجنبي	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢٢/١١/٠٩
103	الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والإلكترونية (الكتروجورج)	"خلية جهد متوسط 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME – تصنيع الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والإلكترونية (الكتروجورج) مزودة بقاطع فراغي طراز 3AE1 سعة 1250 أمبير – ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية & 31.5 ك.أ. / 3 ثانية صناعة شركة سيمنز - ألمانيا. مع الالتزام بالرسومات التصميمية للخلايا التي اجتازت الاختبارات النوعية."	محلي	٢٠٢٠/١١/٠٨	٢٠٢٣/١١/٠٨
104	الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والإلكترونية (الكتروجورج)	"خلية جهد متوسط 24 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME – تصنيع الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والإلكترونية (الكتروجورج) مزودة بقاطع فراغي طراز 3AH5 سعة 1250 أمبير – ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية صناعة شركة سيمنز - ألمانيا. مع الالتزام بالرسومات التصميمية للخلايا التي اجتازت الاختبارات النوعية وأن يتم تركيب: (M.V Interrupters between Insulating) "(Barriers"	محلي	٢٠٢٠/١١/٠٨	٢٠٢٣/١١/٠٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
105	(gc3) شركة الجيزة لصناعة الكابلات	• موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 95×1 مم2 جهد 0.6/1 ك.ف.	محلى	٢٠٢٠/١١/٠٥	٢٠٢٣/١١/٠٥
106	الكتروميثال للصناعات الكهربائية والمعدنية	لوحة جهد منخفض (كوفرية) سعة 250 أمبير طراز (250A-EM.C)	محلى	٢٠٢٠/١١/٠٤	٢٠٢٣/١١/٠٤
107	الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والالكترونية (الكتروجورج)	"لوحة ربط حلقي SF6-GIS طراز 8DJH جهد 12 ك.ف بتيار قصر 25 ك.أ / 2 ثانية & جهد 24 ك.ف بتيار قصر 21 ك.أ / 2 ثانية على أن تحتوي على الاتي: - • سكينه كابل فصل على الحمل طراز (R) سعة 630 أمبير. • سكينه محول فصل على الحمل طراز (T) سعة 200 أمبير."	محلى	٢٠٢٠/١١/٠٤	٢٠٢٣/١١/٠٤
108	سيجا ام للصناعات الكهربائية	"خلية جهد متوسط 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME - إنتاج سيجا إم للصناعات الكهربائية مزودة بقاطع فراغي طراز 3AE5 سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ / 3 ثانية & 31.5 ك.أ / 3 ثانية صناعة شركة سيمنز. مع الالتزام بالرسومات التصميمية للخلايا التي اجتازت الاختبارات النوعية وأن يكون القاطع بغلاف معدني."	محلى	٢٠٢٠/١٠/٢٧	٢٠٢٣/١٠/٢٧
109	الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والالكترونية (الكتروجورج)	"خلية جهد متوسط 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME - الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والالكترونية (الكتروجورج) مزودة بقاطع فراغي طراز 3AE5 سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ / 3 ثانية & 31.5 ك.أ / 3 ثانية صناعة شركة سيمنز. مع الالتزام بالرسومات التصميمية للخلايا التي اجتازت الاختبارات النوعية وأن يكون القاطع بغلاف معدني."	محلى	٢٠٢٠/١٠/٢٧	٢٠٢٣/١٠/٢٧
110	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	"خلية جهد متوسط 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME - إنتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس) مزودة بقاطع فراغي طراز 3AE5 سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ / 3 ثانية & 31.5 ك.أ / 3 ثانية صناعة شركة سيمنز. مع الالتزام بالرسومات التصميمية للخلايا التي اجتازت الاختبارات النوعية وأن يكون القاطع بغلاف معدني."	محلى	٢٠٢٠/١٠/٢٧	٢٠٢٣/١٠/٢٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
111	شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى)	كشك لمحول قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 22/0.4 ك.ف. - طراز (SCPS 1000-ABB24) إنتاج شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى) يحتوى على لوحة ربط حلقي هوائى جهد 24 ك.ف. طراز (SARing 24-ABB) تحتوى على سكاكين فصل على حمل (سكينة كابل) جهد 24 ك.ف. - سعة 630 أمبير - ماركة (ABB - طراز (NAL24)، وسكينة فصل على الحمل بالفيزوز (سكينة محول) جهد 24 ك.ف. - سعة 630 أمبير - ماركة (ABB) - طراز (NALF24) - كشك محول قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 11/0.4 ك.ف. - طراز (SCPS 1000-ABB12) إنتاج شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى) يحتوى على لوحة ربط حلقي هوائى جهد 11 ك.ف. طراز (SARing 12-ABB) تحتوى على سكاكين فصل على حمل (سكينة كابل) جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - ماركة (ABB - طراز (NAL12)، وسكينة فصل على الحمل بالفيزوز (سكينة محول) جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - ماركة (ABB) - طراز (NALF12). على أن تكون جميع المكونات الداخلية للكشك من الطرازات سارية الاعتماد."	محلى	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
112	شركة شنيذر اليكترويك مصر	"• لوحة ربط حلقي (GIS-SF6) - طراز RM6 - جهد 12 ك.ف. - بتيار قصر 25 ك.أ. /ثانية & 24 ك.ف. بتيار قصر 20 ك.أ. /ثانية تحتوي علي الاتي:- ? سكينة كابل فصل علي الحمل (SF6) سعة 630 أمبير. ? سكينة محول فصل علي الحمل (SF6) سعة 200 أمبير. ? قاطع تيار (Fixed C.B SF6) سعة 200 أمبير."	أجنبى	٢٠٢٠/٠٩/٢٢	٢٠٢٢/٠٩/٢٢
113	شركة النمكى للاستشارات الهندسية والتجارة	لوحة جهد منخفض سعة 3200 أمبير - طراز NMK إنتاج شركة النمكى للاستشارات الهندسية والتجارة	محلى	٢٠٢٠/٠٩/٢٢	٢٠٢٣/٠٩/٢٢
114	شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة (مصنع غزالة)	"أعمدة جهد متوسط هيكلية مجلفنة: عامود تعليق ارتفاع 12م (رسم 9 / 12م) عامود زاوية 30° (زاوية خارجية) (شد) ارتفاع 12م (رسم 10 / 12م) عامود زاوية 60° (زاوية خارجية) (شد) ارتفاع 12م (رسم 11 / 12م) عامود عبور (وصلة واحدة) (رسم 12 / 15م)"	محلى	٢٠٢٠/٠٩/١٣	٢٠٢٣/٠٩/١٣
115	شركة الجيزة باور للصناعة	"موصلات ألومنيوم هوائية معزولة: • موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 50×1 مم. • موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 70×1 مم. • موصل هوائي ألومنيوم عزل XLPE قطاع 120×1 مم."	محلى	٢٠٢٠/٠٩/٠٧	٢٠٢٣/٠٩/٠٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
116	شركة الجيزة باور للصناعة	"كابلات جهد منخفض: • كابل ألومنيوم معزول جهد 0.6/1 ك.ف - قطاع (35×4) مم2 عزل XLPE وغلاف PVC. • كابل ألومنيوم معزول مسلح جهد 0.6/1 ك.ف - قطاع (95+185×3) مم2 عزل XLPE وغلاف PVC. • كابل ألومنيوم معزول جهد 0.6/1 ك.ف - قطاع (120+240×3) مم2 عزل XLPE وغلاف PVC."	محلى	٢٠٢٠/٠٩/٠٧	٢٠٢٣/٠٩/٠٧
117	شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساي)	"لوحة الربط الحلقى GIS جهد 24 ك.ف. طراز ((RMSYS - إنتاج شركة SAREL الإيطالية - والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل جهد 24 ك.ف. من النوع SF6 (كابل) سعة 630 أمبير بتيار قصر 20 ك.أ. / 3 ث- طراز (IM6S) ، وسكينة فصل على الحمل بالفيوز جهد 24 ك.ف. من النوع SF6 (محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 20 ك.أ. / 3 ث- طراز (IM6P)."	أجنبي	٢٠٢٠/٠٩/٠٢	٢٠٢٢/٠٩/٠٢
118	شركة بدر للتجارة والتوريدات	"الوصلة الضاغطة المسننة- (Aluminum insulated piercing connector) إنتاج شركة بدر للتجارة والتوريدات - موديل (-BADR 95-6 (16/35-6) - طراز CDR/CT1SYZ وذلك بمقاس (Main core size : (16-95) mm2 ، وكذلك بمقاس ((Tap core size: (6:35) mm2)"	محلى	٢٠٢٠/٠٩/٠٢	٢٠٢٣/٠٩/٠٢
119	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (ايماس)	خلية جهد متوسط 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME - إنتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (ايماس) مزودة بقاطع فراغي طراز 3AH5 سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 & 31.5 ك.أ. / 3 ثانية صناعة ألماني.	محلى	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١
120	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (ايماس)	خلية جهد متوسط 24 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME - إنتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (ايماس) مزودة بقاطع فراغي طراز 3AH5 سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية صناعة ألماني.	محلى	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١
121	الشركة العالمية للكابلات	"• كابل ألومنيوم ثلاثي قطاع (95 إلى 630) مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 18/30 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 120+240×3 مم2 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 ك.ف."	محلى	٢٠٢٠/٠٨/٢٥	٢٠٢٣/٠٨/٢٥
122	شركة باور سيرفيس بروجيكت للتجارة والمقاولات	"• لوحة جهد منخفض سعة 4000 أمبير- طراز (400/80-4000) إنتاج شركة باور سيرفيس بروجيكت للتجارة والمقاولات. • لوحة جهد منخفض (كوفريه) سعة 250 أمبير طراز (250/220) إنتاج شركة باور سيرفيس بروجيكت للتجارة والمقاولات."	محلى	٢٠٢٠/٠٨/٢٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٢



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
123	شركة يونيفرسال جلوبال سورسينج سوليوشنز	"محولات جهد (11 & 22) ك.ف إنتاج شركة (NARAYAN POWERTECH PVT LTD) الهندية: جهد 22 ك.ف بفيوز بنسبة تحويل 100/100) (110/3-3?/110-3? 22000) ف، ف.أ. - (CL 0.5/3P) طراز MVTE22019- (0005) • جهد 22 ك.ف بدون فيوز بنسبة تحويل 100/100) (110/3-3?/110-3? 22000) ف، ف.أ. - (CL 0.5/3P) طراز (MVTE22020-0000). • جهد 11 ك.ف بدون فيوز بنسبة تحويل 100/100) (110/3-3?/110-3? 11000) ف، ف.أ. - (CL 0.5/3P) طراز (MVTE11005-0002)"	أجنبي	٢٠٢٠/٠٨/١٦	٢٠٢٢/٠٨/١٦
124	الشركة الوطنية للهندسة والتجارة	مكثف جهد منخفض قدرة 25 ك.فار سعة (96.2×3) ميكرو فاراد) جهد 525 ف - طراز LKT25-525- (DP) ماركة FRAKO الألمانية	أجنبي	٢٠٢٠/٠٨/١٣	٢٠٢٢/٠٨/١٣
125	الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (إيجيماك)	كشك محول جهد 0.4/22 ك.ف. حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. - طراز (8FJ-24) إنتاج شركة إيجيماك يحتوى على لوحة الربط الحلقى من النوع الهوائى جهد 24 ك.ف. طراز (8AP-24) تحتوى على سكاكين فصل على الحمل من النوع الهوائى (كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. / 3 ث- طراز (RW24/EG) ماركة إيجيماك - بترخيص من شركة ELTOM البولندية.	محلى	٢٠٢٠/٠٨/١٢	٢٠٢٣/٠٨/١٢
126	الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (إيجيماك)	كشك محول جهد 0.4/22 ك.ف. حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. - طراز (8FJ-24) إنتاج شركة إيجيماك يحتوى على لوحة الربط الحلقى من النوع SF6 جهد 24 ك.ف. طراز (GSEC) تحتوى على سكاكين فصل على الحمل من نوع SF6 (كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 21 ك.أ. / 3 ث- طراز (GSEC/T1) ماركة ABB (-GSEC/T2F).	محلى	٢٠٢٠/٠٨/١٢	٢٠٢٣/٠٨/١٢
127	شركة الفارس للمقاولات العامة والتوريدات الكهربائية وأنظمة التحكم الألى	"* لوحة جهد منخفض حتى سعة 3200 أمبير طراز (3200A -FGC.M) إنتاج شركة الفارس للمقاولات العامة والتوريدات الكهربائية وأنظمة التحكم الألى * لوحة جهد منخفض (كوفرية) سعة 250 أمبير طراز (250A -FGC.M) إنتاج شركة الفارس للمقاولات العامة والتوريدات الكهربائية وأنظمة التحكم الألى"	محلى	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنهاء
128	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إجيماك)	"لوحة ربط حلقي جهد 24 ك.ف طراز (8AP-24)- ماركة (EGEMAC) - تصنيع شركة اجيماك - والتي تحتوي على سكاكين فصل على الحمل جهد 24 ك.ف من نوع الهوائي -(كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ/3 ث - طراز (RW24/EG) ماركة اجيماك - صناعة شركة اجيماك بترخيص من شركة ELTOM البولندية. لوحة ربط حلقي جهد 12 ك.ف طراز (8AP-12)- ماركة (EGEMAC) - تصنيع شركة اجيماك - والتي تحتوي على سكاكين فصل على الحمل جهد 12 ك.ف من نوع الهوائي -(كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ/1 ث - طراز (RW24/EG) ماركة اجيماك - صناعة شركة اجيماك بترخيص من شركة ELTOM البولندية."	محلي	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٧/١٢
129	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إجيماك)	لوحة ربط حلقي جهد 24 ك.ف طراز GSEC- ماركة (EGEMAC) - تصنيع شركة اجيماك - والتي تحتوي على سكاكين فصل على الحمل جهد 24 ك.ف من نوع SF6 -(كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 21 ك.أ/3 ث - طراز (GSEC/T1-GSEC/T2F) ماركة ABB.	محلي	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٧/١٢
130	شركة الناصرة جروب للصناعات الكهربائية المتطورة	لوحة جهد منخفض حتى سعة 4000 أمبير طراز (LOW VOLTAGE PANEL 4000A) صناعة شركة الناصرة جروب للصناعات الكهربائية المتطورة	محلي	٢٠٢٠/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٧/٠٧
131	شركة شنيدر اليكتريك مصر	لخية الجهد المتوسط 22 ك.ف طراز MCset4 سعة تيار 1250 امبير مزودة بقاطع SF6 ذات تيار قصر 25 ك.أ / 3 ثانية - انتاج شركة Schneider Electric	محلي	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	٢٠٢٣/٠٦/٢٩
132	شركة عز الدين مغربي ابراهيم	شدداد 4 مسمار (NIL4) بمشتملات انتاج شركة YONGJIU لصالح شركة عز الدين مغربي ابراهيم	أجنبي	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	٢٠٢٢/٠٦/٢٩
133	شركة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات	"فيوزات جهد منخفض صناعة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات: فيوزات جهد منخفض سعة 400 أمبير - مقاس (NT3) - طراز (gL/gG) - ماركة LECTRO فيوزات جهد منخفض سعة 250 أمبير - مقاس (NT2) - طراز (gL/gG) - ماركة LECTRO"	محلي	٢٠٢٠/٠٦/٠٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٧
134	مؤسسة أرب إليكتريك	"المحولات الزيتية بقدرات من 50 ك.ف.أ. حتى 1500 ك.ف.أ. جهد 11 / 0,4 ك.ف. إنتاج شركة صاسام للصناعات بتونس."	أجنبي	٢٠٢٠/٠٦/٠٤	٢٠٢٢/٠٦/٠٤
135	شركة يونيفرسال جلوبال سورسينج سوليوشنز	"محولات تيار طرازات مختلفة حتى سعة (600 - 1200 / 5 / 5) أمبير جهد (12، 24) ك.ف ماركة NARAYAN صناعة شركة (NARAYAN POWERTECH LTD) الهندية وهي كالتالي: طراز (C990-4) طراز (MCTE11048-0000)"	أجنبي	٢٠٢٠/٠٤/٢٩	٢٠٢٢/٠٤/٢٩
136	شركة مصر للعازلات الكهربائية (انسولا)	اعتماد محولات جهد 24&12 ك.ف	محلي	٢٠٢٠/٠٤/٢٦	٢٠٢٣/٠٤/٢٦



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
137	شركة بدر للتجارة والتوريدات	"ملحقات الجهد المنخفض المعزولة - انتاج شركة بدر للتجارة والتوريدات وهي كالآتي :- • وصلة منتصف (pre insulation Distribution joint sleeves) طراز MJPT 50 . • كلامب تعليق (Insulated suspension clamps) - موديل (L.V.S.c) - طرز ((PS 1500 + LM 1500 لمساحات المقطع (mm2 70 - 16) . • كلامب شد (dead end clamps) - موديل (L.V.T.C) - طراز PA 600 - لمساحات المقطع (mm2 70 - 16) "	محلي	٢٠٢٠/٠٤/١٩	٢٠٢٣/٠٤/١٩
138	شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية	محولات زيتية جهد 0.4 / 22 & 0.4 / 11 ك.ف. انتاج شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية وذلك للقدرات من 300 ك.ف.أ حتى 1500 ك.ف.أ	محلي	٢٠٢٠/٠٤/١٢	٢٠٢٣/٠٤/١٢
139	- شركة شنت إلكترونيكس إيجبت (Inspiration solar Energy)	"قواطع الجهد المنخفض المقولبة (MCCB) ماركة CHINT-إنتاج شركة CHINT الصينية بالطرازات الآتية:- • قاطع تيار مقولب MCCB 125 أمبير طراز (NM1-125R-3300) . • قاطع تيار مقولب MCCB 250 أمبير طراز (NM1-250R-3300) "	أجنبي	٢٠٢٠/٠٤/٠٦	٢٠٢٢/٠٤/٠٦
140	شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية	"محولات جافة جهد 0.4 / 22 & 0.4 / 11 ك.ف. انتاج شركة ايجيترافو للصناعة على أن تكون الملفات الابتدائية والثانوية من النوع (Ecapsulated cast coil) للقدرات: محول جاف قدرة 2500 ك.ف.أ محول جاف قدرة 3150 ك.ف.أ"	محلي	٢٠٢٠/٠٣/٢٥	٢٠٢٣/٠٣/٢٥
141	المجموعة الدولية المتحدة لإدارة المشروعات (فولتامب عمان)	"المحولات الزيتية جهد 11/0.4 ك.ف. & 22/0.4 ك.ف. صناعة شركة فولتامب العمانية وذلك للقدرات التالية: • محول زيتي قدرة 300 ك.ف.أ. • محول زيتي قدرة 500 ك.ف.أ. • محول زيتي قدرة 1000 ك.ف.أ. • محول زيتي قدرة 1500 ك.ف.أ."	أجنبي	٢٠٢٠/٠٣/٠٨	٢٠٢٢/٠٣/٠٨
142	الشركة الوطنية للهندسة والتجارة	"لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 2500 أمبير طراز (w 2500/8) - على أن تكون المكونات الداخلية للوحة من قاطع رئيسي وفرعايات (قواطع ، سويتش فيوز ،) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر . لوحة جهد منخفض (كوفريه) سعة 250 أمبير - طراز (WE250) ، على أن تكون المكونات الداخلية للوحة من الطرازات المعتمدة من الشركة القابضة."	محلي	٢٠٢٠/٠٣/٠٣	٢٠٢٣/٠٣/٠٣
143	للصناعات الكهربائية GSI شركة	لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 4000 أمبير طراز (GSI 4000) - إنتاج شركة GSI للصناعات الكهربائية	محلي	٢٠٢٠/٠٢/٢٧	٢٠٢٣/٠٢/٢٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
144	AGEC الجيزة للصناعات الكهربائية	"لوحة الربط الحلقى جهد 12 ك.ف. طراز (AIR-12KV) - إنتاج شركة الجيزة للصناعات الكهربائية والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل جهد 12 ك.ف. من النوع الهوائى (كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. / 1 ث- طراز (RW12/6/UD/Z/185) ماركة ELTOM البولندية ، وسكينة فصل على الحمل بالفيوز طراز (RWB12/6/UD/Z/185) ماركة ELTOM البولندية"	محلى	٢٠٢٠/٠٢/١٦	٢٠٢٣/٠٢/١٦
145	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	"لوحة الربط الحلقى جهد 24 ك.ف. طراز (AIR-24KV) - إنتاج شركة الجيزة للصناعات الكهربائية والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل جهد 24 ك.ف. من النوع الهوائى (كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. / 3 ث- طراز (RW24/6/Z/275) ماركة ELTOM البولندية ، وسكينة فصل على الحمل بالفيوز طراز (RWB24/6/Z/275) ماركة ELTOM البولندية."	محلى	٢٠٢٠/٠٢/١٦	٢٠٢٣/٠٢/١٦
146	شركة جيل - بحرة للكابلات	"قبول كابل نحاس قطاع 240×4 - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 0.6/1 كيلو فولت. 4X240 mm ² CU/XLPE/STA/PVC. 0.6/1) "K.V"	محلى	٢٠٢٠/٠١/٢٧	٢٠٢٣/٠١/٢٧
147	شركة سمات للصناعات الكهربائية	"خلية جهد 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز KYN28A-12Z/T1250-31.5 - إنتاج شركة شنت الصينية مزودة بقاطع فراغي طراز NV2-12/T1250-31.5 - 4S تجميع شركة سمات للصناعات الكهربائية"	أجنبى	٢٠٢٠/٠١/٢٦	٢٠٢٢/٠١/٢٦
148	شركة عز الدين مغربى ابراهيم	"قبول اعتماد الاتي: - عزلات جهد متوسط مسمار (جهد 11 ك.ف.) (P-11-Y/500). عزلات جهد متوسط مسمار (جهد 22 ك.ف.) (ZS- 35/10/ 1000) :TYPEت PW-33-Y). عزلات جهد متوسط قرص (جهد 11 ك.ف. ، 22 ك.ف.) (XP-70 , U1000BL TYPE:XP-100 TYPE:U70BL). عزلات جهد منخفض 10 سم (RM2). عزلات جهد منخفض 14 سم (RM1)."	أجنبى	٢٠٢٠/٠١/٢٦	٢٠٢٢/٠١/٢٦
149	شركة عز الدين مغربى ابراهيم	"قبول اعتماد الاتي: - شداد 3 مسمار (NLL3) بمشتملاته انتاج شركة YONGJIU ELECTRIC."	أجنبى	٢٠٢٠/٠١/٢٦	٢٠٢٢/٠١/٢٦



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
150	شركة الناصرة جروب للصناعات الكهربائية المتطورة	"قبول لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 1600 أمبير طراز (2000A-MVS) – صناعة شركة الناصرة جروب للصناعات الكهربائية المتطورة – على أن تكون المكونات الداخلية للوحة من قاطع رئيسي وفرعيات (قواطع ، سويتش فيوز ،.....) من الطرازات سارية اعتماد الشركة القابضة لكهرباء مصر."	محلي	٢٠٢٠/٠١/٢٦	٢٠٢٣/٠١/٢٦
151	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	قبول كشك حتى قدرة 1500 ك.ف.أ. جهد 11/0.4 ك.ف.طراز (kiosk-12kv-1500kva) - إنتاج شركة إيماس يحتوي على لوحة ربط حلقي هوائي جهد 12 ك.ف. طراز (AIR RMU EMAS) إنتاج شركة إيماس تحتوي على سكاكين فصل على الحمل جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير – ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. 2 ث طراز (FN1812D) مزودة بسكينة أرضي (صناعة الصين) – وسكينة فصل على الحمل بالفيزو جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير – ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. 2 ثانية طراز (FN1812F) (صناعة الصين).	محلي	٢٠٢٠/٠١/٢٣	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
152	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	"قبول لوحة الربط الحلقي جهد 24 ك.ف. – طراز (EMAS AIR RMU) تحتوي على سكاكين فصل على الحمل من النوع الهوائي (كابل – محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 31,5 ك.أ. 1 ث- طراز (NAL-24/NALF-24) ماركة ABB. – إنتاج شركة إيماس"	محلي	٢٠٢٠/٠١/٢٣	٢٠٢٣/٠١/٢٣
153	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	"قبول كشك حتى قدرة 1500 ك.ف.أ. جهد 0.4/22 ك.ف. – إنتاج شركة إيماس يحتوي على لوحة الربط الحلقي جهد 24 ك.ف. تحتوي على سكاكين فصل على الحمل من النوع الهوائي (كابل – محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 31,5 ك.أ. 1 ث- طراز (NAL-24/NALF-24) ماركة ABB."	محلي	٢٠٢٠/٠١/٢٣	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
154	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	قبول لوحة الربط الحلقي SF6 جهد 24 ك.ف. طراز s8DJH إنتاج شركة إيماس بترخيص من شركة سيمنس تحتوي على سكاكين SF6 جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير – ذات سعة تيار قصر 21 ك.أ. 3/ ثانية ماركة سيمنس طراز (R) وسكينة فصل على الحمل بالفيزو SF6 جهد 24 ك.ف. سعة 200 أمبير – ذات سعة تيار قصر 21 ك.أ. 3/ ثانية طراز (T) – وعلى أن يتم توريد نهاية خاصة (ELBO) لكل سكينة SF6.	محلي	٢٠٢٠/٠١/٢٣	٢٠٢٣/٠١/٢٣
155	شركة التوكل للصناعات الكهربائية NTT	"قبول قواطع الجهد المنخفض ""المقولة (MCCB) الألكترونية والهوائية "" ماركة HIMEL –إنتاج شركة ديليكسي الصينية بالطرازات الآتية:- • قاطع تيار مقولب MCCB 1600 أمبير طراز (HDM3E-1600M). • قاطع تيار هوائي ACB 2000 أمبير طراز (HDW3-2000M). • قاطع تيار هوائي ACB 3200 أمبير طراز (HDW3-3200M). • قاطع تيار هوائي ACB 4000 أمبير طراز (HDW3-4000M)."	أجنبي	٢٠٢٠/٠١/٢١	٢٠٢٢/٠١/٢١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
156	شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا)	قبول اعتماد عمود الجهد المتوسط 6/8/10 المجلفن (تعليق) طول 12 متر بالكابولي.	محلى	٢٠٢٠/٠١/٢١	٢٠٢٣/٠١/٢١
157	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	"؟ قبول لوحة الربط الحلقى جهد 12 ك.ف. طراز (ME6) - إنتاج شركة ميميكو بترخيص من شركة RB الإيطالية - والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل (SF6) سعة 630 أمبير بتيار قصر (25 ك.أ. / 1 ث) ، (كابل - محول) طراز (SD6/L - SD6/F) ماركة RB . ؟ قبول لوحة الربط الحلقى جهد 24 ك.ف. طراز (ME6) - إنتاج شركة ميميكو بترخيص من شركة RB الإيطالية - والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل (SF6) سعة 630 أمبير بتيار قصر (21 ك.أ. / 3 ث) ، (كابل - محول) طراز (SD6/L - SD6/F) ماركة RB - على أن يتم زيادة مسار تسرب العزل للسكاكين لتحقيق 2 سم / 1 ك.ف."	محلى	٢٠٢٠/٠١/٠٢	٢٠٢٣/٠١/٠٢
158	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	"؟ قبول الكشك حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 22/0.4 ك.ف. - طراز ميميكو - إنتاج شركة ميميكو يحتوي على الآتى :- - لوحة الربط الحلقى جهد 24 ك.ف. طراز (ME6) - إنتاج شركة ميميكو بترخيص من شركة RB الإيطالية - والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل (SF6) سعة 630 أمبير بتيار قصر (21 ك.أ. / 3 ث) ، (كابل - محول) طراز (SD6/L - SD6/F) ماركة RB - على أن يتم زيادة مسار تسرب العزل للسكاكين لتحقيق 2 سم / 1 ك.ف."	محلى	٢٠٢٠/٠١/٠٢	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
159	شركة الزين لصناعة أبراج الكهرباء والطاقة	"قبول اعتماد الآتى:- - أعمدة الجهد المنخفض الآتية:- • عمود مدرج مجلفن 6/4/3 بطول 8 متر بحمل تصميمي 150 كجم. • عمود مدرج مجلفن 6/4/3 بطول 10 متر بحمل تصميمي 150 كجم. • عمود مدرج مجلفن 8/6/4 بطول 8 متر بحمل تصميمي 350 كجم. • عمود مدرج مجلفن 8/6/4 بطول 10 متر بحمل تصميمي 350 كجم. - أعمدة الجهد المتوسط الآتية:- • عمود الجهد المتوسط 10/8/6 المجلفن (تعليق) طول 12 متر بالكابولي."	محلى	٢٠١٩/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٢٦



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
160	شركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية (CHINT EGEMAC)	"قبول الاتي: - - للوحة الربط الحلقى جهد 12 ك.ف. طراز (CE6-12) (- إنتاج شركة شنت إيجيماك للمنتجات الكهربائية (صناعة محلية) - والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل هوائى سعة 630 أمبير بتيار قصر (25 ك.أ. / 1 ث - 63 ك.أ. (PEAK))، (كابل - محول) طراز (FN7-12/630-25) صناعة صينية - على أن لا يقل مسار التسرب للعوازل عن 2 سم / 1ك.ف.. - للوحة الربط الحلقى جهد 24 ك.ف. طراز (CE6-24) (- إنتاج شركة شنت إيجيماك للمنتجات الكهربائية (صناعة محلية) - والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل هوائى سعة 630 أمبير بتيار قصر (25 ك.أ. / 1 ث - 63 ك.أ. (PEAK))، (كابل - محول) طراز (FN7-24/630-25) صناعة صينية - على أن لا يقل مسار التسرب للعوازل عن 2 سم / 1ك.ف.."	محلى	٢٠١٩/١٢/١٧	٢٠٢٢/١٢/١٧
161	شركة الثلاثية للصناعات الهندسية (ksa)	"قبول لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 3200 أمبير طراز (KSA-L-V-P-3200A) - صناعة الشركة الثلاثية للصناعات الهندسية - على أن تكون المكونات الداخلية للوحة من قاطع رئيسى وفرعيات (قواطع ، سويتش فيوز ،.....) من الطرازات سارية اعتماد الشركة القابضة لكهرباء مصر."	محلى	٢٠١٩/١٢/١٦	٢٠٢٢/١٢/١٦
162	شركة الكتروليك ليمتد	"قبول اعتماد الاتي:- • محول التيار طراز (ATB 20-BS) جهد 12 ك.ف. A11KV, 31.5 KA/3 SEC-(10, 15) VA-CL (0.5-5P10)." • محول التيار طراز (ATC 20-1) جهد 24 ك. A22KV, 31.5 KA/3 SEC-(10,15)VA-CL (0.5-5P10) • محول الجهد طراز (VTB 20-KF2) جهد 22 ك.ف بنسبة تحويل (A2200/?3/110/?3/110/3) ف. • محول الجهد طراز (VTC 20) جهد 22 ك.ف بنسبة تحويل (A2200/?3/110/?3/110/3) ف. • محول الجهد طراز (VTB 10-K) جهد 11 ك.ف بنسبة تحويل (A1100/?3/110/?3/110/3) ف."	أجنبى	٢٠١٩/١٢/١١	٢٠٢١/١٢/١١
163	شركة البورسعيدية للصناعات الكهربائية	"قبول لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 1600 أمبير طراز (250/8-1600) - إنتاج شركة البورسعيدية للصناعات الكهربائية - على أن تكون المكونات الداخلية للوحه من قاطع رئيسى وفرعيات (قواطع ، سويتش فيوز ،) من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر."	محلى	٢٠١٩/١٢/٠٨	٢٠٢٢/١٢/٠٨
164	شركة الشرق الأوسط لصناعة المحولات والجهد المتوسط (MTM)	"قبول لوحة الربط الحلقى جهد 12 ك.ف. طراز (MTM-ARMU) - إنتاج شركة الشرق الأوسط لصناعة المحولات والجهد المتوسط والتي تحتوى على سكينة (كابل) فصل على الحمل من النوع الهوائى سعة 630 أمبير- بتيار قصر 25 ك.أ. / 1 ث - طراز (AIR-KWF-12E) صناعة صينية ، وسكينة (محول) فصل على الحمل من النوع الهوائى سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1 ث - طراز (AIR-KWF- 12F) صناعة صينية."	محلى	٢٠١٩/١١/١٢	٢٠٢٢/١١/١٢



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
165	شركة المعصرة للصناعات الهندسية	" • عداد ثلاثي الكتروني 100 / 5 أمبير- جهد 380 فولت -مسبق الدفع (CLASS 0,5) – طراز (MPM304)."	أجنبي	٢٠٢٠/١١/٠٧	٢٠٢٢/١١/٠٧
166	شركة المعصرة للصناعات الهندسية	" • عداد أحادي الكتروني 80 / 10 أمبير جهد 220 فولت- مسبق الدفع (CLASS 0,5) – طراز (MPM102). • عداد أحادي الكتروني 80 / 10 أمبير -جهد 220 فولت- مسبق الدفع (CLASS 0,5) – طراز (MPM 102-S)."	أجنبي	٢٠٢٠/١١/٠٧	٢٠٢٢/١١/٠٧
167	شركة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات	" • قبول الاتي: - - قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (160 أمبير) – مقاس (NH00) – ماركة LECTRO. - قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (250 أمبير) – مقاس (NH 1) – ماركة LECTRO. - قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (400 أمبير) – مقاس (NH 2) – ماركة LECTRO. - قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (630 أمبير) – مقاس (NH 3) – ماركة LECTRO."	محلي	٢٠١٩/١١/٠٦	٢٠٢٢/١١/٠٦
168	شركة بنتا جروب	0 قبول لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 2500 أمبير- طراز (2500A - penta)- إنتاج شركة بنتا جروب-على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة من فاطع رئيسي وفرعايات (قواطع – سويتش فيوز-) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠١٩/١١/٠٦	٢٠٢٢/١١/٠٦
169	الشركة العربية للصناعة والتجارة (AIIIT)مجموعة زكي السويدي الدولية	" قبول القواطع بالطرازات الآتية:- • قاطع تيار هوائى ACB(2000) أمبير طراز (ZA 2000) – بتيار قصر KA 65. • قاطع تيار مقولب MCCB (1600) أمبير طراز (ZE 1600N) – بتيار قصر KA 50. • قاطع تيار مقولب MCCB (800) أمبير طراز (ZE 800N) – بتيار قصر KA 50. • قاطع تيار مقولب MCCB (400) أمبير طراز (ZBA 400) – بتيار قصر KA 50. • قاطع تيار مقولب MCCB (250) أمبير طراز (ZB 250) – بتيار قصر KA 50."	أجنبي	٢٠١٩/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٠٥
170	شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية	قبول المحولات الزيتية حتى قدرة 1500 ك.ف.أ. جهد 0.4 / 22 & 11 ك.ف.أ. أنتاج شركة إيجيترافو للصناعات الكهربائية	محلي	٢٠١٩/١٠/٢٩	٢٠٢٢/١٠/٢٩
171	شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية	قبول المحولات الجافة حتي قدرة 2000 ك.ف.أ. جهد 0.4/22&11 ك.ف.أ. إنتاج شركة اجترافو للصناعة-على أن تكون الملفات الابتدائية والثانوية من النوع (Encapsulated cast coil).	محلي	٢٠١٩/١٠/٠٨	٢٠٢٢/١٠/٠٨
172	شركة الكترولتك ليمتد	" قبول محولات التيار ماركة ايسيتاس – إنتاج شركة ايسيتاس التركية بالطرازات الآتية: - - محول التيار طراز (ATB 10-BS) جهد 12 ك.ف.. - محول التيار طراز (ATC 20) جهد 22 ك.ف.."	أجنبي	٢٠١٩/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
173	شركة واركو للهندسة والتجارة	قبول مكثفات الجهد المنخفض حتى قدرة (20 / 35) ك.فار عند جهد (525/ 400) فولت طراز (DWCAP) ماركة RTR إنتاج شركة RTR الإسبانية	أجنبي	٢٠١٩/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣
174	شركة مجموعة الوقاية والتحكم	" قبول محولات الجهد ماركة ALCE الاتية:- جهد 22 ك.ف بنسبة تحويل (22000/3/110/3) ف، (100,100) ف.أ. - (0.5,3P) - طراز (VB24-P2) . • جهد 11 ك.ف بنسبة تحويل (11000/3/110/3) ف، (100,100) ف.أ. - (0.5,3P) - طراز (VB12) . إنتاج شركة ALCE ELECTRIC التركية	أجنبي	٢٠١٩/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣
175	شركة مجموعة الوقاية والتحكم	" قبول محولات التيار طرازات مختلفة حتى سعة (5/5/3200) أمبير جهد (12 ، 24) ك.ف. ماركة ALCE - وهي كالاتي :- - طراز (AB24-P2-1) "A22KV,25KA/3" "SEC- (10,15)VA-C1(0.5-5P10) - طراز (AB12-P2-1) "A11KV, 31.5 KA/3" "SEC-(10,15)VA-C1(0.5-5P10)	أجنبي	٢٠١٩/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣
176	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	" قبول قواطع الجهد المنخفض "المقولة (MCCB) - والهوائية (ACB) " ماركة فيدرال-إنتاج شركة فيدرال التركية بالطرازات الاتية:- • قاطع تيار هوائي (ACB) (2000) أمبير طراز (F123E) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (1600) أمبير طراز (F102E) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (1000) أمبير طراز (F92E) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (800) أمبير طراز (F82E) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (630) أمبير طراز (F71) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (400) أمبير طراز (F62) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (250) أمبير طراز (F51) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (250) أمبير طراز (F32) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (200) أمبير طراز (F31) . "	أجنبي	٢٠١٩/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
177	شركة هارمن لتصنيع وتطوير المعدات الكهروميكانيكية	قبول لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 3200 أمبير - طراز (HARMEN/ PRISMA) - تجميع شركة هارمن لتصنيع وتطوير المعدات الكهروميكانيكية. على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة من قاطع رئيسي وفرعيات (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠١٩/١٠/٠٣	٢٠٢٢/١٠/٠٣
178	شركة باور ترند للتوريدات الكهروميكانيكية	قبول إعتماد المحولات الجافة حتى قدرة 2500 ك.ف.أ جهد 0.4/22&11 ك.ف. إنتاج شركة GBE الإيطالية - توريد شركة باور ترند للتوريدات الكهروميكانيكية.	أجنبي	٢٠١٩/٠٩/٢٢	٢٠٢١/٠٩/٢٢
179	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	قبول لوحة الربط الحلقى جهد 24 ك.ف. طراز (eei-24) إنتاج شركة (eei) - إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل (sf6)-(كابل - محول) -جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير بتيار قصر 20 ك.أ. 1 /ث- (50 KA PEAK) طراز (TGA) - بترخيص من شركة (CONTACT PLASMA).	محلي	٢٠١٩/٠٩/٢٢	٢٠٢٢/٠٩/٢٢
180	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	قبول كشك حتى قدرة 1500 ك.ف.أ. جهد 22/0.4 ك.ف. - إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei) - تحتوى على لوحة الربط الحلقى جهد 24 ك.ف. طراز (eei-24) - إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei) - والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل (sf6)-(كابل - محول) -جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير بتيار قصر 20 ك.أ. 1 /ث- (50 KA PEAK) طراز (TGA) - بترخيص من شركة (CONTACT PLASMA).	محلي	٢٠١٩/٠٩/٢٢	٢٠٢٢/٠٩/٢٢
181	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	" قبول إعتماد الخلية جهد 12 ك.ف. - سعة 1250 أمبير طراز (eei-QMTC) إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية eeI مزود بقاطع فراغى ماركة (TOZZI green) سعة 1250 أمبير ذات سعة قطع 31,5 ك.أ. لمدة 3 ثانية طراز (ecosmart VCB-) (F).	محلي	٢٠١٩/٠٩/٢٢	٢٠٢٢/٠٩/٢٢
182	شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى)	" قبول إعتماد الكشك حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 22/0.4 ك.ف. - طراز SCPS1000-sarel - إنتاج شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى) يحتوى على الآتى :- - لوحة ربط حلقى من النوع (AIS) سعة 630 أمبير طراز (SFRing) (المعتمدة لشركة سأل فى 2018/11/4) جهد 24 ك.ف. - بتيار قصر 20 ك.أ. / 1ث) مزودة بسكاكين فصل على الحمل (SF6) للكابل طراز IM6S - ماركة sarel صناعة إيطالية - وسكينة فصل على الحمل (SF6) بالمصهرات للمحول طراز (IM6P/TF) - ماركة sarel صناعة إيطالية ."	محلي	٢٠١٩/٠٩/٢٢	٢٠٢٢/٠٩/٢٢
183	شركة جلوبالترونكس	قبول إعتماد عداد ثلاثى اليكترونى (مسبق الدفع) - قوة (5/100) أمبير - توصيل مباشر - جهد 380 فولت - ماركة جلوبالترونكس - طراز (GE300-p).	محلي	٢٠١٩/٠٩/١٩	٢٠٢٢/٠٩/١٩
184	الشركة العالمية للكابلات	قبول إعتماد موصل ألومنيوم هوائى قطاع 70×1 مم - عزل XLPE - جهد 1/0.6 كيلو فولت - بنسبة أسود الكربون 2.5% ± C.B A%0.5	محلي	٢٠١٩/٠٩/١٩	٢٠٢٢/٠٩/١٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
185	شركة التوكل للصناعات الكهربائية NTT	" قبول قواطع الجهد المنخفض ""المقابلة (MCCB) الألكترونية "" ماركة HIMEL –إنتاج شركة ديليكسي الصينية بالطرازات الآتية:- - قاطع تيار مقولب (MCCB) (125) أمبير طراز (HDM3E-125M). - قاطع تيار مقولب (MCCB) (250) أمبير طراز (HDM3E-250M). - قاطع تيار مقولب (MCCB) (400) أمبير طراز (HDM3E-400M). - قاطع تيار مقولب (MCCB) (630) أمبير طراز (HDM3E-630M). - قاطع تيار مقولب (MCCB) (800) أمبير طراز (HDM3E-800M)."	أجنبي	٢٠١٩/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/١٥
186	شركة إيجيبتك للكابلات	" قبول الآتي:- - كابل ألومنيوم قطاع 3×70 + 35مم2 عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 3×185 + 95مم2 عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 3×240 + 120مم2 عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 3×300 + 150مم2 عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×70مم2 عزل XLPE - جهد 1/0.6 كيلو فولت- بنسبة أسود الكربون A 2.5% C.B ± 0.5 - موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×50مم2 عزل XLPE - جهد 1/0.6 كيلو فولت- بنسبة أسود الكربون A 2.5% C.B ± 0.5 - موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×35مم2 عزل XLPE - جهد 1/0.6 كيلو فولت- بنسبة أسود الكربون A 2.5% C.B ± 0.5"	محلي	٢٠١٩/٠٩/١٥	٢٠٢٢/٠٩/١٥
187	شركة سمات للصناعات الكهربائية	" • قبول الآتي :- • المحولات الزيتية جهد 0.4/11 ك.ف بقدرات من 50 ك.ف.أ. حتى 1600 ك.ف.أ.. "	أجنبي	٢٠١٩/٠٩/٠٨	٢٠٢١/٠٩/٠٨
188	شركة سمات للصناعات الكهربائية	" • قبول الآتي :- • المحولات الجافة جهد 0.4/11 ك.ف بقدرات من 160 ك.ف.أ. حتى 3000 ك.ف.أ.. "	أجنبي	٢٠١٩/٠٩/٠٨	٢٠٢١/٠٩/٠٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
189	شركة سينكرو مصر	" • قبول الآتي :- • لوحة الجهد المنخفض سعة 3200 أمبير- طراز (synchro)- إنتاج شركة سينكرو مصر- على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع – سويتش فيوز-) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر. • لوحة جهد منخفض (كوفريه) سعة 250 أمبير طراز (synchro misr) – إنتاج شركة سينكرو مصر – على أن يكون مكونات الداخلية للكوفريه (مصهرات – قواعد مصهرات-.....) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر "	محلى	٢٠١٩/٠٨/٢٨	٢٠٢٢/٠٨/٢٨
190	شركة شنت إليكتريكس إيجبت (Inspiration solar Energy)	" قبول إعتماد قواطع الجهد المنخفض "المقبولة (MCCB) – والهوائية (ACB) " "ماركة CHINT – إنتاج شركة CHINT الصينية بالطرازات الآتية:- • قاطع تيار مقولب (MCCB) (125) أمبير طراز (NM8-125R/ 3P/ 125 A) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (250) أمبير طراز (NM8-250H/ 3P/ 250 A) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (400) أمبير طراز (NM8-400H/ 3P/ 400 A) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (500) أمبير طراز (NM8-630H/ 3P/ 500 A) . • قاطع تيار مقولب (MCCB) (630) أمبير طراز (NM8S-630H/ 3P/ 630 A) . • قاطع تيار هوائى (ACB) (2000) أمبير طراز (NA1-2000X/ 3P/2000 A) . • قاطع تيار هوائى (ACB) (3200) أمبير طراز (NA1-3200X/ 3P/3200 A) . "	أجنى	٢٠١٩/٠٨/٢٢	٢٠٢١/٠٨/٢٢
191	شركة الصيرفى للهندسة	• قبول منظومات الجهد الأوتوماتيكية طراز VRI ماركة (GE) - إنتاج شركة جنرال إليكتريك الأمريكية سعة 300 أمبير جهد 22 ك.ف. تردد 50 هيرتز.	أجنى	٢٠١٩/٠٨/٠٨	٢٠٢١/٠٨/٠٨
192	Fay Electric شركة فای إليكتريك	" • قبول مكثفات الجهد المنخفض حتى قدرة (21,6 / 37,2) ك.فار عند جهد (525/ 400) فولت طراز (PRB.DPMg 37.2/525 D/1681) ماركة HYDRA إنتاج شركة هيدرا التشيكية."	أجنى	٢٠١٩/٠٨/٠٨	٢٠٢١/٠٨/٠٨
193	شركة فرست جروب - (فيجكو)	" • قبول المحولات الزيتية حتى قدرة 3000 ك.ف.أ. - جهد 11 / 0.4 ك.ف. ، & جهد 22 / 0.4 ك.ف. - إنتاج شركة الفنار بالسعودية "	أجنى	٢٠١٩/٠٨/٠٦	٢٠٢١/٠٨/٠٦



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
194	شركة إيجيبتك للكابلات	• قبول الآتي :- - كابل ألومنيوم قطاع 400×3 مم2 - عزل XLPE - غلاف PVC مسلح - جهد 30/18 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 400×3 مم2 - عزل XLPE - غلاف PVC مسلح - جهد 20/12 كيلو فولت.	محلى	٢٠١٩/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٠١
195	شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو)	• قبول الآتي :- - محولات القدرة الزيتية جهد 11/66 ك.ف. قدرة 40 م.ف.أ إنتاج شركة الماكو للمحولات . - محولات القدرة الزيتية جهد 11/66 ك.ف. قدرة 25 م.ف.أ إنتاج شركة الماكو للمحولات .	محلى	٢٠١٩/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/٠٧/٢٥
196	الشركة العالمية للمحولات ماتيليك	• قبول اعتماد لمحولات الزيتية حتى قدرة 3000 ك.ف.أ - جهد 0.4 / 11 ك.ف. , & جهد 0.4 / 22 ك.ف. - إنتاج الشركة العالمية للمحولات - ماتيليك"	محلى	٢٠١٩/٠٧/١٨	٢٠٢٢/٠٧/١٨
197	شركة توب إليكتريك (2M)	• قبول الكشك الكهربى حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 11/0.4 ك.ف. - إنتاج شركة توب إليكتريك ((2M)) يحتوي على الآتى :- - لوحة ربط حلقى هوائى جهد 12 ك.ف. - طراز (NEW TEC LA12-12) - إنتاج شركة توب إليكتريك ((2M)) (صناعة محلية) ، تحتوى على عدد (2) سكينه فصل على حمل جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1 ثانية - طراز (2M/LA12-12E) ، وسكينه فصل على الحمل بالفيزر جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1 ثانية - طراز (2M/LA12-12F) .	محلى	٢٠١٩/٠٧/١٤	٢٠٢٢/٠٧/١٤
198	شركة توب إليكتريك (2M)	• قبول الكشك الكهربى حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 22/0.4 ك.ف. - إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) (يحتوي على الآتى :- - لوحة الربط الحلقى SF6 جهد 24 ك.ف. طراز (RMU/SF6) ماركة توب إليكتريك (2M)) إنتاج شركة توب إليكتريك (2M) (صناعة محلية) والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل (كابل/فيزر) سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. / 1 ث جهد 24 ك.ف. طراز (BYA24 63 25) ماركة (BATEL) صناعة تركية - على أن يتم تركيب عازل فى نهاية الفازات بكل سكينه (كابل - فيوز) لربط نهايات الكابلات."	محلى	٢٠١٩/٠٧/١٤	٢٠٢٢/٠٧/١٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
199	شركة توب إليكتروك (2M)	• السكنية الهوائية جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1/ثانية - طراز (2M/LA7-12E/630-25) & طراز (2M/LA7-12F/630-25) ، إنتاج شركة توب إليكتروك (2M) (صناعة محلية). • السكنية الهوائية جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1/ثانية - طراز (2M/LA12-12E/630-25) & طراز (2M/LA12-12F/630-25) ، إنتاج شركة توب إليكتروك (2M) (صناعة محلية).	محلى	٢٠١٩/٠٧/١٤	٢٠٢٢/٠٧/١٤
200	شركة توب إليكتروك (2M)	• قبول الاآت :- - لوحة ربط حلقى هوائى جهد 12 ك.ف. - طراز (NEW TEC LA7-12) - إنتاج شركة توب إليكتروك (2M) (صناعة محلية)، تحتوى على عدد (2) سكينه فصل على حمل جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1/ثانية - طراز (2M/LA7-12E) ، وسكينه فصل على الحمل بالفيوز جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1/ثانية - طراز (2M/LA7-12F) . - لوحة ربط حلقى هوائى جهد 12 ك.ف. - طراز (NEW TEC LA12-12) - إنتاج شركة توب إليكتروك (2M) (صناعة محلية)، تحتوى على عدد (2) سكينه فصل على حمل جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1/ثانية - طراز (2M/LA12-12E) ، وسكينه فصل على الحمل بالفيوز جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1/ثانية - طراز (2M/LA12-12F) .	محلى	٢٠١٩/٠٧/١٤	٢٠٢٢/٠٧/١٤
201	شركة توب إليكتروك (2M)	• قبول اعتماد الاآت :- - لوحة الربط الحلقى SF6 جهد 12 ك.ف. & 24 ك.ف. طراز (RMU/SF6) ماركة توب إليكتروك (2M) إنتاج شركة توب إليكتروك (2M) (صناعة محلية) والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل (كابل/فيوز) سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1ث - جهد 24 ك.ف. طراز (BYA24 63 25) ماركة (BATEL) صناعة تركية - على أن يتم تركيب عازل فى نهاية الفازات بكل سكينه (كابل - فيوز) لربط نهايات الكابلات.	محلى	٢٠١٩/٠٧/١٤	٢٠٢٢/٠٧/١٤
202	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	• قبول اعتماد فيوز سويتش ثلاثى الأوجه جهد منخفض (690) فولت - 630 أمبير - طراز FVS630 - إنتاج شركة فيدرال التركية	أجنبى	٢٠١٩/٠٦/١٩	٢٠٢١/٠٦/١٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
203	شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات	• قبول الآتي: - - قبول لوحة الربط الحلقى جهد 24 ك.ف. طراز (RAL-24) - إنتاج شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات- والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل من النوع الهوائى (كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 31,5 ك.أ. / 1 ث- طراز (NAL-24) ماركة ABB. - قبول لوحة الربط الحلقى جهد 12 ك.ف. طراز (RAL-12) - إنتاج شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات- والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل من النوع الهوائى (كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 31,5 ك.أ. / 1 ث- طراز (NAL-12) ماركة ABB.	محلى	٢٠١٩/٠٦/١٩	٢٠٢٢/٠٦/١٩
204	شركة كابلات مصر الصياد	• قبول الآتي: - - كابل ألومنيوم قطاع 25×4 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 35×4 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 35+70×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 70+120×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 70+150×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 95+185×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 120+240×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 150+300×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 185+400×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 1/0.6 كيلو فولت. - موصل ألومنيوم هوائى قطاع 70×1 مم - عزل XLPE - جهد 1/0.6 كيلو فولت - بنسبة أسود الكربون 2.5% C.B ± 0.5% "A"	محلى	٢٠١٩/٠٥/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٦
205	شركة كابلات مصر الصياد	• قبول الآتي: - - كابل ألومنيوم قطاع 240×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 30/18 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 400×3 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 30/18 كيلو فولت. - كابل ألومنيوم قطاع 800×1 مم - عزل XLPE غلاف PVC مسلح - جهد 66/38 كيلو فولت.	محلى	٢٠١٩/٠٥/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٦
206	للمحولات ABB شركة	• قبول المحولات الزيتية جهد 0.4/22 ك.ف. وجهد 0.4/11 ك.ف. حتى قدرة 2000 ك.ف.أ. إنتاج شركة ABB للمحولات	محلى	٢٠١٩/٠٥/٢٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٠



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
207	شركة التيماترو للصناعات الهندسية	• قبول لوحة الجهد المنخفض سعة 4000 أمبير - طراز (U- 4000) - إنتاج شركة التيماترو للصناعات الهندسية ، على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر.	محلي	٢٠١٩/٠٥/٢٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٠
208	شركة إنفينيتي إيجيبت	• قبول إعتماد عداد ثلاثي الأوجه الإلكتروني يعمل على محولات التيار والجهد قوة (5) أمبير - class 0.5 - ماركة Genius طراز (MK6N) - إنتاج شركة EDM I الماليزية.	أجنبي	٢٠١٩/٠٥/١٤	٢٠٢١/٠٥/١٤
209	شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS)	• "إعتماد قبول الأتي :- - لوحة ربط حلقى هوائى جهد 12 ك.ف. - طراز (AIR-KWF-12E/KWF-12F) - إنتاج شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS) (صناعة محلية)، تحتوى على عدد (2) سكينه فصل على حمل جهد 12 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1 ثانية - ماركة (ZKE) - طراز (AIR-KWF-12E) (المعتمدة لشركة mtm فى 2019/3/18)، وسكينه فصل على الحمل بالفيزر جهد 12 ك.ف. - سعة 400 أمبير - ماركة (ZKE) - طراز (AIR-KWF-12F). - لوحة ربط حلقى هوائى جهد 24 ك.ف. - طراز (AIR-KWF-24E/KWF-24F) - إنتاج شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS) (صناعة محلية)، تحتوى على عدد (2) سكينه فصل على حمل جهد 24 ك.ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 1 ثانية - ماركة (ZKE) - طراز (AIR-KWF-24E) (المعتمدة لشركة mtm فى 2019/3/18)، وسكينه فصل على الحمل بالفيزر جهد 24 ك.ف. - سعة 400 أمبير - ماركة (ZKE) - طراز (AIR-KWF-24F).	محلي	٢٠١٩/٠٥/١٤	٢٠٢٢/٠٥/١٤
210	شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS)	• " قبول الأتي :- - خلية جهد متوسط جهد 12 ك.ف. - طراز (Simoprime) - إنتاج شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS) (صناعة محلية) ، مزودة بقاطع سعة 1250 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. & 31.5 ك.أ. / 3 ثانية - طراز (3AH5) . - خلية جهد متوسط جهد 24 ك.ف. - طراز (Simoprime) - إنتاج شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS) (صناعة محلية) ، مزودة بقاطع سعة 1250 أمبير - بتيار قصر 25 ك.أ. / 3 ثانية - طراز (3AH5) .	محلي	٢٠١٩/٠٥/١٤	٢٠٢٢/٠٥/١٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
211	شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى)	" • قبول كشك حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 12/0.4 ك.ف.ب. طراز SCPS1000 إنتاج شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى) يحتوي على الآتى :- - لوحة ربط حلقى من النوع (AIS) سعة 630 أمبير طراز (SFRing) (المعتمدة لشركة سآى فى 2018/11/4) جهد 24 ك.ف.ب. - بتيار قصر 20 ك.أ. / 1 ث) مزودة بسكاكين فصل على الحمل (SF6) للكابل طراز IM6S - ماركة sarel صناعة إيطالية - وسكينة فصل على الحمل (SF6) بالمصهرات للمحول طراز (IM6P/TF) - ماركة sarel صناعة إيطالية على أن يتم تركيب عازل CUP على كل سكينة عند منطقة ربط الكابل بالسكينة "	محلى	٢٠١٩/٠٥/١٤	٢٠٢٢/٠٥/١٤
212	شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى)	" • قبول كشك حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 0.4/11 ك.ف.ب. طراز SCPS1000AR إنتاج شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى) يحتوي على الآتى :- - لوحة ربط حلقى هوائي جهد 12 ك.ف.ب. طراز (SARING) (المعتمدة لشركة سآى فى 2018/12/11) تحتوى على عدد 2 سكينة فصل على الحمل جهد 12 ك.ف.ب. سعة 630 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 2 ث - ماركة (JGE) طراز (FN7-12D/630) مزودة بسكينة أرضى (صناعة الصين) - وسكينة فصل على الحمل بالفيزوز جهد 12 ك.ف.ب. سعة 630 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 2 ثانية - طراز (JGE) ماركة (FN7-12R/630) (صناعة الصين) . "	محلى	٢٠١٩/٠٥/١٤	٢٠٢٢/٠٥/١٤
213	مؤسسة المنيل للأنظمة	" • قبول اعتماد فيوز سويتش ثلاثى الأوجه جهد منخفض (500) فولت - 630 أمبير - طراز NH3- إنتاج شركة PRONTEC الاسبانية.	أجنبى	٢٠١٩/٠٥/٠٨	٢٠٢١/٠٥/٠٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
214	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" • قبول قواطع الجهد المنخفض "المقولة (MCCB) – والهوائية (ACB) "ماركة ABB – إنتاج شركة ABB الإيطالية بالطرازات الآتية: - ABB RANGE Circuit breaker type BREAKER TYPE FAMILY NAME ACB • قاطع تيار هوائي (EMAX2) ACB طراز (E1.2) (1600) • قاطع تيار هوائي (EMAX2) ACB طراز (E2.2) (2500) • قاطع تيار هوائي (EMAX2) ACB طراز (E4.2) (4000) • قاطع تيار مقولب (TMAX XT) MCCB طراز (XT1 160) • قاطع تيار مقولب (TMAX XT) MCCB طراز (XT2 160) • قاطع تيار مقولب (TMAX XT) MCCB طراز (XT3 250) • قاطع تيار مقولب (TMAX XT) MCCB طراز (XT4 250) • قاطع تيار مقولب (TMAX T) MCCB طراز (T5 630) • قاطع تيار مقولب (TMAX T) MCCB طراز (T6 1000) • قاطع تيار مقولب (TMAX T) MCCB طراز (T7 1600)"	أجنبي	٢٠١٩/٠٥/٠٨	٢٠٢١/٠٥/٠٨
215	شركة شنيذر اليكترويك مصر	" • قبول المكثفات الجهد المنخفض ماركة شنيذر اليكترويك وهي كالآتي: - - مكثف جهد منخفض حتى قدرة (33,9 ك.فار. / 480 فولت) – (23,5 ك.فار. / 400 فولت) سعة (156,2×3 ميكروفاراد) – (50 هرتز) طراز varplus can H duty 3 phase capacitor – رقم المرجع (BLRCH339A407B48). - مكثف جهد منخفض حتى قدرة (40 ك.فار. / 525 فولت) – (23,2 ك.فار. / 400 فولت) سعة (154,1×3 ميكروفاراد) – (50 هرتز) طراز varplus can H duty 3 phase capacitor – رقم المرجع (BLRCH400A480B52)."	أجنبي	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٢٠٢١/٠٥/٠٦
216	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	"• قبول لوحة الربط الحلقى جهد 12 ك.ف. طراز (eei-12) ماركة (eei) – إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية والتي تحتوى على سكاكين فصل على الحمل من النوع الهوائي (كابل – محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 31,5 ك.أ. / 1 ث- طراز (NAL-12/NALF-12) ماركة ABB."	محلى	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٢٠٢٢/٠٥/٠٦



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
217	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	" قبول كشك حتى قدرة 1500 ك.ف.أ. جهد 22/0.4 ك.ف. - إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei) يحتوي على الآتي :- - لوحة ربط حلقي جهد 24 ك.ف. طراز (eei-24) تحتوي على سكاكين فصل على الحمل (- NALF-24, 24) ماركة ABB سعة 630 أمبير - بتيار قصر 31.5 ك.أ. / 1 ثانية."	محلي	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٢٠٢٢/٠٥/٠٦
218	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	" قبول الاكشاك حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 11/0.4 ك.ف. - إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei) يحتوي على الآتي :- - لوحة ربط حلقي جهد 12 ك.ف. طراز (eei-12) تحتوي على سكاكين فصل على الحمل (- NALF-12, 12) ماركة ABB سعة 630 أمبير - بتيار قصر 31.5 ك.أ. / 1 ثانية."	محلي	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٢٠٢٢/٠٥/٠٦
219	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	" قبول لوحة الجهد المنخفض سعة 4000 أمبير طراز (MDB 4000 A) إنتاج شركة ميميكو ، على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر."	محلي	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٢٠٢٢/٠٥/٠٦
220	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	" قبول إعتماد وحدة مكثف جهد متوسط (Indoor / Outdoor) طراز Klv1211 - حتى قدرة 100 ك.ف. - جهد 11 ك.ف. (أحادي الوجه) - سعة (2.65) ميكروفاراد - صناعة شركة اسكرا بسلوفانيا .	أجنبي	٢٠١٩/٠٤/١٦	٢٠٢١/٠٤/١٦
221	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	" قبول إعتماد لوحة الربط الحلقي جهد 24 ك.ف. . طراز (eei-24) ماركة (eei) - إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية والتي تحتوي على سكاكين فصل على الحمل من النوع الهوائي (كابل - محول) سعة 630 أمبير بتيار قصر 31.5 ك.أ. / 1 ث - طراز (NALF - 24 / 24) ماركة ABB .	محلي	٢٠١٩/٠٤/١٦	٢٠٢٢/٠٤/١٦
222	الشركة المصرية لصناعة العازلات الكهربائية (ECMEI)	" قبول إعتماد الآتي . - عازل قرص طراز (ECMEI 044) بمسار تسريب 320 مم - 90 ك. ن . - عازل قرص ضد الضباب طراز (ECMEI 043) بمسار تسرب 450 مم - 90 ك. ن ."	محلي	٢٠١٩/٠٤/١٦	٢٠٢٢/٠٤/١٦
223	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	" قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 2500 أمبير طراز (EEI - 400) , على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر ."	محلي	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠٢٢/٠٤/١٤
224	الشركة العالمية للصلب (إنكوستيل)	" قبول إعتماد عمود الجهد المتوسط 6/8/10 المجلفن (تعليق) طول 12 متر بالكابولي .	محلي	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠٢٢/٠٤/١٤
225	شركة السويدى الكتروميتر	" قبول إعتماد عداد أحادى اليكترونى (مسبق الدفع) قوة (80/10) أمبير - جهد 220 فولت - CLASS 0.5 - طراز (EM101 - 5B) - إنتاج شركة السويدى الكتروميتر - مصر .	محلي	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠٢٢/٠٤/١٠



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتداع	تاريخ الإنتهاء
226	شركة فرست جروب - (فيجكو)	• قبول إعتداع لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 3200 أمبير طراز (MDB 3200) إنتاج شركة فرست جروب - (فيجكو) ، على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الإعتداع من الشركة القابضة لكهرباء مصر .	محلى	٢٠١٩/٠٤/٠٢	٢٠٢٢/٠٤/٠٢
227	الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية (ESMC)	• قبول إعتداع عداد أحادى اليكترونى (مسبق الدفع) قوة (80/10) أمبير - جهد 220 فولت - CLASS 0.5 - طراز (CL710C1 - 1) - إنتاج الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية .	محلى	٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١
228	سيجا ام للصناعات الكهربائية	• قبول إعتداع لوحة الجهد المنخفض حتى سعة 4000 أمبير طراز (SG - 1) إنتاج شركة سيجا إم - على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الإعتداع من الشركة القابضة لكهرباء مصر .	محلى	٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١
229	شركة اسكرا امكو لقياس الطاقة	• قبول إعتداع عداد أحادى اليكترونى (مسبق الدفع) قوة (80/10) أمبير - جهد 220 فولت - CLASS 0.5 - طراز (ME 514-5) إنتاج شركة إسكرا إمكو لقياس الطاقة .	محلى	٢٠١٩/٠٣/٢٧	٢٠٢٢/٠٣/٢٧
230	شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو)	• قبول إعتداع المحولات الزيتية حتى قدرة 2500 ك.ف.أ. جهد 22,11 ك.ف. إنتاج شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو) .	محلى	٢٠١٩/٠٣/٢٤	٢٠٢٢/٠٣/٢٤
231	شركة الشرق الأوسط لصناعة المحولات والجهد المتوسط (MTM)	• قبول إعتداع الآتى . - سكينه فصل على الحمل هوائية جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير - طراز (AIR-KWF-12) - بتيار قصر (25 ك.أ. / 1 ثانية) صناعة شركة (ZKE) الصينية . - سكينه فصل على الحمل هوائية جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير - طراز (AIR-KWF-24) - بتيار قصر (25 ك.أ. / 1 ثانية) صناعة شركة (ZKE) الصينية .	أجنبى	٢٠١٩/٠٣/١٨	٢٠٢١/٠٣/١٨
232	شركة الشرق الأوسط لصناعة المحولات والجهد المتوسط (MTM)	• قبول المحولات الزيتية طراز (S11-M) جهد 0.4/22 ك.ف. وجهد 0.4/11 ك.ف. لقدرات من (50 ك.ف.أ. وحتى قدرة 1000 ك.ف.أ) صناعة شركة (HANGQI GROUP WENZHOU) (TRANSFORMER) الصينية .	أجنبى	٢٠١٩/٠٣/١٨	٢٠٢١/٠٣/١٨
233	شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS)	• قبول إعتداع الآتى . - لوحة الجهد المنخفض سعة 2500 أمبير- إنتاج شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS) ، على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر . - لوحة جهد منخفض (كوفريه 4460) سعة 250 أمبير - (FLOOR MOUNTED) - إنتاج شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS) ، على أن تكون جميع المكونات للكوفريه من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر .	محلى	٢٠١٩/٠٣/١٧	٢٠٢٢/٠٣/١٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
234	شركة جلوبالترونكس	" قبول إعتماد الاتي . - عداد أحادى الكترونى (مسبق الدفع) قوة (80/10) أمبير - جهد 220 فولت - ماركة جلوبالترونكس - طراز (GE100-p) ."	محلى	٢٠١٩/٠٣/١٣	٢٠٢٢/٠٣/١٣
235	شركة جلوبالترونكس	" قبول إعتماد الاتي . - عداد ثلاثى الكترونى (مسبق الدفع) قوة (100/5) أمبير - جهد 380 فولت - توصيل مباشر - طراز جلوبالترونكس - طراز (GE300-B) ."	محلى	٢٠١٩/٠٣/١٣	٢٠٢٢/٠٣/١٣
236	شركة الكتروباور للأعمال الكهربائية والتوريدات	" قبول منظم الجهد الأوتوماتيكية أحادية الأوجه إنتاج شركة siemens العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية طراز: (JFR) - ماركة SIEMENS بالسعات الأتية :- - حتى سعة 500 أمبير جهد 11 ك.ف. تردد 50 هيرتز. - حتى سعة 300 أمبير جهد 22 ك.ف. تردد 50 هيرتز."	أجنبى	٢٠١٩/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٣/١٠
237	شركة توب إليكتروك (2M)	" قبول الأتى :- - المحولات الزيتية حتى قدرة 2000 ك.ف.أ. جهد 11 ، 22 ك.ف. إنتاج شركة QRE بالصين."	أجنبى	٢٠١٩/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٣/١٠
238	شركة توب إليكتروك (2M)	" قبول الأتى :- - المحولات الجافة من قدرات 315 ك.ف.أ. حتى قدرة 2000 ك.ف.أ. جهد 11 ، 22 ك.ف. إنتاج شركة QRE بالصين."	أجنبى	٢٠١٩/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٣/١٠
239	الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن (العشرى ستيل)	" قبول اعتماد عمود الجهد المتوسط 6/8/10 المجلفن (تعليق) طول 12 متر بالكابولي . على أن تلتزم شركة العشرى ستيل بعمل اللحامات بطريقة فنية جيدة ."	محلى	٢٠١٩/٠٣/١٠	٢٠٢٢/٠٣/١٠
240	شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات	" قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 3200 أمبير - طراز (3200A- PLI) - إنتاج شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر	محلى	٢٠١٩/٠٣/٠٣	٢٠٢٢/٠٣/٠٣
241	شركة سيمنس للتكنولوجيا	" قبول إعتماد القاطع الهوائى الجهد المنخفض سعة 4000 أمبير - (بتيار قصر 80 ك . أ .) طراز (3WL1340) ماركة سيمنس	أجنبى	٢٠١٩/٠٢/٢٧	٢٠٢١/٠٢/٢٧
242	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	" قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 2000 أمبير - طراز ميميكو - على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر	محلى	٢٠١٩/٠٢/٢٧	٢٠٢٢/٠٢/٢٧
243	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" قبول إعتماد لوحة ربط حلقي (GIS/SF6) جهد 24 & 12 ك . ف ماركة ABB طراز (SAFE RING & SAFE PLUS) بالخلايا (C & F) إنتاج شركة ABB تحتوى على سكاكين فصل على الحمل (كابل / فيوز) سعة (630 أمبير / 200 أمبير) - ذات تيار قصر (25 ك . أ . / 3 ث للجهود 12 ك . ف) ، (21 ك.أ. / 3 ثانية للجهود 24 ك.ف.) ."	محلى	٢٠١٩/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/١٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
244	الشركة المصرية للصناعات المتطورة (السويدي سيدكو)	• قبول إعتماد الآتي . - وصلات من النوع سابقة التجهيز طراز (69 TCJ) (1200×1 مم2) جهد 66 ك . ف . - وصلات جهد متوسط من النوع سابقة التجهيز طراز (PCJ) حتى جهد 36 ك . ف . ، حتى قطاع 630 مم2 (الومنيوم). - نهايات من النوع سابقة التجهيز طراز (69 TCT) (1200×1 مم2) جهد 66 ك . ف . - نهايات من النوع البورسلين طراز (SEPT 1-72) قطاع (1200×1 مم2) جهد 66 ك . ف .	محلى	٢٠١٩/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/١٨
245	الشركة المصرية لصناعة العازلات (ECMEI) الكهربائية	• قبول إعتماد الآتي . - العازل المسمار جهد 22 ك . ف طراز (ECMEI 025) - العازل المسمار جهد 11 ك . ف طراز (ECMEI 024) .	محلى	٢٠١٨/١٢/٢٧	٢٠٢١/١٢/٢٧
246	الشركة المصرية لصناعة العازلات (ECMEI) الكهربائية	• قبول إعتماد الآتي . - شداد الومنيوم (4) مسمار كامل بالقفيز طراز (SFNLL - 4 D01) . - شداد الومنيوم (3) مسمار كامل بالقفيز طراز (SFNLL - 3 C01) .	محلى	٢٠١٨/١٢/٢٧	٢٠٢١/١٢/٢٧
247	شركة إنكوتك للصناعات الكهربائية	• قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 3200 أمبير طراز (inco - tech) - مزودة بقاطع رئيسى 3200 أمبير على أن تكون مكونات اللوحة (قواطع - سويتش فيوز مكثفات) من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر .	محلى	٢٠١٨/١٢/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٦
248	شركة جلوبالترونكس	• قبول إعتماد العداد ثلاثى الكتروني (5) أمبير - توصيل غير مباشر - (CLASS 0.5) - طراز جلوبالترونكس - TYPE (GE300)- (BX) .	محلى	٢٠١٨/١٢/٢٦	٢٠٢٠/١٢/٢٦
249	شركة سمات للصناعات الكهربائية	• قبول إعتماد الآتي: - المحولات الزيتية جهد 0.4 / 22 ك.ف بقدرات من 50 ك.ف.أ . حتى 1600 ك.ف.أ .	أجنبى	٢٠١٨/١٢/١٩	٢٠٢٠/١٢/١٩
250	شركة سمات للصناعات الكهربائية	• قبول إعتماد الآتي: - المحولات الجافة جهد 0.4 / 22 ك.ف بقدرات من 160 ك.ف.أ . حتى 3000 ك.ف.أ .	أجنبى	٢٠١٨/١٢/١٩	٢٠٢٠/١٢/١٩
251	شركة الطاقة للصناعات الالكترونية والإضاءة	• قبول إعتماد الآتي . - لمبات ليد 60 سم قدرتها 9 وات . - لمبات ليد 120 سم قدرتها 18 وات .	محلى	٢٠١٨/١٢/١٩	٢٠٢١/١٢/١٩
252	الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتالكو)	• قبول إعتماد الابراج الهيكلية المجلفنة جهد متوسط رسم (9 / 12 & 10 / 12 & 11 / 12 & 12 / 15) .	محلى	٢٠١٨/١٢/١٩	٢٠٢١/١٢/١٩
253	شركة شنيدر اليكترىك مصر	• قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 2000 أمبير على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز) .	محلى	٢٠١٨/١٢/١٩	٢٠٢١/١٢/١٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
254	سيجا ام للصناعات الكهربائية	" • قبول إعتماد الاتي . - فيوز جهد منخفض سعة (160 أمبير) - مقاس (NH1) طراز (FB) ماركة فيدرال التركية . - فيوز جهد منخفض سعة (250 أمبير) - مقاس (NH2) (طراز (FB) - ماركة فيدرال التركية . - فيوز جهد منخفض سعة (400 أمبير) - مقاس (NH3) (طراز (FB) - ماركة فيدرال التركية"	أجنبي	٢٠١٨/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٣
255	شركة مجموعة القاهرة للكهرباء	" • قبول إعتماد القواطع الهوائية للجهد المنخفض ماركة (MITSUBISHI ELECTRIC) ذات الطرازات التالية :- (AE630 - SW . AE1000 - SW . AE1250 - SW . AE1600 - SW) - (SHORT CIRCUIT = - 65 k.A/ 1s) (AE2000 - SW . AE2500 - SW . AE3200 - SW) - (Short " - Circuit = 75 k.A/1s)	أجنبي	٢٠١٨/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٣
256	الشركة العربية للصناعات المتكاملة (unistar)	" • قبول إعتماد الاتي . - لمبات ليد 60 سم قدرتها 9 وات . - لمبات ليد 120 سم قدرتها 18 وات ."	محلي	٢٠١٨/١٢/١٣	٢٠٢١/١٢/١٣
257	شركة السويدي للصناعات الهندسية (ساي)	" • قبول إعتماد لوحة ربط حلقي هوائي جهد 12 ك.ف. طراز (SARING) تحتوى على عدد 2 سكينه فصل على الحمل جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 2 ث - ماركة (JGE) طراز (FN7 - 12D / 630) مزودة بسكينه أرضى (صناعة الصين) - وسكينه فصل على الحمل بالفيزر جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. / 2 ثانية - طراز (JGE) ماركة (/ FN7 - 12R) (630) (صناعة الصين) ."	محلي	٢٠١٨/١٢/١١	٢٠٢١/١٢/١١
258	شركة تيبكو للصناعات المتطورة (تاى)	" • قبول إعتماد لوحة توزيع جهد منخفض حتى سعة 3600 أمبير - طراز (BLOKSET- تيبكو) - مزودة بقاطع عمومى 4000 أمبير على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر ."	محلي	٢٠١٨/١٢/٠٢	٢٠٢١/١٢/٠٢
259	شركة المشرق العربى للتوكيلات التجارية والصناعات الهندسية	" • قبول إعتماد الاتي . - المحولات الزيتية بقدرات حتى 3000 ك.ف.أ. جهد 11 / 0.4 ك.ف. . - المحولات الزيتية بقدرات حتى 3000 ك.ف.أ. جهد 22 / 0.4 ك.ف. ."	أجنبي	٢٠١٨/١١/٢٨	٢٠٢٠/١١/٢٨
260	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	" • قبول إعتماد الكابلات الالومنيوم معزول مسلح جهد 1 / 0.6 ك.ف. - قطاع 95 + 185×3 مم - عزل XLPE - غلاف PVC ."	محلي	٢٠١٨/١١/٠٤	٢٠٢١/١١/٠٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
261	شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساي)	• قبول إعتماد لوحات الربط الحلقى من النوع (AIS) سعة 630 أمبير طراز (SFRing) (جهد 24 ك . ف . - بتيار قصر 20 ك . ا . 1/ ث ، وجهد 12 ك . ف . - بتيار قصر 25 ك . ا . 1/ ث) - مزودة بسكاكين فصل على الحمل (SF6) للكابل طراز IM65 - ماركة Sarel صناعة إيطالية - وسكينة فصل على الحمل (SF6) بالمصهرات للمحول طراز (IM6P/TF) - (ماركة Sarel صناعة إيطالية ."	محلى	٢٠١٨/١١/٠٤	٢٠٢١/١١/٠٤
262	شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساي)	• قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 1600 أمبير طراز (MDB1000) - مزودة بقطاع رئيسى 2000 (FRAME) بتيار حرارى 1600 أمبير على أن تكون مكونات اللوحة (قواطع - سويتش فيوز -).	محلى	٢٠١٨/١١/٠٤	٢٠٢١/١١/٠٤
263	الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق	• قبول إعتماد الكابل إنتاج الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق . Single phase - 18/30kv - CU) /XLPE/CUT/PVC/ALT/PVC - 1x800 "(mm2	محلى	٢٠١٨/١١/٠٤	٢٠٢١/١١/٠٤
264	للصناعات الكهربائية ABB شركة	• قبول إعتماد أكشاك المحولات حتى قدرة 1500 ك.ف.أ جهد 0.4/12 ك . ف . طراز (UNIPACK /) (UNISUB) - إنتاج شركة ABB .	محلى	٢٠١٨/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٠١
265	الشركة الفنية للصناعات الهندسية والمغذية (تكنو)	• قبول إعتماد لمبات ليد تيوب ماركة (voltek) وهى كالاتى . - لمبات ليد 60سم قدرتها 9 وات . - لمبات ليد 120 سم قدرتها 18 وات ."	محلى	٢٠١٨/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/١٨
266	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (ايماس)	• قبول إعتماد لوحة جهد منخفض حتى سعة 3200 أمبير طراز SIVACON S8 بقطاع الرئيسى حتى سعة 4000 أمبير ماركة سيمنز طراز WLHI400H ، على أن تكون فرعايات اللوحة (قواطع - سويتش فيوز) إنتاج شركة سيمنز - من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر ."	محلى	٢٠١٨/١٠/١٦	٢٠٢١/١٠/١٦
267	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	" • قبول إعتماد المكثفات الجهد المنخفض ماركة اسكرا طراز KNK 1053 ؟ - وهى كالاتى :- KNK 1053 (5 KVAR / 400 V), (8,6 • KVAR/525V) KNK 1053 (10 KVAR / 400 V), (17,2 • KVAR/525V) KNK 1053 (15 KVAR / 400 V), (25,8 • KVAR/525V) "	أجنبى	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠٢٠/١٠/٠٩
268	سيجا ام للصناعات الكهربائية	• قبول إعتماد خلية جهد 12 ك.ف.سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME L مزودة بقطاع فراغى ماركة (SIEMMENS) سعة 1250 أمبير - ذات سعة قطع 31.5 ك . أ . لمدة 3ثانية طراز (c3A1185-2) .	محلى	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠٢١/١٠/٠٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
269	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" • قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض (طراز MNS) لمحولات قدرة 1000 ك.ف.أ. بالقاطع الرئيسي سعة 2000 أمبير بتيار قصر 65 ك. أمبير ، على أن تكون فرعايات اللوحة (قواطع - سويتش فيوز) إنتاج شركة ABB - من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر ."	محلى	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠٢١/١٠/٠٩
270	شركة سيمنس للتكنولوجيا	• قبول إعتماد القاطع الهوائى الجهد المنخفض سعة 3200 أمبير - (بتيار قصر 66 ك. أ.) - طراز (A3WL1232) - ماركة سيمنس - إنتاج شركة سيمنس .	أجنبى	٢٠١٨/١٠/٠٢	٢٠٢٠/١٠/٠٢
271	شركة الاتحاد الدولى الهندسى	• قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 1600 أمبير والمكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر .	محلى	٢٠١٨/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٠٢
272	الشركة الهندسية للاعمال الكهروميكانيكية	" • قبول إعتماد لوحة ربط حلقى جهد 24 ك.ف. طراز (MRZ - ABB - 24 - SF6) تحتوى على سكينه فصل على الحمل SF6 جهد 24 ك. ف. - سعة 630 أمبير - طراز (G sec/ T1. 24.06.21) بتيار قصر 21 ك. أ. / 3 ، وسكينه فصل على الحمل SF6 بالفيزو جهد 24 ك. ف. - سعة 630 أمبير - طراز (G sec/T2F.24.06.21) بتيار قصر 21 ك. أ. / 3."	محلى	٢٠١٨/٠٨/١٩	٢٠٢١/٠٨/١٩
273	الشركة الهندسية للاعمال الكهروميكانيكية	" • قبول إعتماد الكشك الكهربى لمحولات حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 24 ك. ف. طراز (- KISOK MRZ - ABB - 24 KV) ويشمل الاتى :- - لوحة ربط حلقى هوائى (AIR RMU) جهد 24 ك. ف. طراز (MRZ24) تحتوى على سكينه فصل على الحمل جهد 24 ك. ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 31.5 ك. أ. / 1 ثانية - طراز (NAL24) ماركة (ABB) - وسكينه فصل على الحمل بالفيزو جهد 24 ك. ف. - سعة 630 أمبير - بتيار قصر 31.5 ك.أ. / 1 ثانية - طراز (NALF24) ماركة ABB - لوحة جهد منخفض بقاطع رئيسى هوائى سعة 2000 أمبير وفرعايات (قواطع أو سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الاعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر "	محلى	٢٠١٨/٠٩/١٨	٢٠٢١/٠٩/١٨
274	شركة شنيدر اليكترويك مصر	• إعتماد المحولات الزيتية بقدرات حتى 20 م.ف.أ. للجهود المتوسطة المختلفة إنتاج شنيدر إلكترويك.	أجنبى	٢٠١٨/٠٩/١٠	٢٠٢٠/٠٩/١٠
275	شركة شنيدر اليكترويك مصر	• إعتماد المحولات الجافة بقدرات حتى 5 م.ف.أ. للجهود المتوسطة المختلفة إنتاج شركة شنيدر إلكترويك.	أجنبى	٢٠١٨/٠٩/١٠	٢٠٢٠/٠٩/١٠
276	شركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية (CHINT EGEMAC)	• قبول إعتماد فيوز جهد منخفض سعة (400 أمبير) - مقاس (NH2) - طراز (gG) ماركة JINLIDA الصينية .	أجنبى	٢٠١٨/٠٩/٠٦	٢٠٢٠/٠٩/٠٦
277	شركة أسيتو الصناعية	• قبول إعتماد لوحة توزيع جهد منخفض سعة 1600 أمبير طراز (COB13) إنتاج شركة أسيتو .	محلى	٢٠١٨/٠٩/٠٦	٢٠٢١/٠٩/٠٦



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
278	الشركة المصرية للتوريدات الكهربائية	• قبول إعتماد لوحة توزيع جهد منخفض سعة 2000 أمبير طراز (PREMIUM UNIT) إنتاج الشركة المصرية .	محلى	٢٠١٨/٠٩/٠٦	٢٠٢١/٠٩/٠٦
279	شركة مجمع مينا للكابلات والصناعات الكهربائية	" • قبول إعتماد الآتى :- - موصل الومنيوم هوائى قطاع (16 × 1) مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت - بنسبة أسود الكربون A2.5% C.B ± 0.5% - موصل الومنيوم هوائى قطاع (35 × 1) مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت - بنسبة أسود الكربون A2.5% C.B ± 0.5% - موصل الومنيوم هوائى قطاع (50 × 1) مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت - بنسبة أسود الكربون A2.5% C.B ± 0.5% - موصل الومنيوم هوائى قطاع (70 × 1) مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت - بنسبة أسود الكربون A2.5% C.B ± 0.5% "	محلى	٢٠١٨/٠٩/٠٤	٢٠٢١/٠٩/٠٤
280	الشركة العربية للصناعة والتجارة (AIIIT مجموعة زكي السويدي) الدولية	• قبول إعتماد القاطع الثلاثى الهوائى للجهد المنخفض طراز (SA02) مزودة بوحدة فصل طراز (ECW-L) حتى سعة 1600 أمبير (تيار قصر 50 ك.أ.).	أجنبى	٢٠١٨/٠٨/١٦	٢٠٢٠/٠٨/١٦
281	شركة أرب تك للصناعات الكهربائية والتكميلية	• قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 2500 أمبير والمكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز - 000) من الطرازات المتعددة	محلى	٢٠١٨/٠٨/١٦	٢٠٢١/٠٨/١٦
282	شركة استيل بلاست اليكترويك	" • قبول إعتماد الآتى :- - كابل الومنيوم قطاع 3 × 240 + 120 مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت . - كابل الومنيوم قطاع 3 × 120 + 70 مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت . - كابل الومنيوم قطاع 4 × 35 مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت . - موصل الومنيوم هوائى قطاع 1 × 120 مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت - بنسبة أسود الكربون A 2.5% C.B ± 0.5% - موصل الومنيوم هوائى قطاع 1 × 70 مم2 - عزل XLPE - جهد 1 / 0.6 كيلو فولت - بنسبة أسود الكربون A 2.5% C.B ± 0.5% "	محلى	٢٠١٨/٠٨/٠٢	٢٠٢١/٠٨/٠٢
283	شركة باور ترند للتوريدات الكهروميكانيكية	• قبول إعتماد المحولات الجافة بقدرات حتى 1600 ك . ف . أ . جهد 0.4 / 22 ك . ف . إنتاج شركة GBE الإيطالية	أجنبى	٢٠١٨/٠٨/٠٢	٢٠٢٠/٠٨/٠٢
284	شركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية (CHINT EGEMAC)	" • قبول إعتماد الآتى :- - فيوز جهد منخفض سعة (160 أمبير) - مقاي (NH2) - طراز (Gg) - ماركة JINLIDA الصينية . - فيوز جهد منخفض سعة (250 أمبير) - مقاي (NH2) (- طراز (Gg) - ماركة JINLIDA الصينية . - فيوز جهد منخفض سعة (400 أمبير) - مقاي (NH3) (- طراز (Gg) - ماركة JINLIDA الصينية . "	أجنبى	٢٠١٨/٠٨/٠٢	٢٠٢٠/٠٨/٠٢



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
285	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (ايماس)	• قبول إعتماد لوحة ربط حلقي هوائى (1+2) جهد 12 ك. ف. طراز (AIR RMU EMAS) تحتوى على 2 سكينه فصل على الحمل جهد 12 ك. ف. سعة 630 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك. أ. / 2 طراز (FN1812D) مزودة بسكينه أرضى - وسكينه فصل على الحمل بالفيزو جهد 12 ك. ف. سعة 630 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك. أ. / 2 ثانية طراز (FN1812F).	محلى	٢٠١٨/٠٨/٠٢	٢٠٢١/٠٨/٠٢
286	مصنع صقر للصناعات المتطورة (الهيئة العربية للتصنيع)	• إعتماد لوحة ربط حلقي جهد 24 ك.ف. عزل SF6 سعة 630 أمبير طراز (AEGIS) انتاج شركة لوسي بتايلاند ويعقد شركة مع مصنع صقر.	أجنبى	٢٠١٨/٠٦/٢٧	٢٠٢٠/٠٦/٢٧
287	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	" • قبول كل من :- - محولات تيار جهد (24) ك.ف. طراز (RCT12A) ماركة (Electrical control & SYSTEMS) . - محولات تيار جهد (12) ك.ف. طراز (DRCT11B) ماركة (Electrical control & SYSTEMS) - محولات الجهد جهد (22) ك.ف. طراز (ECS22E) ماركة (Electrical control & SYSTEMS) . - محولات الجهد جهد (11) ك.ف. طراز (ECS11E) ماركة (Electrical control & SYSTEMS) "	أجنبى	٢٠١٨/٠٦/٢٥	٢٠٢٠/٠٦/٢٥
288	للمحولات ABB شركة	• قبول المحولات الجافة من قدرة 500 ك.ف.أ حتى قدرة 2500 ك.ف.أ جهد 0.4 / 22&11 ك.ف.	أجنبى	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠٢٠/٠٦/٢٥
289	شركة ألكان لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات	• قبول إعتماد الابراج الهيكلية المجلفنة جهد متوسط رسم (9 / 12 & 10 / 12 & 11 / 12) .	محلى	٢٠١٨/٠٦/٢٥	٢٠٢١/٠٦/٢٥
290	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	" • قبول كل من :- - قاطع هوائى طراز F 132E سعة 3200 أمبير - صناعة تركية . - قاطع مقولب طراز F52 سعة 400 أمبير - صناعة تركية تجميع محلى . "	أجنبى	٢٠١٨/٠٥/٢٩	٢٠٢٠/٠٥/٢٩
291	الشركة الوطنية للهندسة والتجارة	• قبول مكثف جهد منخفض ماركة فراكو - طراز LKT25- 525- DP - جهد 525 فولت - حتى قدرة 25 ك.فار (سعة 96.2×3 ميكرو فاراد)	أجنبى	٢٠١٨/٠٥/٢٤	٢٠٢٠/٠٥/٢٤
292	- شركة شنت إلكترونيكس إيجبت (Inspiration solar Energy)	• قبول السويتش فيوز سعة 630 أمبير - جهد 660 فولت - طراز 3L / 630 - NHRT41 - ماركة CHINT من الفئة AC- 22B	أجنبى	٢٠١٨/٠٥/٢٣	٢٠٢٠/٠٥/٢٣
293	شركة سيمنس للتكنولوجيا	" • قبول إعتماد القواطع المقولبة ACB & MCCB ماركة Simens وذلك للطرازات الآتية :- قاطع تيار هوائى (ACB) (2000) أمبير طراز 3WL1120-3CB32 قاطع تيار مقولب (MCCB-thermomagnetic) (250) أمبير طراز 3VA1225-4EF42 قاطع تيار مقولب (MCCB-thermomagnetic) (125) أمبير طراز 3VA1112-3EE36 علي أن يتحمل القاطع التشغيل عند درجة حرارة مرجعية للبيئة المحيطة 50 درجة مئوية. "	أجنبى	٢٠١٨/٠٥/٢١	٢٠٢٠/٠٥/٢١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
294	شركة الفتح للأعمال الكهروميكانيكية	• قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 1600 أمبير ؟ على أن تكون مكونات اللوحة (قواطع ؟ سويتش فيوز ؟ الخ)	محلى	٢٠١٨/٠٥/٢١	٢٠٢١/٠٥/٢١
295	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تتيكو)	• "إعتماد كل من: - لوحة ربط حلقي (1+3) جهد 12 ك . ف . بسكاكين فصل على الحمل هوائى جهد 12 ك . ف. - سعة 630 أمبير - طراز (KL - 15 / 630 - 175) ومزودة بسكاكين تأريض - وسكينة محول (فصل على الحمل) بالفيزو جهد ك . ف . سعة 630 أمبير طراز (KL - 15 / 630 - 175) بتيار قصر لكلاهما 25 ك . أ . 1 / ثانية . إنتاج شركة تتيكو . - لوحة ربط حلقي (1+3) جهد 24 ك . ف . بسكاكين فصل على الحمل هوائى جهد 24 ك . ف. - سعة 630 أمبير - طراز (KL - 20 / 630 - 275) ومزودة بسكاكين تأريض - وسكينة محول بالفيزو 24 جهد ك . ف . سعة 630 أمبير طراز (KL - 20 / 630 - 275) بتيار قصر لكلاهما 20 ك . أ . 1 / ثانية . إنتاج شركة تتيكو . ؟ أكشاك المحول حتى قدرة 1000 ك . ف . أ . جهد 12 ، 24 ك . ف . على أن تكون مكونات الكشك كاملة من الطرازات سارية الاعتماد ."	محلى	٢٠١٨/٠٥/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣
296	شركة التوكل للصناعات الكهربائية NTT	• قبول إعتماد القواطع المقولبة MCCB ماركة Himel تصنيع شركة Delixi وذلك للطرازات الآتية :- قاطع تيار مقولب (MCCB) (100) أمبير طراز (HDM6E). قاطع تيار مقولب (MCCB) (250) أمبير طراز (HDM6E). قاطع تيار مقولب (MCCB) (400) أمبير طراز (HDM6E). قاطع تيار مقولب (MCCB) (63) أمبير طراز (HDM3). قاطع تيار مقولب (MCCB) (100) أمبير طراز (HDM3). قاطع تيار مقولب (MCCB) (160) أمبير طراز (HDM3). قاطع تيار مقولب (MCCB) (250) أمبير طراز (HDM3). قاطع تيار مقولب (MCCB) (400) أمبير طراز (HDM3). "	أجنبى	٢٠١٨/٠٤/١٤	٢٠٢٠/٠٤/١٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
297	جنرال كابل BICC CABLES مصر سابقاً	" • قبول إعتماد الآتى :- - كابل نحاس معزول مسلح عزل XLPE جهد 1/ 0,6 كيلو فولت قطاع 3×70 + 35 مم2 ؟ غلاف PVC. - موصل ألومنيوم هوائى معزول مجدول عزل XLPE قطاع 2×16 مم2 ؟ جهد 1/ 0,6 كيلو فولت ؟ بنسبة أسود الكربون 0.5% ± 2.5% C.B . - كابل ألومنيوم معزول مسلح عزل XLPE جهد 0.6/ 1 كيلو فولت قطاع 3×70 + 35 مم2 ؟ غلاف PVC"	محلى	٢٠١٧/٠٥/٢٠	٢٠٢٠/٠٥/٢٠
298	شركة السويدى الكتروميتر	" • قبول إعتماد الآتى :- - عداد أحادى الكترونى 80/10 أمبير 220 فولت مسبق الدفع (CLASS 0.5) ؟ طراز 5 - EM101."	محلى	٢٠١٨/٠٣/٢٨	٢٠٢١/٠٣/٢٨
299	شركة السويدى الكتروميتر	" • قبول إعتماد الآتى :- - عداد ثلاثى الكترونى 100/5 أمبير جهد 220/380 مسبق الدفع (توصيل مباشر) (CLASS 0.5) ؟ طراز 5 ؟ EM 341 . - عداد ثلاثى الكترونى مسبق الدفع مقاس 5 أمبير جهد 220/380 (توصيل غير مباشر) (CLASS 0.5) ؟ طراز 5 ؟ EM 341 ."	محلى	٢٠١٨/٠٣/٢٨	٢٠٢١/٠٣/٢٨
300	شركة السويدى للمحولات الجافة	" • إعتماد كل من محولات جافة جهد 11، 22، 0.4 . - قبول المحولات الجافة بقدرات حتى 4 م . ف . أ . جهد 0.4 / 11 ك . ف . - قبول المحولات الجافة بقدرات حتى 4 م . ف . أ . جهد 0.4 / 22 ك . ف ."	محلى	٢٠١٨/٠٣/٢٧	٢٠٢١/٠٣/٢٧
301	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	" • قبول موصل ألومنيوم قطاع 1×50 مم2 ؟ 600/1000V ؟ AL/XLPE (1x50 mm2 ؟ 600/1000V ؟ AL/XLPE) ؟ إنتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات ."	محلى	٢٠١٨/٠٣/٢٦	٢٠٢١/٠٣/٢٦
302	شركة الزين لصناعة أبراج الكهرباء والطاقة	" • إعتماد أبراج الجهد المتوسط المجلفنة . ؟ الأبراج الهيكلية المجلفنة رسم (12/10 & 12/9 & 12/11) ؟ (15/13 & 15/12) ؟"	محلى	٢٠١٨/٠٣/١٤	٢٠٢٠/٠٣/١٤
303	شركة إم بي للهندسة	" • إعتماد كل من :- ؟ لوحة الجهد المنخفض سعة 1600 أمبير إنتاج شركة إم بي للصناعة - على ان تكون مكونات اللوحة (قواطع - سويتش فيوز) من الطرازات المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وعلى الانتقال المسافة بين كل قاطع والآخر عن 6 سم . ؟ صندوق توزيع جهد منخفض (بيللر) سعة 400 أمبير ."	محلى	٢٠١٨/٠٣/١٤	٢٠٢١/٠٣/١٤
304	مؤسسة أرب إليكتريك	" • • إعتماد المحولات الزيتية بقدرات حتى 1500 ك.ف.أ. جهد 10.5 / 0.4 ك.ف. "	أجنبى	٢٠١٨/٠٢/٢٧	٢٠٢٠/٠٢/٢٧
305	شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميك)	" • عمود مدرج مجلفن 4/6/8 بطول 8 متر بحمل تصميمى 350 كجم	محلى	٢٠١٨/٠٢/٢٢	٢٠٢١/٠٢/٢٢
306	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" • قبول إعتماد الفيوز سويتش ثلاثى الأوجه جهد منخفض سعة 630 أمبير ؟ 690 فولت ؟ ماركة ABB طراز XLBM3 (SIZE 3)	محلى	٢٠١٨/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣
307	الشركة الهندسية للمقاولات والتوريدات	" • قبول قواعد مصهرات الجهد منخفض ساعات (250، 400، 630) أمبير ؟ طراز ETC إنتاج الشركة الهندسية للمقاولات والتوريدات."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
308	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	" • قبول الخلية جهد 12 ك . ف . طراز " MILE MP 12 (SG15 ? MILE) 31,5 ك . أ . 3 ث من إنتاج شركة ميميكو بترخيص من شركة تافريدا إليكتروك ؟ ومزودة بقاطع تيار فراغى جهد 12 ك . ف . سعة 2000 أمبير طراز (ISM/TEL ? 31.5?2000) بتيار قصر 31.5 ك . أ لمدة 3 ثانية ماركة تافريدا الكتريك وعلى أن تكون المسافة بين الأقطاب 210 مم ."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨
309	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	" • قبول الخلية جهد 24 ك . ف . طراز " MILE MP 24 (SG25 ? MILE) 25 ك . أ . 3 ث من إنتاج شركة ميميكو بترخيص من شركة تافريدا إليكتروك ؟ ومزودة بقاطع تيار فراغى سعة 1250 أمبير طراز (ISM/TEL - 24 - 25 - 1250) جهد 24 ك . ف . بتيار قصر 25 ك . أ لمدة 3 ثانية ماركة تافريدا الكتريك وعلى أن تكون المسافة بين الأقطاب 275 مم ."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨
310	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	" • موصل ألومنيوم قطاع (150/25 مم2) ? Aluminum Conductor (ACSR) 150/25) mm2 إنتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات . • كابل ألومنيوم معزول مسلح جهد 0.6/1 ك.ف. قطاع (70 + 150×3) 2مم2 عزل XLPE - 70 + 150 x 3 mm2 PVC (AL/XLPE/STA/PVC-0.6/1 K.V) ك.ف. إنتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات ."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨
311	شركة بيتا إليكتروك للصناعات	" • قاطع جهد منخفض سعة 250 أمبير ؟ ماركة BETA ELECTRIC - طراز (BEI 250) ؟ بتيار قصر 50 ك.أ. عند درجة حرارة مرجعية 50 درجة مئوية . • قاطع جهد منخفض سعة 400 أمبير ؟ ماركة BETA ELECTRIC - طراز (BEI 400) ؟ بتيار قصر 50 ك.أ. عند درجة حرارة مرجعية 50 درجة مئوية ."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨
312	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" • قبول محولات التيار حتى سعة (3200/5/5) أمبير جهد (12 ، 24) ك.ف. ماركة ABB - بتيار قصر 25 ك.أ. 3/ ثانية - طراز (TPU 4 & TPU 6) ."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨
313	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" • قبول محولات الجهد طرازات مختلفة ماركة ABB تتكون من الاتى:- - جهد 22 ك.ف بنسبة تحويل (22000/?3/110/?3/110/3) ف ، 100ف أ طراز (TJC6,TJP6.0) . - جهد 11 ك.ف بنسبة تحويل (11000/?3/110/?3/110/3) ف ، 100ف أ طراز (TJCH4,TJPH4.0) ."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨
314	سيجا ام للصناعات الكهربائية	" • لوحة جهد منخفض (بيلر) ؟ طراز سيمنز ؟ سعة 400 أمبير ؟ إنتاج شركة سيجا إم . • لوحة جهد منخفض (كوفريه) ؟ سعة 250 أمبير ؟ إنتاج شركة سيجا إم ."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٤	٢٠٢١/٠٢/٠٤
315	شركة الكابلات الكهربائية المصرية	" • (? 38/66 kv 1200x1mm2) • (CU/XLPE/LEAD/HDBE) قبول كابل ."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠٤	٢٠٢١/٠٢/٠٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
316	شركة الكابلات الكهربائية المصرية	" (0.6/1 kv ? 3x70+35 mm²) • كابل (AL/XLPE/STA/PVC) 4x16mm²? 600/1000 v ? AL/XLPE) 0.6/1 kv C.B ±0.5% (2.5% - موصل هوائي • معزول مجدول 4x35 mm²? 600/1000 v ? AL/XLPE) 0.6/1 kv C.B ±0.5% (2.5% - موصل هوائي • معزول مجدول 4x70 mm²? 600/1000 v ? AL/XLPE) 0.6/1 kv C.B ±0.5% (2.5% - موصل هوائي • معزول مجدول 4x95 mm²? 600/1000 v ? AL/XLPE) 0.6/1 kv C.B ±0.5% (2.5% - موصل هوائي • معزول مجدول 1x630 mm²? 18/30 kv ? AL/XLPE) (/ATA/PVC) - كابل •"	محلى	٢٠١٨/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤
317	الشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية	" • اعتماد لوحة ربط حلقي (1 + 3) هوائي (AIR (RMU جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير طراز (MRZ24) تحتوى على عدد (3) سكينه فصل على الحمل جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير ؟ طراز (NALE24) ؟ ماركة (ABB) ؟ وسكينه فصل على الحمل بالفيزو جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير طراز NALF24 ماركة ABB. • اعتماد لوحة ربط حلقي (1 + 3) هوائي (AIR (RMU جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير طراز (MRZ12) تحتوى على عدد (3) سكينه فصل على الحمل جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير ؟ طراز (NALE12) - ماركة (ABB) وسكينه فصل على الحمل بالفيزو جهد 12 ك.ف. ؟ سعة 630 أمبير ؟ طراز NALF12 ماركة ABB."	محلى	٢٠١٨/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١
318	الشركة الدولية للأعمال الهندسية	• قبول اعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 3200 أمبير طراز (ELDAWLIA DB3200) إنتاج الشركة الدولية للأعمال الهندسية	محلى	٢٠١٨/٠١/٣١	٢٠٢١/٠١/١٣
319	شركة الهندسية الكهربائية والتوريدات العامة (إجسو)	" • اعتماد كل من الآتى :- - لوحة جهد منخفض (كوفريه) سعة 250 أمبير طراز (4460) - إنتاج شركة إجسو . - لوحة جهد منخفض (كوفريه) سعة 400 أمبير طراز (إنارة الشوارع) - إنتاج شركة إجسو . - لوحة جهد منخفض (بيلر) سعة 400 أمبير طراز (سيمينز) - إنتاج شركة إجسو ."	محلى	٢٠١٨/٠١/٣١	٢٠٢١/٠١/٣١
320	شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى)	" • اعتماد خلية موزع (دخول ؟ خروج) جهد 12 ك. ف. سعة 1250 أمبير طراز (SYsclad) مزودة بقاطع (Vaccum) طراز (WL? R 17 12 31) - سعة 1250 أمبير جهد 17,5 ك.ف , بتيار قصر 31,5 ك. أ . / 3 ثانية - ماركة (Sarel) إيطالى. "	محلى	٢٠١٨/٠١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨
321	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	• اعتماد قبول الموصل ألومنيوم (ACSR) قطاع (ALUMINUM Conductor) (2م 65 /490) (type A (ACSR) 490/65 mm² - إنتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات .	محلى	٢٠١٨/٠١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
322	شركة مجموعة الوقاية والتحكم	• مصهرات جهد متوسط حتى سعة 200 أمبير ؟ طراز P&C إنتاج مجموعة الوقاية والتحكم . • مصهرات جهد منخفض ساعات مختلفة حتى 630 أمبير مقاسات (NH1, NH2, NH3) طراز Gg إنتاج مجموعة الوقاية والتحكم . • قواعد مصهرات جهد منخفض ساعات مختلفة حتى 630 أمبير ؟ طراز P&C إنتاج مجموعة الوقاية والتحكم .	محلي	٢٠١٨/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧
323	شركة شنيذر اليكترويك مصر	• " لوحة ربط الحلقى من النوع (GIS) جهد 12 ك.ف.طراز RM6 سعة 630 أمبير ؟ مزودة بقواطع (C B) FIXED أو مصهرات وسكاكين (L B S) سعة 630 أمبير ؟ 25 ك. أ . لمدة 1 ثانية • لوحة ربط الحلقى من النوع (GIS) جهد 24 ك.ف. طراز RM6 سعة 630 أمبير ؟ مزودة بقواطع (C B) FIXED أو مصهرات وسكاكين (L B S) سعة 630 أمبير ؟ 20 ك. أ . لمدة 1 ثانية"	أجنبي	٢٠١٨/٠١/١١	٢٠٢٠/٠١/١١
324	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	• اعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 1600 أمبير إنتاج شركة تبيكو على أن تكون مكونات اللوحة (قواطع؟سويتش فيوز)	محلي	٢٠١٨/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠
325	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	• " اعتماد قبول أكشاك المحولات حتى قدرة 1000 ك.ف.أ تتكون من لوحة جهد منخفض ؟ ولوحة الربط الحلقى جهد 12 ، 24 ك.ف. من النوع (GIS) ماركة (ORMAZABAL) طراز (GA) أو من النوع (AIS) طراز HMH?24 والمزودة بسكاكين فصل على الحمل SF6 سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ. لمدة ثانية واحدة"	محلي	٢٠١٨/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠
326	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• " اعتماد قبول الموصل الألومنيوم مقوى بالصلب قطاع (150/25) 2مم (ALUMINUM) CONDUCTOR TYPE ""ASCR"" 150/25 (MM2)"	محلي	٢٠١٨/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠
327	الشركة العربية للصناعة والتجارة (AIIIT) مجموعة زكي السويدي الدولية	• " قبول اعتماد كل من:- - قاطع تيار مقلوب إلكتروني قابل للضبط سعة 100 أمبير طراز 100SE . - قاطع تيار مقلوب إلكتروني قابل للضبط سعة 250 أمبير طراز 250SE . - قاطع تيار مقلوب إلكتروني قابل للضبط سعة 400 أمبير طراز 400SE . - قاطع تيار مقلوب إلكتروني قابل للضبط سعة 630 أمبير طراز 630SE . - قاطع تيار مقلوب إلكتروني قابل للضبط سعة 800 أمبير طراز 800SE ."	أجنبي	٢٠١٨/٠١/٠٤	٢٠٢٠/٠١/٠٤
328	الشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية	• " لوحة الجهد المنخفض (بيلر) - طراز (MBD 400A) سعة 400 أمبير على أن تكون المكونات الداخلية للوحة من الطراز المعتمد من الشركة القابضة. • لوحة الجهد المنخفض (كوفرية) ؟ طراز (MBD 250A) سعة 250 أمبير على أن تكون المكونات الداخلية للوحة من الطراز المعتمد من الشركة القابضة ."	محلي	٢٠١٨/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠١/٠٤
329	الشركة الوطنية للصناعات الحديدية (NSF)	• اعتماد أبراج الجهد العالي والفائق على ان يتم الجلفنة بالشركة الهندسية لجلفنة المعادن.	محلي	٢٠١٨/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠١/٠٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإيعتماد	تاريخ الإنتهاء
330	الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والالكترونية (الكتروجورج)	• لوحة الربط الحلقى فصل على حمل جهد 12 ك . ف طراز ECOSMART والسكينة وطراز TOZZI سعة 630 أمبير تتحمل تيار قصر 25 ك . أ / 1 ث ؟ مزودة بسكاكين فصل على الحمل (كابل +محول) من النوع SF6 سعة 630 أمبير ؟ 25 ك . ف . 1/ث . • لوحة الربط الحلقى فصل على حمل جهد 24 ك . ف طراز ECOSMART والسكينة وطراز TOZZI سعة 630 أمبير تتحمل تيار قصر 20 ك . أ / 1 ث ؟ مزودة بسكاكين فصل على الحمل (كابل +محول) من النوع SF6 سعة 630 أمبير ؟ 20 ك . ف . 1/ث .	محلى	٢٠١٨/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠١/٠٤
331	شركة بابب ستيل	• قبول أعمدة الجهد المنخفض الأتية :- - عمود مدرج مجلفن 6/4/3 بطول 8 متر بحمل تصميمي 150 كجم . - عمود مدرج مجلفن 6/4/3 بطول 10 متر بحمل تصميمي 150 كجم . - عمود مدرج مجلفن 8/6/4 بطول 8 متر بحمل تصميمي 350 كجم . - عمود مدرج مجلفن 8/6/4 بطول 10 متر بحمل تصميمي 350 كجم .	محلى	٢٠١٨/٠١/٠٢	٢٠٢١/٠١/٠٢
332	شركة الكابلات الكهربائية المصرية	• إيعتماد موصل ألومنيوم قطاع (1×70مم2) عزل XLPE ؟ جهد 6,0/1 ك . ف 2014 (c0.6/1K.V2014?MM2AL/XLPE 70x1) . إنتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات . • كابل ألومنيوم قطاع (3 × 400 مم2) عزل XLPE ؟ غلاف معدني (PVCST2) ؟ جهد 18/30 KV/AL/XLPE/STA/PVC? 400×3MM2 (30/18) ك.ف إنتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات .	محلى	٢٠١٨/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤
333	شركة مجمع مينا للكابلات والصناعات الكهربائية	• قبول إيعتماد الاتي: - موصل ألومنيوم بقلب صلب قطاع (150/25)مم2 . - موصل ألومنيوم بقلب صلب قطاع (70/12)مم2 . - موصل نحاس عاري قطاع 50مم2 . - موصل ألومنيوم مقوى صلب قطاع (35/6)مم2	محلى	٢٠١٧/١٢/٢١	٢٠٢٠/١٢/٢١
334	الشركة المصرية السويدية للتجارة والهندسة والمقاولات	• إيعتماد زيوت محولات أنواع ""VTO60NU.VTO60NIS"" صناعة شركة VEGA بالإمارات العربية المتحدة المقدمة من شركة "" ESTEC ""	أجنبي	٢٠١٧/١٢/١٢	٢٠١٩/١٢/١٢
335	سيجا ام للصناعات الكهربائية	• إيعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 2000 أمبير على ان تكون المكونات الداخلية للوحة (القواطع ؟ السويتش فيوز) من الطرازات المعتمدة من الشركة القابضة .	محلى	٢٠١٧/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢
336	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	• إيعتماد لوحة الربط الحلقى (1+2) جهد 24 ك.ف ؟ طراز HMH24 إنتاج شركة تبيكو والمزودة بسكاكين فصل على الحمل بغاز SFH طراز (LBS?24) بترخيص من شركة ULUSOY ELECTRIC التركية الصنع ؟ سعة 630 أمبير ؟ 25 ك أمبير / 1 ث.	محلى	٢٠١٧/١٢/١٠	٢٠٢٠/١٢/١٠
337	شركة بدر للتجارة والتوريدات	• إيعتماد مصهرات جهد متوسط 12 ك.ف . ساعات (10.16.20.25.30.40.63.100.6.3) أمبير ؟ طراز (XRNT-12) إنتاج شركة بدر .	محلى	٢٠١٧/١٢/١٠	٢٠٢٠/١٢/١٠



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتداع	تاريخ الإنتهاء
338	الشركة الهندسية للاعمال الكهروميكانيكية	" • إعتداع لوحة الجهد المنخفض سعة 2250 أمبير على أن تكون المكونات الداخلية للوحة (القواطع -؟ السويتش فيوز) من الطرازات المعتمدة من الشركة القابضة."	محلى	٢٠١٧/١٢/٠٦	٢٠٢٠/١٢/٠٦
339	شركة أسيتو الصناعية	" • إعتداع لوحة جهد منخفض بيلر 400 أمبير ، كوفريه 250 أمبير إنتاج شركة أسيتو."	محلى	٢٠١٧/١٢/٠٦	٢٠٢٠/١٢/٠٦
340	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	" • إعتداع السكاكين الهوائية جهد 11، 22 ك.ف، قاعدة مصهرات خارجية جهد 11، 22 ك.ف إنتاج شركة EEI. - سكينه هوائية خارجية ثلاثية الأوجه سعة 630 أمبير، جهد 12 ك.ف ؟ طراز (E630). - سكينه هوائية خارجية ثلاثية الأوجه سعة 200 أمبير جهد 12 ك.ف مزودة بقاعدة تشعيرات (D.O.F) طراز (E200 D.O.F) "	محلى	٢٠١٧/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣
341	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إيجيماك)	" • إعتداع كشك محول 1000 ك.ف.أ جهد 22 ك.ف. يحتوى على الاتى . - لوحة جهد منخفض (على أن تكون جميع مشتملاتها الداخلية من الأنواع المعتمدة) من الشركة القابضة لكهرباء مصر. - لوحة ربط حلقي (1+2) جهد 22 ك.ف بسكاكين فصل على الحمل هوائي جهد 24 ك.ف سعة 630 أمبير 31,5 أمبير / واحد ثانية من النوع ABBNAL24 وسكينه المحول فصل على حمل بالفيز سعة 400 أمبير 31,5 ك أمبير / واحد ثانية من النوع ABBNALF24 "	محلى	٢٠١٧/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣
342	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إيجيماك)	" • إعتداع لوحة ربط حلقي (1+2) جهد 12 ك.ف. طراز AEG (2+1) تحتوى على الاتى :- - عدد 2 سكينه فصل على الحمل هوائي جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير 31,5 ك أمبير / واحد ثانية من النوع ABBNALF12 مزودة بسكينه أرضى تجميع ABB مصر. - وسكينه المحول فصل على حمل بالفيز سعة 400 أمبير 31,5 ك أمبير / واحد ثانية من النوع ABBNALF12 تجميع ABB مصر."	محلى	٢٠١٧/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣
343	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (ديما للكابلات)	" • كابل نحاس معزول جهد 450/750 فولت قطاع 16 مم عزل PVC • كابل نحاس معزول جهد 750/ 450 فولت قطاع 35 مم عزل pvc "	محلى	٢٠١٧/١٢/٢٣	٢٠٢٠/١٢/٢٣
344	الشركة المصرية لصناعة العازلات الكهربائية (ECMEI)	" • إعتداع عازلات البولييمر جهد 500 ك.ف. كعازلات شد.	محلى	٢٠١٧/١١/٢١	٢٠٢٠/١١/٢١
345	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	" • إعتداع موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×50مم عزل XLPE جهد 0,6/1 ك.ف "	محلى	٢٠١٧/١١/٢١	٢٠٢٠/١١/٢١
346	شركة توب إليكتريك (2M)	" • إعتداع لوحات الجهد المنخفض حتى سعة 2500 أمبير شركة توب إليكتريك (a2M) "	محلى	٢٠١٧/١١/٢١	٢٠٢٠/١١/٢١
347	شركة اسكرا امكو لقياس الطاقة	" • عداد أحادي 10/80 أمبير 220 فولت مسبق الدفع - طراز 514ME.	محلى	٢٠١٧/١١/٢١	٢٠٢٠/١١/٢١
348	شركة الهندسية الكهربائية والتوريدات العامة (إجسو)	" • إعتداع لوحة جهد منخفض ساعات (1500 أمبير 250، أمبير) طراز (1) 250، أمبير طراز (2) إنتاج شركة إجسو."	محلى	٢٠١٧/١١/٠٩	٢٠٢٠/١١/٠٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإيعتماد	تاريخ الإنتهاء
349	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• إيعتماد كابل قطاع 800×1م2 جهد 18/30ك.ف. نحاس مسلح عزل XLPE إنتاج شركة إنيرجي لكابلات الطاقة - السويدي.	محلي	٢٠١٧/١١/٠٩	٢٠٢٠/١١/٠٩
350	شركة جلوبالترونكس	" • إيعتماد عدادات مسبقة الدفع (توصيل مباشر وغير مباشر). - عداد احادي اليكترونى مسبق الدفع (80/10) امبير ، جهد 220 فولت طراز (GT1 - DA5 - CO & GT1 - DA5 - GCO) - " .	محلي	٢٠١٧/١١/٠٧	٢٠٢٠/١١/٠٧
351	شركة جلوبالترونكس	" • إيعتماد عدادات مسبقة الدفع (توصيل مباشر وغير مباشر). - عداد ثلاثى اليكترونى مسبق الدفع (100/5) امبير ، جهد 380 فولت (توصيل مباشر) طراز (GT3 - DA51 - CO & GT3 - DA5R1 - GCO) - عداد ثلاثى اليكترونى مسبق الدفع (5) امبير ، جهد 380 فولت (توصيل مع محولات تيار) طراز (GT3 - CA5R1 - CO) - " .	محلي	٢٠١٧/١١/٠٧	٢٠٢٠/١١/٠٧
352	الشركة المصرية لصناعة العدادات (ESMC) الذكية	• إيعتماد عداد أحادي الكتروني مسبق الدفع طراز CL710C1 إنتاج الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية.	محلي	٢٠١٧/١١/٠٤	٢٠٢٠/١١/٠٤
353	شركة الحديد والصلب المصرية	• إيعتماد الأعمدة الجهد المتوسط إنتاج شركة الحديد والصلب المصرية .	محلي	٢٠١٧/١٠/٢٩	٢٠٢٠/١٠/٢٩
354	الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والإلكترونية (الكتروجورج)	" . خلية جهد24ك.ف.سعة1250امبير طرازA4SIMOPRIME (إنتاج شركة الكتر وجورج) مزودة بقطاع فراغي ماركة (SIEMENS) جهد 24 ك.ف.سعة1250 أمبير ؟ ذات سعة قطع 25ك.أ. لمدة 3 ثانية طرازA3AH5صناعة المانية . . خلية جهد24ك.ف.سعة 2500أمبيرطراز A4SIMOPRIME (إنتاج شركة الكتر وجورج) مزودة بقطاع فراغي ماركة (SIEMENS) جهد 24 ك.ف.سعة 2500 أمبير ؟ ذات سعة قطع 25ك.أ. لمدة 3ثانية طرازA3AH5صناعة المانية. . خلية جهد 12ك.ف.سعة 2500 أمبير طراز SIMOPRIME (إنتاج شركة الكتر وجورج) مزودة بقطاع فراغي ماركة (SIEMENS) سعة 2500 أمبير ؟ ذات سعة قطع 25ك.أ. 31,5ك.أ. لمدة 3ثانية طرازA3AEصناعة ألمانية. . خلية جهد 12ك.ف.سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME (إنتاج شركة الكتر وجورج) مزودة بقطاع فراغي ماركة(SIEMENS)سعة1250 أمبير؟ ذات سعة قطع 25ك.أ. 31,5ك.أ. لمدة 3ثانية طراز A3AEصناعة ألمانية." .	محلي	٢٠١٧/١٠/٢٨	٢٠٢٠/١٠/٢٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
355	شركة التوكل الكهربائية (جبل)	• لوحة جهد منخفض طراز MDB بقاطع رئيسي 3200 أمبير (على أن تكون الفرعيات بمكونات معتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر). • لوحة جهد منخفض طراز سيمنس سعة 400 أمبير على أن تكون القاعدة والفيوز من الأنواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر. • لوحة جهد منخفض سعة 250 أمبير - طراز كوفريه 4460 على أن تكون القاعدة والفيوز من الأنواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر).	محلي	٢٠١٧/١٠/٢٨	٢٠٢٠/١٠/٢٨
356	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	• اعتماد موصل ألومنيوم قطاع 35×1 مم2 عزل XLPE جهد 6.0/1 ك.ف إنتاج شركة الجيزة لصناعة الكابلات.	محلي	٢٠١٧/١٠/١٧	٢٠٢٠/١٠/١٧
357	شركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية (CHINT EGEMAC)	• اعتماد لوحة جهد منخفض طراز NGC8 مزودة بمهمات من شركة شنت الصينية.	محلي	٢٠١٧/١٠/١٧	٢٠٢٠/١٠/١٧
358	شركة سمات للصناعات الكهربائية	• اعتماد لوحات جهد منخفض إنتاج شركة سمات للصناعات.	محلي	٢٠١٧/١٠/١٢	٢٠٢٠/١٠/١٢
359	شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميك)	• اعتماد الأعمدة الهيكلية إنتاج شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميك).	محلي	٢٠١٧/١٠/١٢	٢٠٢٠/١٠/١٢
360	شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)	• اعتماد الأعمدة الهيكلية رسم (12/15&11/12&10/12&9&12) إنتاج شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو).	محلي	٢٠١٧/١٠/٠٨	٢٠٢٠/١٠/٠٨
361	الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق	• اعتماد كابل جهد 18/30 ك.ف قطاع 400×3 مم2 إنتاج شركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق.	محلي	٢٠١٧/١٠/٠٨	٢٠٢٠/١٠/٠٨
362	الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجكت)	• اعتماد الأعمدة الهيكلية - أعمدة جهد منخفض إنتاج الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجكت).	محلي	٢٠١٧/١٠/٠٨	٢٠٢٠/١٠/٠٨
363	الشركة المصرية الأردنية لصناعة المفاتيح الكهربائية (ايجسكو)	• اعتماد لوحات جهد منخفض سعة 2500 أمبير إنتاج الشركة المصرية الأردنية (ايجسكو).	محلي	٢٠١٧/١٠/٠٨	٢٠٢٠/١٠/٠٨
364	شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية (جاد)	• لوحة الجهد المنخفض سعة 400 أمبير (صندوق توزيع سيمنس 7 خط ؟ 21 قاعدة) إنتاج شركة العاشر على أن تكون المكونات الداخلية للوحة من الأنواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر. • لوحة الجهد المنخفض سعة 250 أمبير طراز (كوفريه 4460 ؟ 250/160A) إنتاج شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية.	محلي	٢٠١٧/٠٩/٢٧	٢٠٢٠/٠٩/٢٧
365	شركة النمى للاستشارات الهندسية والتجارة	• اعتماد لوحة جهد منخفض سعة 3500 أمبير تجميع شركة النمى للاستشارات الهندسية والتجارة.	محلي	٢٠١٧/٠٩/٢٦	٢٠٢٠/٠٩/٢٦



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
366	الشركة العالمية للصلب (إنكوستيل)	• قبول اعمدة الجهد المنخفض الاتية: - - عمود مدرج مجلفن 6/4/3 بطول 8 متر بحمل تصميمي 150 كجم. - عمود مدرج مجلفن 6/4/3 بطول 10 متر بحمل تصميمي 150 كجم. - عمود مدرج مجلفن 8/6/4 بطول 8 متر بحمل تصميمي 350 كجم. - عمود مدرج مجلفن 8/6/4 بطول 10 متر بحمل تصميمي 350 كجم. ? طلب الأعمدة المدرجة مدهونة ومجلفنة جهد منخفض ومتوسط والأعمدة المسلوقة أطوال حتى 12متر والأبراج الهيكلية والمواسير الحديد أقطار من نصف بوصة حتى 12 بوصة سوداء ومجلفنة."	محلى	٢٠١٧/٠٩/١٦	٢٠٢٠/٠٩/١٦
367	شركة سلكو بلاست للكايلات	• موصل نحاس مجدول قطاع 35م2 انتاج شركة سلكو بلاست للكايلات.	محلى	٢٠١٧/٠٩/١٠	٢٠٢٠/٠٩/١٠
368	شركة التوكل الكهربائية (جيلا)	• لوحة جهد منخفض سعة 3200 امبير بقاطع هوائي رئيسي سعة 3200 امبير وفرعيات قواطع او سويتش فيوز على ان تكون جميع مكونات اللوحة من الانواع المعتمدة بالشركة القابضة للكهرباء.	محلى	٢٠١٧/٠٩/٠٥	٢٠٢٠/٠٩/٠٥
369	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	• قاطع جهد منخفض سعة 250 امبير - ماركة EEI طراز (E250S). • قاطع جهد منخفض سعة 400 أمبير - ماركة EEI طراز (E400S). • قاطع جهد منخفض سعة 1000 أمبير - ماركة EEI طراز (E1000S).	محلى	٢٠١٧/٠٩/٠٥	٢٠٢٠/٠٩/٠٥
370	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	• سكينه هوائية خارجية ثلاثية الأوجه سعة 630 أمبير، جهد 22 ك. ف - طراز (E630). • سكينه هوائية خارجية ثلاثية الأوجه سعة 200 أمبير، جهد 22 ك. ف - طراز بالمصهرات. • سكينه هوائية داخلية ثلاثية الأوجه سعة 200 أمبير، جهد 12 ك. ف - ف."	محلى	٢٠١٧/٠٩/٠٥	٢٠٢٠/٠٩/٠٥
371	الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن (العشرى ستيل)	• عمود مدرج مجلفن 6/4/3 بطول 8 متر. • عمود مدرج مجلفن 6/4/3 بطول 10 متر. • عمود مدرج مجلفن 8/6/4 بطول 8 متر. • عمود مدرج مجلفن 8/6/4 بطول 10 متر.	محلى	٢٠١٧/٠٩/٠٥	٢٠٢٠/٠٩/٠٥
372	شركة التوكل الكهربائية (جيلا)	• لوحة ربط حلقي SF6 طراز SM6 (تجميع) شركة التوكل الكهربائية (جيلا).	محلى	٢٠١٧/٠٨/٢٩	٢٠٢٠/٠٨/٢٩
373	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	• لوحة الجهد المنخفض سعة 2000 امبير انتاج شركة إيماس على ان تكون المكونات الداخلية القواطع ؟ السويتش فيوز من الانواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر • كشك جهد 12،24 ك. ف مزودة بلوحة ربط حلقي طراز a8DJH - RRRT بترخيص من شركة سيمنس بسكاكين فصل على الحمل جهد 12 ك.ف ولوحة جهد منخفض سعة 2000 امبير على ان تكون المكونات الداخلية القواطع ؟ السويتش فيوز من الانواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر."	محلى	٢٠١٧/٠٨/٢٠	٢٠٢٠/٠٨/٢٠



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
374	للصناعات الكهربائية GSI شركة	• لوحة الجهد المنخفض سعة 2500 امبير طراز MLV-TR1-5M على ان تكون جميع مكونات اللوحة من الانواع المعتمدة بالشركة القابضة للكهرباء	محلى	٢٠١٧/٠٨/٢٠	٢٠٢٠/٠٨/٢٠
375	الشركة العربية للتحكم والقوى (سأى للصناعات الكهربائية)	• اعتماد لوحة جهد منخفض سعة 3200 أمبير إنتاج الشركة العربية للتحكم والقوى (سأى للصناعات الكهربائية).	محلى	٢٠١٧/٠٨/٢٠	٢٠٢٠/٠٨/٢٠
376	شركة الجيزة باور للصناعة	• اعتماد كابل جهد 18/30 ك . ف . قطاع 1 × 2م400	محلى	٢٠١٧/٠٨/١٨	٢٠٢٠/٠٨/١٨
377	شركة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات	" • بسبار (Bus Duct) LSB II 500 5000 امبير. • بسبار (Bus Duct) طراز LSB II 320 سعة 3200 أمبير. • بسبار (Bus Duct) طراز LSB II 250 سعة 2500 أمبير. • بسبار (Bus Duct) طراز LSB II 200 سعة 2000 أمبير. • بسبار (Bus Duct) طراز LSB II 160 سعة 1600 أمبير."	محلى	٢٠١٧/٠٨/١٢	٢٠٢٠/٠٨/١٢
378	الشركة الهندسية لصناعة الانظمة GMS الكهربائية	• اعتماد لوحة جهد منخفض سعة 3200 امبير إنتاج الشركة الهندسية لصناعة الانظمة الكهربائية.	محلى	٢٠١٧/٠٨/١٢	٢٠٢٠/٠٨/١٢
379	شركة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات	" • لوحة جهد منخفض سعة 5000 امبير، • لوحة جهد منخفض سعة 3200 امبير • لوحة جهد منفص (كوفريه) سعة 250 امبير "	محلى	٢٠١٧/٠٨/٠٦	٢٠٢٠/٠٨/٠٦
380	شركة الجيزة لصناعة الكابلات (gc3)	• قبول اعتماد الكابل قطاع (1 × 1200 مم2) موصل نحاس عزل XLPE - غلاف معدنى نحاس غلاف PVC جهد 30/18 ك . ف .	محلى	٢٠١٧/٠٧/٣٠	٢٠٢٠/٠٧/٣٠
381	شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية (جاد)	" • قبول اعتماد الاتى :- - مصهرات جهد منخفض ساعات مختلفة حتى 630 أمبير مقاسات (NH00 , NH1 , NH2 , NH3) انتاج شركة جاد .	محلى	٢٠١٧/٠٧/٣٠	٢٠٢٠/٠٧/٣٠
382	شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية (جاد)	" • قبول اعتماد الاتى :- - قواعد مصهرات جهد منخفض ساعات مختلفة حتى 630 أمبير مقاسات (NT00 , NT1 , NT2 , NT3) انتاج شركة جاد. على أن يكون الجوان الفاصل للسطح المعدنى من مادة غير قابلة للاشتعال وغير ماص للرطوبة ."	محلى	٢٠١٧/٠٧/٣٠	٢٠٢٠/٠٧/٣٠
383	شركة البابطين لحلول الطاقة والانارة	" • قبول كل من :- - عمود مدرج مجلفن 3/4/6 بطول 8 متر بحمل تصميمى 150 كجم . - عمود مدرج مجلفن 3/4/6 بطول 10 متر بحمل تصميمى 150 كجم . - عمود مدرج مجلفن 4/6/8 بطول 8 متر بحمل تصميمى 350 كجم . - عمود مدرج مجلفن 4/6/8 بطول 10 متر بحمل تصميمى 350 كجم ."	محلى	٢٠١٧/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠٧/٢٠



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
384	شركة الايمان للصناعات الكهربائية (الياكو)	• قبول إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 1600 أمبير لمحول (1) م.ف.أ - على ان تكون الاجزاء الداخلية للوحة من قاطع تيار هوائى رئيسى وفرعيات (سويتش فيوز أو قواطع) من الانواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر .	محلى	٢٠١٧/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠٧/٢٠
385	الشركة المصرية لصناعة العازلات (ECMEI) الكهربائية	" • اعتماد كل من: - عازل قرص جهد متوسط طراز ECMEI 046 - عازل جهد منخفض 14 سم طراز ECMEI EGYPT - عازل جهد منخفض 10 سم طراز ECMEI EGYPT	محلى	٢٠١٧/٠٦/٢٠	٢٠٢٠/٠٦/٢٠
386	شركة مصر للعازلات الكهربائية (انسولا)	" • اعتماد كل من: - محولات تيار (جهد 12ك.فطراز IGW، جهد 24ك.ف طراز IGWR) بنسب تحويل مختلفة إنتاج شركة مصر للعازلات الكهربائية (انسولا) حتى 2500 أمبير (تيار ابتدائي).	محلى	٢٠١٧/٠٦/١٨	٢٠٢٠/٠٦/١٨
387	شركة مصر للعازلات الكهربائية (انسولا)	" • اعتماد كل من: - العازلات جهد 12، 24 ف إنتاج شركة مصر للعازلات الكهربائية "انسولا" للتركيب داخل المبنى: طراز 12-13061 و طراز 90/24-125-210 J06 على التوالي"	محلى	٢٠١٧/٠٦/١٨	٢٠٢٠/٠٦/١٨
388	شركة الايمان للصناعات الكهربائية (الياكو)	• اعتماد لوحة جهد منخفض سعة 1600 امبير انتاج شركة الايمان	محلى	٢٠١٧/٠٦/١٨	٢٠٢٠/٠٦/١٨
389	- شركة شنت إليكتريكس إيجبت (Inspiration solar Energy)	" • اعتماد كل من: - القاطع ثلاثي المقول بجهد منخفض سعة 125 أمبير ؟ ماركة CHINT طراز (NM8-125S-3P125) عند درجة حرارة مرجعية للبيئة المحيطة 50 درجة مئوية. - القاطع ثلاثي المقول بجهد منخفض سعة 630 أمبير ؟ ماركة CHINT طراز (NM8S-630S-3P630) عند درجة حرارة مرجعية للبيئة المحيطة 50 درجة مئوية. - على أن تقوم شركة CHINT بتقديم شهادة اختبار S.C. (تيار القصر) للقواطع أعلاه."	أجنبي	٢٠١٧/٠٦/٠٧	٢٠١٩/٠٦/٠٧
390	الهيئة العربية لتصنيع (الإلكترونيات)	• اعتماد عداد رقمي أحادي 10/80 أمبير 220 فولت طراز 20 pdlt ؟ SX1b7 مسبوق الدفع باستخدام كارت شحن.	أجنبي	٢٠١٧/٠٦/٠٤	٢٠٢٠/٠٦/٠٤
391	شركة بتروليفت	" • قبول اعتماد كل من • توريد الويرات الصلب بجميع الأطوال والحمولات - • توريد القوايش واحزمة الامان بجميع الاطوال - • أعمال التفقيش الهندسي على معدات الرفع واصدار شهادات - • التدريب على عمليات الرفع واختبارات سائقي الأوناش- • 3M توريد مهمات الوقاية الشخصية - "	أجنبي	٢٠١٧/٠٥/٢٨	٢٠١٩/٠٥/٢٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
392	شركة شنيدر اليكترويك مصر	" • خلية جهد 24 ك.ف. سعة 2500 أمبير طراز (MCset4) ؟ إنتاج شركة شنيدر إلكترويك مزودة بقاطع SF6 طراز SF2 سعة 2500 أمبير ؟ ذات تيار قصر 31,5 ك. أ. 3/ثانية إنتاج شركة شنيدر إلكترويك وذلك لشركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء."	محلى	٢٠١٧/٠٥/٢٨	٢٠٢٠/٠٥/٢٨
393	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)	" • قبول اعتماد الاتي . - خلية جهد 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير إنتاج شركة إيماس طراز SIMOPRIME مزودة بقاطع فراغى سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. 3/ث طراز A3AH5 المانى الصنع . - خلية جهد 12 ك.ف. سعة 2500 أمبير إنتاج شركة إيماس طراز SIMOPRIME مزودة بقاطع فراغى سعة 2500 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.أ. 3/ث طراز A3AH5 المانى الصنع . - خلية جهد متوسط 24 ك.ف. سعة 1250 & 2500 أمبير طراز SIMOPRIME إنتاج شركة إيماس مزودة بقاطع فراغى طراز A3AH5 سعة 1250 & 2500 أمبير - ذات سعة تيار قصر 25 ك.ف. 3/ث صناعة المانى . • على أن يتم استخدام الخلية بشركات التوزيع التابعة فقط • مع التزام شركة إيماس بتركيب عوازل احتراق بين الخلايا ."	محلى	٢٠١٧/٠٥/٢١	٢٠٢٠/٠٥/٢١
394	جنرال كابل BICC CABLES مصر سابقاً	" • اعتماد كل من: - كابل ألومنيوم معزول قطاع 35×4 مم XLPE 2 (هوائي) جهد 1000/600 فولت ؟ C.B%2.5. - كابل ألومنيوم معزول قطاع 70×4 مم XLPE 2 (هوائي) جهد 1000/600 فولت ؟ C.B%2.5. - كابل ألومنيوم معزول قطاع 95×4 مم XLPE 2 (هوائي) جهد 1000/600 فولت ؟ C.B%2.5. - كابل ألومنيوم معزول قطاع 70×3+120 مم XLPE مسلح جهد 1000/600 فولت ؟ غلاف PVC."	محلى	٢٠١٨/٠٤/١٤	٢٠٢١/٠٤/١٤
395	شركة شنيدر اليكترويك مصر	" • لوحة الجهد المتوسط جهد 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز (MCset2) ؟ ذات تيار قصر 31,5 ك.أ. 1/ثانية إنتاج شركة شنيدر إلكترويك مزودة ب قاطع SF6 جهد 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير ماركة شنيدر إلكترويك طراز (LF2)."	محلى	٢٠١٧/٠٥/١٤	٢٠٢٠/٠٥/١٤
396	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	" • اعتماد كل من: - خلية جهد 12 ك.ف. إنتاج شركة تبيكو طراز (NEX-TEPCO) مزودة بقاطع SF6 (سعة 2500 أمبير ؟ ذات تيار قصر 31,5 ك.أ. 3/ثانية طراز LF3 ماركة شنيدر إلكترويك. - خلية جهد 12 ك.ف. إنتاج شركة تبيكو طراز (NEX-TEPCO) مزودة ب قاطع SF6) سعة 1250 أمبير ؟ ذات تيار قصر 25 ك.أ. ، 31,5 ك.أ. لمدة 3 ثانية طراز LF2 ماركة شنيدر إلكترويك. ؟ مع ضرورة عزل أزراع القواطع للخلايا المقدمة بأنابيب انكماشية."	محلى	٢٠١٧/٠٥/١٤	٢٠٢٠/٠٥/١٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
397	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	" • اعتماد الخلية جهد 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير إنتاج شركة تبيكو طراز (NEX-TEPCO) باستخدام قاطع فراغي (EVOLIS) ذات تيار قصر 31,5 ك.أ. 3/ ثانية سعة 1250 أمبير ماركة شنييدر إلكترونيك."	محلي	٢٠١٧/٠٥/١٤	٢٠٢٠/٠٥/١٤
398	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	" • اعتماد خلية جهد 24 ك.ف. طراز MCM-24 إنتاج شركة تبيكو ويقاطع سعة 1250 أمبير ذات تيار قصر 25 ك.أ. 3/ ثانية ؟ طراز NVL2A/24/25/1250/275 ماركة ORMAZABAL، على أن تلتزم شركة تبيكو بتدبير وسيلة مناسبة لفك وتركيب صيانة محولات التيار بالخلية."	محلي	٢٠١٧/٠٥/١٤	٢٠٢٠/٠٥/١٤
399	الشركة العامة للمشروعات الفنية (تبيكو)	" • اعتماد لوحة ربط حلقي جهد 24 ك.ف. (GIS) ماركة ORMAZABAL ألماني طراز (GA) إنتاج شركة تبيكو تحتوي على سكاكين SF6 ؟ جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير ذات تيار قصر 24 ك.أ. 1/ ثانية طراز (TS)، (KB) ؟ على أن تلتزم شركة تبيكو بتوريد نهاية ELBO مناسبة لمساحة مقطع الكابلات لسكينة."	محلي	٢٠١٧/٠٥/١٤	٢٠٢٠/٠٥/١٤
400	الشركة المصرية للصناعات الكهربائية (eei)	" • قبول لوحة الجهد المنخفض إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية • قبول لوحة الربط الحلقي (1+3) جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير إنتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية مزودة بسكاكين فصل على الحمل سعة 630 أمبير جهد 12 ك.ف. - ذات سعة تيار قصر 25 ك. أ / 1 ث . • كشك كهربائي حتى قدرة 1000 ك.ف.أ. جهد 12 ك.ف. يشمل لوحة الربط الحلقي ولوحة الجهد المنخفض المعتمدين عالية."	محلي	٢٠١٧/٠٥/٠٩	٢٠٢٠/٠٥/٠٩
401	شركة الجيزة باور للصناعة	" • اعتماد موصل جهد 0,6 ك.ف. قطاع 16×4 مم2 إنتاج شركة الجيزة باور للصناعة."	محلي	٢٠١٧/٠٥/٠٩	٢٠٢٠/٠٥/٠٩
402	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" • اعتماد كل من : ؟ لوحة ربط حلقي (1+2) جهد 12 ك.ف. (COMPACT) إنتاج ABB أراب تحتوي على عدد 2 سكينة فصل على الحمل جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير ؟ 31,5 ك.أ. 1 / ثانية طراز NAL 12 مزودة بسكينة تأريض ؟ وسكينة فصل على الحمل بالفيزر جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير ؟ 31,5 ك. أ. 1/ ثانية طراز NALF12 إنتاج ABB على أن يكون (pole center 17 cm) ؟ لوحة ربط حلقي (1+2) جهد 24 ك.ف. (BAR) إنتاج ABB أراب تحتوي على عدد 2 سكينة فصل على الحمل جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير ؟ 31,5 ك. أ. 1 / ثانية طراز NAL 24 مزودة بسكينة تأريض ؟ وسكينة فصل على الحمل بالفيزر جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير ؟ 31,5 ك. أ. 1/ ثانية طراز NALF24 إنتاج ABB على أن يكون (pole center 27.5 cm)"	محلي	٢٠١٧/٠٤/٢٣	٢٠٢٠/٠٤/٢٣



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
403	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" . إعتماء كل من: - سكةنة داخلية ثلاثية الأوجه جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير - 31,5 ك.أ. 1/ ثانية طراز (NAL12) صناعة ABB (POLE CENTER 17 CM) - سكةنة داخلية ثلاثية الأوجه جهد 24 ك.ف. سعة 630 أمبير - 31,5 ك.أ. 1/ ثانية طراز (NAL24) صناعة ABB (POLE CENTER 27.5 CM)	محلى	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠٢٠/٠٤/٢٠
404	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" . إعتماء لوحة ربط حلقي طراز ABB-UNISEC والمزودة بسكاكين معزولة بغاز SF6 كالاتي: - . لوحة ربط حلقي 630 أمبير ؟ SF6 ؟ (2+1) طراز UNISEC بسكةنة كابل طراز SDC وسكةنة محول طراز SFC تجميع شركة ABB أراب بعرض الخلية 50 سم جهد 24 ك.ف. بتيار قصر 21 ك.أ. 3/ ثانية، جهد 12 ك.ف. بتيار قصر 25 ك.أ. 2/ ثانية. . لوحة ربط حلقي 800 أمبير ؟ SF6 ؟ (2+1) جهد 12 ك.ف. بتيار قصر 25 ك.أ. 2/ ثانية طراز UNISEC بسكةنة كابل طراز SDC وسكةنة محول SFC تجميع شركة ABB أراب بعرض خلية السكةنة 50 سم. على أن تلتزم شركة ABB أراب بتركيب (Rubber Cup) مناسبة لتغطية نقط ربط القضبان"	محلى	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠٢٠/٠٤/٢٠
405	للصناعات الكهربائية ABB شركة	" . قبول إعتماء خلية موزع جهد المتوسط طراز UNIGEAR - ZSI إنتاج شركة ABB المزودة بقاطع تيار فراغى طراز VD4 أو غازى طراز HD4 بتيار مقنن سعة 1250 أمبير بسعة قطع 25 ك.أ. 3/ ثانية ، 31.5 ك.أ. 3/ ثانية جهد 24/12 ك.ف. ."	محلى	٢٠١٧/٠٤/١٨	٢٠٢٠/٠٤/١٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
406	شركة شنيدر إلكترونيك مصر	" • اعتماد كل من: - قبول قاطع تيار هوائي ثلاثي جهد منخفض سعة 4000 أمبير - بسعة قطع 65 ك.أ. ماركة شنيدر إلكترونيك طراز (easypact - MVS40H) مزودة بوحدة فصل حراري طراز (ET21) تجميع شنيدر إلكترونيك مصر. - تجديد قبول قاطع تيار هوائي ثلاثي جهد منخفض سعة 2000 أمبير - بسعة قطع 65 ك.أ. ماركة شنيدر إلكترونيك طراز (easypact - MVS20H) مزودة بوحدة فصل حراري طراز (ET21) تجميع شنيدر إلكترونيك مصر . - تجديد قبول قاطع تيار ثلاثي جهد منخفض سعة 630 أمبير - بسعة قطع 36 ك.أ. ماركة شنيدر إلكترونيك طراز (easypact - CVS630F) مزودة بوحدة فصل الكترونية طراز (ETS2.3) تجميع شنيدر إلكترونيك مصر . - تجديد قبول قاطع تيار ثلاثي جهد منخفض سعة 250 أمبير - بسعة قطع 36 ك.أ. ماركة شنيدر إلكترونيك طراز (COMPACT - NSX250F) مزودة بوحدة فصل طراز (TM250D) تجميع شنيدر إلكترونيك مصر - تجديد قبول قاطع تيار ثلاثي جهد منخفض سعة 250 أمبير - بسعة قطع 70 ك.أ. ماركة شنيدر إلكترونيك طراز (COMPACT - NSX250H) مزودة بوحدة فصل طراز (MICROLOGIC 2.3) تجميع شنيدر إلكترونيك مصر . - قبول قاطع تيار ثلاثي جهد منخفض سعة 630 أمبير - بسعة قطع 50 ك.أ. ماركة شنيدر إلكترونيك طراز (COMPACT - NSX630N) مزودة بوحدة فصل طراز (MICROLOGIC 2.3) تجميع شنيدر إلكترونيك مصر . - قبول قاطع تيار ثلاثي جهد منخفض سعة 160 أمبير - بسعة قطع 36 ك.أ. ماركة شنيدر إلكترونيك طراز (CVS 160F) مزودة بوحدة فصل طراز (TM 160D) تجميع شنيدر إلكترونيك مصر . * على ان لا تقل درجة الحرارة المرجعية للبيئة المحيطة "ambient temperature" لجميع القواطع عن 50 درجة مئوية ."	أجنبي	٢٠١٧/٠٤/١٨	٢٠١٩/٠٤/١٨
407	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• اعتماد كابل ألومنيوم جهد منخفض قطاع 95+185×3 مم2 إنتاج شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي.	محلي	٢٠١٧/٠١/٠٩	٢٠٢٠/٠١/٠٩
408	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• اعتماد موصل ألومنيوم معزول جهد منخفض A35x1	محلي	٢٠١٧/٠١/٠٩	٢٠٢٠/٠١/٠٩
409	الشركة المصرية للمحولات الكهربائية	محولات زيتية قدرة من 100 ك.ف.أ. حتى 2000 ك.ف.أ. جهد 0.4/11 ك.ف. & 22 ك.ف. إنتاج الشركة المصرية للمحولات الكهربائية	محلي	٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢٤/١٢/٣١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تاريخ الإعتداف	تاريخ الإنتهاء
410	جنرال كابل BICC CABLES مصر سابقاً	• كابل ألومنيوم قطاع 3×240+120مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×150+70مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×70+35مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×50+25مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف.	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٤/١٢/٢٢
411	شركة إنكم إيجيبت	• كابل ألومنيوم قطاع 3×95+50مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×70+35مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×50+25مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 3×35+16مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 4×25مم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف.	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٤/١٢/٢٢
412	شركة جست فورليد	كشاف إضاءة شوارع ليد - طراز VIOLA - قدرة (100 وات) - {P.F≥0.95 - IK08 - IP65} (160 to 265 v) وأن يكون جسم الكشاف مصنع من High Pressure Die cast Aluminum - واجهة زجاج.	٢٠٢١/١٢/٢٧	٢٠٢٤/١٢/٢٧
413	شركة أوميغا للإستشارات والمقاولات الميكانيكية والكهربائية	لوحات جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير	٢٠٢١/١٢/٢٧	٢٠٢٤/١٢/٢٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإيعتماد	تاريخ الإنتهاء
414	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	1. قاطع تيار هوائى ACB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F123E) بتيار مقتن 2000 أمبير وسعة قطع 65 ك.أمبير. 2. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F92E) بتيار مقتن 1000 أمبير وسعة قطع 65 ك.أمبير. 3. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F82E) بتيار مقتن 800 أمبير وسعة قطع 50 ك.أمبير. 4. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F82) بتيار مقتن 800 أمبير وسعة قطع 50 ك.أمبير. 5. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F71) بتيار مقتن 630 أمبير وسعة قطع 35 ك.أمبير. 6. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F62) بتيار مقتن 400 أمبير وسعة قطع 50 ك.أمبير. 7. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F31) بتيار مقتن 200 أمبير وسعة قطع 35 ك.أمبير.	أجنبي	٢٠٢١/١٢/٢٩	٢٠٢٤/٠١/٢٠
415	شركة أنظمة القوى للصناعات الكهربائية	1. قاطع تيار هوائى ACB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F123E) بتيار مقتن 2000 أمبير وسعة قطع 65 ك.أمبير. 2. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F92E) بتيار مقتن 1000 أمبير وسعة قطع 65 ك.أمبير. 3. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F82E) بتيار مقتن 800 أمبير وسعة قطع 50 ك.أمبير. 4. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F82) بتيار مقتن 800 أمبير وسعة قطع 50 ك.أمبير. 5. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F71) بتيار مقتن 630 أمبير وسعة قطع 35 ك.أمبير. 6. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F62) بتيار مقتن 400 أمبير وسعة قطع 50 ك.أمبير. 7. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (FEDERAL) طراز (F31) بتيار مقتن 200 أمبير وسعة قطع 35 ك.أمبير.	أجنبي	٢٠٢١/١٢/٢٩	٢٠٢٤/٠١/٢٠
416	شركة الشهيد لتشغيل المعادن والبلاستيك	• كوفريه سعة 250 أمبير طراز (250A- VOLTECH) جهد 400 ف من انتاج شركة الشهيد لتشغيل المعادن والبلاستيك	محلى نسبة الانتاج 70	٢٠٢٢/٠١/٠٩	٢٠٢٥/٠١/٠٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
417	شركة ام بي للصناعة (MB - Industrial)	لوحات جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير طراز (MDB) من انتاج شركة شركة ام بي للصناعة (MB Industrial)	محلي نسبة الانتاج 54	٢٠٢٢/٠١/٠٩	٢٠٢٥/٠١/٠٩
418	شركة باور ترند للتوريدات الكهروميكانيكية	محولات جافة قدرات من 160 ك.ف.أ حتى 2500 ك.ف.أ جهد 11/0.4 ك.ف. & جهد 0.4 / 22 ك.ف. من نوع Encapsulated cast resin إنتاج شركة GBE الايطالية.	أجنبي	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٤/٠١/٢٠
419	شركة طيبة للصناعات المتطورة	لوحة جهد منخفض حتي سعة 3600 أمبير طراز TU (Panal for Transformer 2000 K.V.A) ف من انتاج شركة طيبة للصناعات المتطورة	محلي نسبة الانتاج 47	٢٠٢٢/٠١/١١	٢٠٢٥/٠١/١١
420	شركة السويدي إلكترونيك للمنتجات الكهربائية	محولات جافة قدرات من 250 ك.ف.أ حتى 3150 ك.ف.أ جهد 11/0.4 ك.ف. ، جهد 0.4 / 22 ك.ف. من نوع Encapsulated cast resin إنتاج شركة السويدي للمحولات	محلي نسبة الانتاج 46	٢٠٢٢/٠١/١١	٢٠٢٥/٠١/١١
421	شركة استيل بلاست اليكترونيك	• كابل ألومنيوم معزول مسلح جهد 0.6/1 ك.ف. - قطاع (120+240×3) مم2 عزل XLPE وغلاف PVC. • كابل ألومنيوم معزول مسلح جهد 0.6/1 ك.ف. - قطاع (70+120×3) مم2 عزل XLPE وغلاف PVC. • كابل ألومنيوم معزول مسلح جهد 0.6/1 ك.ف. - قطاع (50+95×3) مم2 عزل XLPE وغلاف PVC. • كابل ألومنيوم معزول مسلح جهد 0.6/1 ك.ف. - قطاع (25+50×3) مم2 عزل XLPE وغلاف PVC. • كابل ألومنيوم معزول مسلح جهد 0.6/1 ك.ف. - قطاع (16+35×3) مم2 عزل XLPE وغلاف PVC.	محلي نسبة الانتاج 88	٢٠٢٢/٠١/١٣	٢٠٢٥/٠١/١٣
422	الشركة المصرية للصناعات المتطورة (السويدي سيدكو)	• وصلات كابلات جهد متوسط ثلاثية من مقطع 95 مم2 حتي 400 مم2 من النوع سابقة التجهيز طراز (PCJ36 KV) جهد (12/20 ك.ف. & 18/30 ك.ف.) • وصلات كابلات جهد متوسط أحادية من مقطع 95 مم2 حتي 630 مم2 من النوع سابقة التجهيز طراز (PCJ36 KV) جهد (12/20 ك.ف. & 18/30 ك.ف.)	محلي نسبة الانتاج 76	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢٥/٠١/٣١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
423	شركة التوكل للصناعات الكهربائية NTT	1. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M800- HDM3E) بتيار مقنن 800 أمبير وسعه قصر 50 ك.أمبير. 2. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M630- HDM3E) بتيار مقنن 630 أمبير وسعه قصر 50 ك.أمبير. 3. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M400- HDM3E) بتيار مقنن 400 أمبير وسعه قصر 50 ك.أمبير. 4. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M250- HDM3E) بتيار مقنن 250 أمبير وسعه قصر 50 ك.أمبير. 5. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M125- HDM3E) بتيار مقنن 125 أمبير وسعه قصر 50 ك.أمبير.	أجنبي	٢٠٢٢/٠١/١٣	٢٠٢٤/٠١/١٣
424	مؤسسة المنيل للأنظمة	• سويتش فيوز ثلاثي الوجة جهد منخفض سعة 630 امبير – طراز BTVC-DT (AC-22B) إنتاج شركة Pronutec الاسبانية.	أجنبي	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٤/٠١/٢٠
425	شركة عز الدين مغربي ابراهيم	1. عازلات جهد متوسط مسمار (جهد 11 ك.ف.) (P-11-Y/500) انتاج شركة سيسك 2. عازلات جهد متوسط مسمار (جهد 22 ك.ف.) (PW-33-Y Type:ZS-35/10/(1000)) انتاج شركة سيسك 3. عازلات جهد متوسط قرص (جهد 11 ك.ف. & جهد 22 ك.ف.) طراز (XP-100/100 kV) انتاج شركة سيسك 4. عازلات جهد منخفض 10 سم (RM-2) انتاج شركة سيسك 5. عازلات جهد منخفض 14 سم (RM-1) انتاج شركة سيسك 6. شداد 3 مسمار (NLL-3) بمشتملاته انتاج شركة يانج اليكترويك 7. شداد 4 مسمار (NLL-4) بمشتملاته انتاج شركة يانج اليكترويك	أجنبي	٢٠٢٢/٠٢/٠٦	٢٠٢٤/٠٢/٠٦
426	شركة توب إليكترويك (2M)	• محولات جافة قدرات من 315 ك.ف. حتى 3150 ك.ف.أ. جهد 11/0.4 ك.ف. ، جهد 22 / 0.4 ك.ف. من نوع Encapsulated cast resin إنتاج شركة QRE الصينية.	أجنبي	٢٠٢٢/٠١/٢٤	٢٠٢٤/٠١/٢٤
427	الشركة المصرية للصناعات المتطورة (السويدي سيدكو)	• نهايات كابلات من النوع (T-Shape Screened dead break elbow) لكابلات جهد (12/20 ك.ف. & 18/30 ك.ف) لمساحة مقطع من 150 مم2 حتي 400 مم2 من إنتاج الشركة المصرية للصناعات المتطورة	محلي نسبة الانتاج 79	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٢٠٢٥/٠١/٣٠
428	الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية (ESMC)	• عداد أحادي مسبق الدفع (10-80) أمبير طراز (CL710C2-1A) إنتاج الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية	محلي نسبة الانتاج 51	٢٠٢٢/٠١/٢٦	٢٠٢٥/٠١/٢٦

03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقی ثلاثہ اشہر او اقل علی انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنهاء
429	الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (ايماس)	• لوحات جهد منخفض حتي سعة 3600 أمبير طراز (X-ENERGY) من انتاج الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (ايماس) بترخيص من شركة EATON	محلى نسبة الانتاج 71	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠١
430	SEMINES شركة سيمينز مصر	1. قاطع تيار هوائى ACB جهد منخفض ماركة (SIEMENS) طراز (FRAME) 3WL11 (SIZE=2000A) وسعة قطع 65 ك. أمبير	أجنبى	٢٠٢٢/٠٢/٠٦	٢٠٢٤/٠٢/٠٦
431	الشركة العربية للصناعات المتكاملة (unistar)	□•□□ كشفاء إضاءة شوارع ليد طراز - (LED-SL to 265 160) □ 100W-V2) قدرة (100 وات) - (v) - {P.F≥0.95 -IK08 - IP65} علي أن يكون جسم الكشف مصنع من High Pressure Die cast Aluminum – وبغطاء زجاجي. • كشفاء إضاءة شوارع ليد طراز (LED-SL-150W-V2) قدرة (150 وات (to 265 v 160) - {P.F≥0.95 -IK08 - IP65} علي أن يكون جسم الكشف مصنع من High Pressure Die cast Aluminum – وبغطاء زجاجي.	محلى نسبة الانتاج 49	٢٠٢٢/٠٢/٠٨	٢٠٢٥/٠٢/٠٨
432	مكتب افريست للهندسة والمقاولات	منظمات الجهد الأنوماتيكية إنتاج شركة EATON COOPER POWER SYSTEM الأمريكية بالسعات التالية :- • حتي 300 أمبير جهد 11 ك.ف تردد 50 هرتز. • حتي 200 أمبير جهد 22 ك.ف تردد 50 هرتز.	أجنبى	٢٠٢١/١١/٠٩	٢٠٢٣/١١/٠٩
433	شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى)	• لوحة ربط حلقي هوائية جهد 12 ك.ف سعة 630 أمبير تتحمل تيار قصر قدرة 25 ك.أ/ 1 ثانية طراز SARING ، تحتوي علي سكينه فصل علي الحمل (كابل) سعة 630 أمبير بسعة قطع 25 ك.أ/ 4 ثانية – ماركة (JGE) الصينية - طراز FN7-12D/630 ، سكينه فصل علي الحمل بالفيزوز (محول) سعة 630 أمبير بسعة قطع 25 ك.أ/ 4 ثانية-ماركة (JGE) الصينية - طراز FN7-12R/630	محلى نسبة الانتاج 53	٢٠٢٢/٠٢/١٤	٢٠٢٥/٠٢/١٤
434	سيجا ام للصناعات الكهربائية	كشفاء إضاءة شوارع ليد طراز (ROCKYR-SMD10526001) - قدرة 105 وات - (160to 265 v) {P.F≥0.95 -IK08 - IP65} علي أن يكون جسم الكشف مصنع من High Pressure Die cast Aluminum – وبغطاء زجاجي.	محلى نسبة الانتاج 77	٢٠٢٢/٠٢/٢٠	٢٠٢٥/٠٢/٢٠
435	الشركة المصرية لصناعة العازلات الكهربائية (ECMEI)	• شداد ألومنيوم (4) مسمار كامل بالقفيز طراز (SFNLL-4 DO1) • شداد ألومنيوم (3) مسمار كامل بالقفيز طراز (SFNLL-3 CO1)	محلى نسبة الانتاج 57	٢٠٢٢/٠٢/٢٤	٢٠٢٥/٠٢/٢٤
436	الشركة المصرية لصناعة العازلات الكهربائية (ECMEI)	• عازل مسمار جهد 11 ك.ف - طراز (ECMEI 024) • عازل مسمار جهد 22 ك.ف - طراز (ECMEI 025)	محلى نسبة الانتاج 47	٢٠٢٢/٠٢/٢٤	٢٠٢٥/٠٢/٢٤



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
437	شركة اليكتريك ايجيبيت للصناعات الكهربائية	لوحة جهد منخفض 3000 أمبير طراز (MDB) من انتاج شركة اليكتريك ايجيبيت للصناعات الكهربائية	محلى نسبة الانتاج 71	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠
438	شركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية (CHINT EGEMAC)	لوحة ربط حلقي جهد 12 ك.ف طراز ce6-12 انتاج شركة شنت ايجيماك سعة 630 أمبير بتيار قصر 25 ك.أ لمدة 4 ثانية تحتوي علي سكاكين هوائية ماركة شنت ايجيماك تصنيع شركة beijing الصينية كالاتي: 1 - سكينه فصل علي الحمل هوائية (سكينه كابل) طراز FN-12/630-25 2 - سكينه فصل علي الحمل هوائية بالفيزور (سكينه محول) طراز FN-12/630-25	محلى نسبة الانتاج 54	٢٠٢١/١٢/٠٢	٢٠٢٤/١٢/٠٢
439	شركة لكترو للهندسة والتجارة والصناعة	شاحن بطاريات 110 فولت 40 أمبير طراز Thyrofier battery charger - GEN 2	محلى نسبة الانتاج 43	٢٠٢١/١١/٢٩	٢٠٢٤/١١/٢٩
440	(HCH SUPPLY) شركة اتش سي اتش سبلاي للإستيراد والتصدير والتوريدات	لوحة جهد منخفض حتي سعة 3600 أمبير طراز MDB من انتاج شركة اتش سي اتش للاستيراد والتصدير والتوريدات	محلى نسبة الانتاج 58	٢٠٢١/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/٢٨
441	شركة المتحدة للكهرباء	لوحة جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير	محلى نسبة الانتاج 100	٢٠٢١/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/٢٨
442	شركة التوكل للصناعات الكهربائية NTT	1- قاطع مقولب MCCB طراز HDM3S-630M بتيار مقنن 630 أمبير وتيار قصر 50 ك.أ 2- قاطع مقولب MCCB طراز HDM3S-400M بتيار مقنن 400 أمبير وتيار قصر 50 ك.أ 3- قاطع مقولب MCCB طراز HDM3S-250M بتيار مقنن 250 أمبير وتيار قصر 35 ك.أ 4- قاطع مقولب MCCB طراز HDM3S-160M بتيار مقنن 160 أمبير وتيار قصر 35 ك.أ	أجنبي	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢٣/١١/٢٥
443	شركة مجموعة الوقاية والتحكم	مصهر جهد متوسط جهد 11 ك.ف حتي سعة 200 أمبير طراز p&c	محلى نسبة الانتاج 94	٢٠٢١/١١/٢٧	٢٠٢٤/١١/٢٧
444	الشركة العربية للصناعة والتجارة (AIIT) مجموعة زكي السويدي الدولية	قواطع جهد منخفض هوائي ومقولب ماركة BREAKER ELSEWEDY الشركة FRDERAL التركية بالطرازات الآتية : 1 - قاطع تيار مقولب MCCB من النوع FIXED وذلك حتي سعة 100 أمبير طراز (ZB250) سعة القطع لتيار القصر 50 ك.أ 2- قاطع تيار مقولب MCCB سعة 800 أمبير طراز (ZE800) سعة القطع لتيار القصر 50 ك.أ 3- قاطع تيار مقولب MCCB سعة 1600 أمبير طراز (ZE1600) سعة القطع لتيار القصر 50 ك.أ 4- قاطع تيار هوائي ACB سعة 2000 أمبير طراز (ZA2000) سعة القطع لتيار القصر 65 ك.أ	أجنبي	٢٠٢١/١١/١١	٢٠٢٣/١١/١١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
445	شركة إيتال للصناعات الكهربائية والميكانيكية	محولات تيار الجهد المنخفض ماركة ETAL للطرازات الآتية:- 1- محول تيار جهد منخفض طراز ECT 3.6 حتي سعة 5 / 150 أمبير وذلك للإستخدام بلوحات الجهد المنخفض طبقاً للجدول رقم 4 بالمواصفات 2- محول تيار جهد منخفض طراز ECT 4.7 حتي سعة 5 / 300 أمبير وذلك للإستخدام لإحتياجات الشبكة طبقاً للجدول رقم 3 بالمواصفات ومن سعة 5 / 500 أمبير وذلك للإستخدام بلوحات الجهد المنخفض طبقاً للجدول رقم 4 بالمواصفات 3- محول تيار جهد منخفض طراز ECT 6.9 من سعة 5 / 200 أمبير حتي سعة 5 / 400 أمبير وذلك للإستخدام لإحتياجات الشبكة طبقاً للجدول رقم 3 بالمواصفات، ومن سعة 5 / 200 أمبير حتي سعة 600 / 5 أمبير وذلك للإستخدام بلوحات الجهد المنخفض طبقاً للجدول رقم 4 بالمواصفات 4- محول تيار جهد منخفض طراز ECT 8.12 من سعة 5 / 400 أمبير حتي سعة 5 / 500 أمبير وذلك للإستخدام لإحتياجات الشبكة طبقاً للجدول رقم 3 بالمواصفات، ومن سعة 5 / 400 أمبير حتي سعة 800 / 5 أمبير وذلك للإستخدام بلوحات الجهد المنخفض طبقاً للجدول رقم 4 بالمواصفات ، ومن سعة 1000 أمبير للإستخدام علي تيش المحول للجهد المنخفض طبقاً للجدول رقم 5 بالمواصفات	محلى	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢٤/١٠/٢٠
446	شركة مجموعة الوقاية والتحكم	1- محول تيار 11 ك.ف حتي سعة 1200 / 600 - 5 5 أمبير بتيار قصر 31.5kA/3sec طراز (AB12-) P2-1) تصنيع شركة ALCE التركية 2- محول تيار 22 ك.ف حتي سعة 1200 / 600 - 5 5 أمبير بتيار قصر 25kA/3sec طراز (AB24-P2) 1-) تصنيع شركة ALCE التركية 3- محول جهد 11 ك.ف سعة (100,100)- CL0.5 -) (3√/11000 / 3√/110/110/3) 3P طراز (VB12) تصنيع شركة ALCE التركية 4- محول جهد 22 ك.ف سعة (100,100)- CL0.5 -) (3√/22000 / 3√/110/110/3) 3P طراز (VB24-P2) تصنيع شركة ALCE التركية	أجنبي	٢٠٢١/١٠/٠٥	٢٠٢٣/١٠/٠٥
447	شركة توب إليكتريك (2M)	1- لوحة ربط حلقي هوائي جهد 12 ك.ف طراز (NEW TEC LA7-12) تحتوي علي سكينه فصل علي الحمل (سكينه كابل) طراز (2M-LA7-25E/630-25) ماركة (2M) سعة 630 أمبير جهد 12 ك.ف تتحمل تيار قصر قيمته 25 ك.أ / 1 ثانية 2- سكينه فصل علي الحمل (سكينه كابل) طراز (2M-LA7-12E/630-25) ماركة (2M) سعة 630 أمبير جهد 12 ك.ف تتحمل تيار قصر قيمته 25 ك.أ / 1 ثانية	محلى نسبة الانتاج 71	٢٠٢١/١١/١١	٢٠٢٤/١١/١١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تاريخ الاعتماد	تاريخ الإنتهاء
448	شركة إيتال للصناعات الكهربائية والميكانيكية	1- محول تيار جهد منخفض طراز (ECT3.6) بتيار قصر (18 ك.أ / 1 ث) حتي سعة 300 / 5 أمبير 2- محول تيار جهد منخفض طراز (ECT4.7) بتيار قصر (30 ك.أ / 1 ث) حتي سعة 500 / 5 أمبير 3- محول تيار جهد منخفض طراز (ECT6.9) بتيار قصر (36 ك.أ / 1 ث) حتي سعة 600 / 5 أمبير 4- محول تيار جهد منخفض طراز (ECT8.12) بتيار قصر (48 ك.أ / 1 ث) حتي سعة 800 / 5 أمبير 5- محول تيار جهد منخفض طراز (ECT10.13) بتيار قصر (50 ك.أ / 1 ث) حتي سعة 2500 / 5 أمبير 6- محول تيار جهد منخفض طراز (ECT12.17) بتيار قصر (50 ك.أ / 1 ث) حتي سعة 5000 / 5 أمبير 7- محول تيار جهد منخفض طراز (ECT13.10) بتيار قصر (50 ك.أ / 1 ث) حتي سعة 4000 / 5 أمبير	٢٠٢١/١١/١١	٢٠٢٤/١١/١١
449	حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)	1- موصل ألومنيوم هوائي قطاع 35×1 مم2 - عزل xlpe - جهد 0.6 / 1 ك ف بنسبة كربون (0.5± 25) % 2- موصل ألومنيوم هوائي قطاع 50×1 مم2 - عزل xlpe - جهد 0.6 / 1 ك ف بنسبة كربون (0.5± 25) % 3- موصل ألومنيوم هوائي قطاع 95×1 مم2 - عزل xlpe - جهد 0.6 / 1 ك ف بنسبة كربون (0.5± 25) %	٢٠٢١/١١/٠٧	٢٠٢٤/١١/٠٧
450	شركة السويدى للصناعات الهندسية (سأى)	لوحة جهد منخفض حتي سعة 4500 أمبير طراز (MIDB-2500)	٢٠٢١/١١/٠٢	٢٠٢٤/١١/٠٢
451	للصناعات الكهربائية ABB شركة	- لوحة ربط حلقي من النوع (SF6-GIS) جهد 12 ك.ف & 24 ك.ف ماركة ABB طراز (SAFE RING&SAFE PLUS) بالخلايا (C&F) انتاج شركة ABB وتحتوي علي الآتي: 1- سكينه فصل علي الحمل SF6 (سكينه كابل) بتيار قصر (25 ك.أ / 3 ث) جهد 12 ك.ف & 21 ك.أ / 3 ث جهد 24 ك.ف) - سعة 630 أمبير انتاج شركة ABB 2- سكينه فصل علي الحمل SF6 (سكينه محول) بتيار قصر (25 ك.أ / 3 ث) جهد 12 ك.ف & 21 ك.أ / 3 ث جهد 24 ك.ف) - سعة 200 أمبير انتاج شركة ABB	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢٣/١٠/٢٨
452	شركة واركو للهندسة والتجارة	مكثف جهد منخفض حتي قدرة (20 / 35) ك فار عند جهد (400 / 525) فولت طراز (DWCAP) ماركة RTR انتاج شركة RTR الأسبانية	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٠١
453	شركة الكابلات الكهربائية المصرية	كابل ألومنيوم قطاع 400×3 مم2 لو XLPE مسلح و غلاف PVC جهد 18/30 ك.ف.	٢٠٢١/١٠/٣١	٢٠٢٤/١٠/٣١
454	شركة اسكرا امكو لقياس الطاقة	عداد ثلاثي إلكتروني مسبق الدفع قدرة (5 / 100) أمبير - جهد 380 فولت - CLASS 0.5 - طراز (MT514)	٢٠٢١/١٠/٢٧	٢٠٢٤/١٠/٢٧
455	شركة التوكل للصناعات الكهربائية NTT	لوحة جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير بقاطع رئيسي 3200 أمبير طراز (MDB-1500 KVA)	٢٠٢١/١٠/٢٧	٢٠٢٤/١٠/٢٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
456	شركة أسيتو الصناعية	• لوحة جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير	محلى نسبة الانتاج 65	٢٠٢٢/٠٣/٠٩	٢٠٢٥/٠٣/٠٩
457	شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات	• لوحة جهد منخفض حتي سعة 4500 أمبير بقاطع رئيسي 5000 أمبير	محلى نسبة الانتاج 85	٢٠٢٢/٠٣/١٣	٢٠٢٥/٠٣/١٣
458	شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)	• لوحة جهد منخفض حتي سعة 4500 أمبير بقاطع رئيسي 5000 أمبير	محلى نسبة الانتاج 95	٢٠٢٢/٠٣/١٣	٢٠٢٥/٠٣/١٣
459	شركة اليكتروميثال للصناعات الكهربائية	• لوحة جهد منخفض (400) فولت - طراز 3600A-(EM.M -سعة 3600 أمبير بقاطع رئيسي 4000 أمبير	محلى نسبة الانتاج 67	٢٠٢٢/٠٣/١٣	٢٠٢٥/٠٣/١٣
460	شركة بروفيشنال إنجينيرنج سيرفيس PES	• لوحة جهد منخفض (400) فولت - طراز (MDB4000)-سعة 3600 أمبير بقاطع رئيسي 4000 أمبير	محلى نسبة الانتاج 54	٢٠٢٢/٠٣/١٥	٢٠٢٥/٠٣/١٥
461	شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة IETOS والخدمات البترولية	• لوحات جهد منخفض 400 فولت سعة 3600 أمبير بقاطع رئيسي سعة 4000 أمبير طراز (MDB4000) من انتاج شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة (IETOS) والخدمات البترولية (IETOS)	محلى نسبة الانتاج 75	٢٠٢٢/٠٣/١٧	٢٠٢٥/٠٣/١٧
462	المركز الفنى للأعمال الهندسية	• منظمات الجهد الأوتوماتيكية حتي سعه 600 أمبير - جهد 11 ك.ف - تردد 50 هرتز إنتاج شركة TESA Toshiba البرازيلية. • منظمات الجهد الأوتوماتيكية حتي سعه 400 أمبير - جهد 22 ك.ف - تردد 50 هرتز إنتاج شركة TESA Toshiba البرازيلية.	أجنبى	٢٠٢٢/٠٣/١٧	٢٠٢٤/٠٣/١٧
463	شركة إنكوتك للصناعات الكهربائية	• لوحة جهد منخفض (400) فولت - طراز Inco-(Tech)-سعة 3600 أمبير بقاطع رئيسي 4000 أمبير من انتاج شركة انكوتك للصناعات الكهربائية	محلى نسبة الانتاج 53	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٥/٠٣/١٦
464	شركة سمارت للصناعات الكهربائية	• محولات زيتية قدرات من 400 ك.ف.أ حتى 2500 ك.ف.أ جهد 11/0.4 ك.ف ، جهد 22 / 0.4 ك.ف إنتاج شركة شينيت الصينية.	أجنبى	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٤/٠٣/١٦
465	شركة سمارت للصناعات الكهربائية	• محولات جافة قدرات من 500 ك.ف.أ حتى 3000 ك.ف.أ جهد 11/0.4 ك.ف ، جهد 22 / 0.4 ك.ف علي أن تكون ملفات الجهد المنخفض والمتوسط من نوع Encapsulated cast resin المحولات إنتاج شركة شينيت الصينية.	أجنبى	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٤/٠٣/١٦
466	شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية	• إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة 3200 أمبير طراز (MDB)	محلى	٢٠١٨/٠٣/٠٣	٢٠٢١/٠٣/٠٣



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

باقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
467	شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايدليكو)	• أعمدة الجهد المتوسط المجلفنة رسم (9 / 12 م & 10 / 12 م & 11 / 12 م & 15 م) إنتاج شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايدليكو)	محلى نسبة الانتاج 92	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	٢٠٢٥/٠٣/٢٠
468	شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS)	• خلية جهد متوسط 12 ك.ف. سعة 1250 أمبير طراز SIMOPRIME - إنتاج شركة ديفاش لنظم التحكم ومزودة بقطاع فراغي طراز 3AE5 سعة 1250 أمبير - ذات سعة تيار قصر 31.5 ك.أ. 3 / ثانية صناعة شركة سيمنز.	محلى نسبة الانتاج 58	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	٢٠٢٥/٠٣/٢٠
469	الشركة المصرية لصناعة العازلات (ECMEI) الكهربائية	• عازل قرص طراز (ECMEI 044) بمسار تسرب 320 مم - 90 ك.ن • عازل قرص طراز (ECMEI 043) بمسار تسرب 450 مم - 90 ك.ن	محلى نسبة الانتاج 47	٢٠٢٢/٠٣/٢٨	٢٠٢٥/٠٣/٢٨
470	شركة كابلات مصر الصياد	• كابل ألومنيوم قطاع 25×4 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 35+70×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 70+150×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 150+300×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 240+500×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف.	محلى نسبة الانتاج 87	٢٠٢٢/٠٤/٠٣	٢٠٢٥/٠٤/٠٣
471	شركة كابلات مصر الصياد	• كابل ألومنيوم ثلاثي قطاع 400×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 18/30 ك.ف. (علماً بأن هذا الاعتماد يغطي كابلات الجهد المتوسط الثلاثية جهد 12/20 ك.ف & 18/30 ك.ف من قطاع 95 مم حتي قطاع 400 مم وذلك طبقاً للمواصفات القياسية العالمية رقم IEC60502-2-2014). • موصل هوائي ألومنيوم مقوي بالصلب ACSR قطاع 70/12 مم. • موصل هوائي ألومنيوم مقوي بالصلب ACSR قطاع 150/25 مم. • موصل هوائي سبيكة 240 مم	محلى نسبة الانتاج 57	٢٠٢٢/٠٤/٠٣	٢٠٢٥/٠٤/٠٣
472	شركة مجمع مينا للكابلات والصناعات الكهربائية	• موصل هوائي معزول قطاع 35×1 مم جهد 0.6 / 1 ك.ف. عزل XLPE بنسبة أسود كربون 2.5%. • موصل هوائي معزول قطاع 50×1 مم جهد 0.6 / 1 ك.ف. عزل XLPE بنسبة أسود كربون 2.5%. • موصل هوائي معزول قطاع 70×1 مم جهد 0.6 / 1 ك.ف. عزل XLPE بنسبة أسود كربون 2.5%.	محلى نسبة الانتاج 85	٢٠٢٢/٠٤/٠٣	٢٠٢٥/٠٤/٠٣



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
473	للصناعات الكهربائية ABB شركة	1. قاطع تيار هوائي ACB جهد منخفض ماركة (EMAX2-E1.2"N") (Frame size طراز (=1600 A) 2. قاطع تيار هوائي ACB جهد منخفض ماركة (EMAX2-E2.2"N,S,H") (Frame طراز (size =2500 A) 3. قاطع تيار هوائي ACB جهد منخفض ماركة (EMAX2-E4.2"N,S,H,V") (Frame طراز (size =4000 A) 4. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (TMAX XT – XT1" B طراز (ABB) (Frame size =160 A) ("C,N,S,H", 5. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (TMAX XT – طراز (ABB) XT2"N,S,H,L,V") (Frame size =160 A) 6. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (TMAX XT – XT3"C,N,S") (طراز (ABB) Frame size =250 A تيار مقنن حتي 160 أمبير . 7. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (TMAX XT – طراز (ABB) XT4"N,S,H,L,V") (Frame size =250 A) 8. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (TMAX T – T5"N,S,H,L,V") (طراز (ABB) Frame size =630 A) 9. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (TMAX T – T6 " H,S") (طراز (ABB) Frame size =1000 A) 10. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (TMAX T – T7 " H,L,S") (طراز (ABB) Frame size =1600 A)	أجنبي	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١
474	جنرال كابل BICC CABLES مصر سابقاً	• كابل ألومنيوم قطاع 95+185×3 ملم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 70+120×3 ملم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف.	محلي نسبة الانتاج 96	٢٠٢٢/٠٤/٠٤	٢٠٢٥/٠٤/٠٤
475	شركة يونيفرسال جلوبال سورسينج سوليوشنز	• محولات تيار طرازات مختلفة حتي سعة (1200 – 5/5/ 600) أمبير جهد (12 ، 24) ك.ف ماركة NARAYAN - صناعة شركة (POWERTECH PVT LTD الهندية كالتالي:- 1. طراز " 22 (10,15) – (C990-4) VA- C1(0.5-5P10)" KV , 25 KA/3 SEC 2. طراز " 11 (10,15) – (MCTE11048-0000) VA- C1(0.5-5P10)" KV , 25 KA/3 SEC	أجنبي	٢٠٢٢/٠٤/١٢	٢٠٢٤/٠٤/١٢



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
476	شركة يونيفرسال جلوبال سورسينج سوليوشنز	• محولات الجهد - (جهد 11 ك.ف ، 22 ك.ف) ك.ف صناعة شركة (NARAYAN POWERTECH) (PVT LTD) الهندية كالتالي:- 1. محول جهد 22 ك.ف بفيوز بنسبة تحويل (110/3 – 3√/110 – 3√/22000) ف ، (100/100) ف.أ.-(CL0.5/3P) طراز (MVTE22019-0005) 2. محول جهد 22 ك.ف بدون فيوز بنسبة تحويل (110/3 – 3√/110 – 3√/22000) ف ، (100/100) ف.أ.-(CL0.5/3P) طراز (MVTE22020-0000) 3. محول جهد 11 ك.ف بدون فيوز بنسبة تحويل (110/3 – 3√/110 – 3√/11000) ف ، (100/100) ف.أ.-(CL0.5/3P) طراز (MVTE11005-0002) إنتاج شركة (NARAYAN POWERTECH PVT) (LTD) الهندية	أجنبي	٢٠٢٢/٠٤/١٢	٢٠٢٤/٠٤/١٢
477	الشركة الوطنية للهندسة والتجارة	• لوحات جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير بقاطع رئيسي سعة 3200 أمبير طراز (WET3200/8) من انتاج الشركة الوطنية للهندسة والتجارة	محلي نسبة الانتاج 79	٢٠٢٢/٠٤/١٢	٢٠٢٥/٠٤/١٢
478	الشركة العربية للصناعة والتجارة (مجموعة زكي السويدي) الدولية	1. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (ELSWEDY BREAKER) طراز (ZB-250S) بتيار قصر 50 ك.أمبير. 2. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (ELSWEDY BREAKER) طراز (ZBA-400S) (بتيار قصر 50 ك.أمبير.	أجنبي	٢٠٢٢/٠٤/١٣	٢٠٢٤/٠٤/١٣
479	الشركة الوطنية للهندسة والتجارة	مكثف جهد منخفض قدرة 25 ك.فار سعة (96.2×3) ميكرو فاراد) جهد 525 ف – طراز (LKT25-525-DB) ماركة (FRAKO) الألمانية	أجنبي	٢٠٢٢/٠٤/١٨	٢٠٢٤/٠٤/١٨
480	المجموعة الدولية المتحدة لإدارة المشروعات (فولتامب عمان)	المحولات الزيتية جهد 11/0.4 ك.ف & 22/0.4 ك.ف صناعة شركة فولتامب العمانية وذلك للقدرات الآتية:- • محول زيتي قدرة 200 ك.ف.أ • محول زيتي قدرة 300 ك.ف.أ • محول زيتي قدرة 500 ك.ف.أ • محول زيتي قدرة 1000 ك.ف.أ • محول زيتي قدرة 1500 ك.ف.أ	أجنبي	٢٠٢٢/٠٤/١٨	٢٠٢٤/٠٤/١٨



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تاريخ الاعتماد	تاريخ الإنتهاء
481	شركة كابلات مصر الصياد	• كابل ألومنيوم قطاع 70+120×3 ملم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 120+240×3 ملم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل ألومنيوم قطاع 240+400×3 ملم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف. • كابل نحاس معزول pvc جهد 450/750 فولت قطاع 2 ملم • كابل نحاس معزول pvc جهد 450/750 فولت قطاع 4 ملم	٢٠٢٢/٠٤/٢١	٢٠٢٥/٠٤/٢١
482	شركة كابلات مصر الصياد	• موصل ألومنيوم هوائي جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف. معزول xlpe قطاع 35 ملم • موصل ألومنيوم هوائي جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف. معزول xlpe قطاع 50 ملم • موصل ألومنيوم هوائي جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف. معزول xlpe قطاع 70 ملم	٢٠٢٢/٠٤/٢١	٢٠٢٥/٠٤/٢١
483	شركة الكتروليك ليمتد	• محول تيار (جهد 12 ك.ف) طراز (ATB10-BS) - بنسبة تحويل (800/5/5-400) أمبير - حثياري قصر 31.5 ك.أ / 3 ثانية إنتاج شركة ESITAS التركية. • محول تيار (جهد 24 ك.ف) طراز (ATC20-1) - بنسبة تحويل (400/5/5-200) أمبير - حثياري قصر 31.5 ك.أ / 3 ثانية إنتاج شركة ESITAS التركية. • محول جهد (جهد 22 ك.ف) طراز (VTC20) - بنسبة تحويل (3√/110/ 110/3) / 3√/22000 فولت إنتاج شركة ESITAS التركية. • محول جهد (جهد 22 ك.ف) طراز (VTB20-KF2) - بنسبة تحويل (3√/110/ 110/3) / 3√/22000 فولت إنتاج شركة ESITAS التركية. • محول جهد (جهد 11 ك.ف) طراز (VTB10-K) - بنسبة تحويل (3√/110/ 110/3) / 3√/11000 فولت إنتاج شركة ESITAS التركية.	٢٠٢٢/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٢٨
484	شركة انكم ايجيبت - الامريكية للكابلات	• موصل ألومنيوم هوائي قطاع 35×1 ملم جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف عزل xlpe بنسبة كربون 2.5 % • موصل ألومنيوم هوائي قطاع 50×1 ملم جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف عزل xlpe بنسبة كربون 2.5 % • موصل ألومنيوم هوائي قطاع 70×1 ملم جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف عزل xlpe بنسبة كربون 2.5 %	٢٠٢٢/٠٤/٢٧	٢٠٢٥/٠٤/٢٧
485	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• كابل ألومنيوم قطاع 150+300×3 ملم مسلح بعزل XLPE و غلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف.	٢٠٢٢/٠٤/٢٧	٢٠٢٥/٠٤/٢٧



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد
تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
486	الشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية	• كوفرية سعة 250 أمبير طراز (MDB 250 A) من انتاج الشركة الهندسية للأعمال الكهرو ميكانيكية (MRZ)	محلي نسبة الانتاج 48	٢٠٢٢/٠٥/٠٨	٢٠٢٥/٠٥/٠٨
487	الشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية	• لوحة جهد منخفض حتي سعة 3000 أمبير طراز (MDB) من انتاج الشركة الهندسية للأعمال الكهرو ميكانيكية (MRZ)	محلي نسبة الانتاج 48	٢٠٢٢/٠٥/٠٨	٢٠٢٥/٠٥/٠٨
488	شركة مجموعة الوقاية والتحكم	• قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (250) أمبير – مقاس size 1 - ماركة (P&C) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (400) أمبير – مقاس size 2 - ماركة (P&C) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (630) أمبير – مقاس size 3 - ماركة (P&C) .	محلي نسبة الانتاج 94	٢٠٢٢/٠٥/١٠	٢٠٢٥/٠٥/١٠
489	شركة جلوبالترونكس	• عداد أحادي إليكتروني (مسبق الدفع) قوة (10/80) أمبير – جهد 220 فولت – ماركة جلوبالترونكس – طراز (GE100-P)	محلي نسبة الانتاج 64	٢٠٢٢/٠٥/١٥	٢٠٢٥/٠٥/١٥
490	شركة اسكرا امكو لقياس الطاقة	• عداد أحادي إليكتروني (مسبق الدفع) قوة (10/80) أمبير – جهد 220 فولت – class 0.5 – طراز (ME514-5)	محلي نسبة الانتاج 46	٢٠٢٢/٠٥/١٥	٢٠٢٥/٠٥/١٥
491	شركة التوكل للصناعات الكهربائية NTT	1. قاطع تيار مقولب ACB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M4000- HDW3) بتيار مقنن 4000 أمبير وسعه قصر 65 ك.أمبير. 2. قاطع تيار مقولب ACB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M3200- HDW3) بتيار مقنن 3200 أمبير وسعه قصر 65 ك.أمبير. 3. قاطع تيار مقولب ACB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M2000- HDW3) بتيار مقنن 2000 أمبير وسعه قصر 65 ك.أمبير. 4. قاطع تيار مقولب MCCB جهد منخفض ماركة (HIMEL) طراز (M1600- HDM3E) بتيار مقنن 1600 أمبير وسعه قصر 50 ك.أمبير.	أجنبي	٢٠٢٢/٠٥/١٧	٢٠٢٤/٠٥/١٧
492	الشركة الدولية للأعمال الهندسية	• لوحة جهد منخفض (كوفريه) – (400) فولت – سعة (250) أمبير – طراز (Coffree 4460)	محلي نسبة الانتاج 78	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢٥/٠٥/٣٠
493	شركة سمارت للصناعات الكهربائية	• لوحة جهد منخفض حتى سعة 3600 أمبير - طراز (SMART)- من انتاج شركة سمارت للصناعات الكهربائية	محلي نسبة الانتاج 75	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٥/٠٦/٠١



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
494	شركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية (CHINT EGEMAC)	• كشك صاج حتى قدرة 1000 ك.ف.أ - طراز CE9/12 () - جهد 12 ك.ف. يحتوي على لوحة ربط حلقي هوائية طراز CE6/12 () • كشك صاج حتى قدرة 1000 ك.ف.أ - طراز CE9/24 () - جهد 24 ك.ف. يحتوي على لوحة ربط حلقي هوائية طراز CE6/24 ()	محلى نسبة الانتاج 76	٢٠٢٢/٠٦/٠٥	٢٠٢٥/٠٦/٠٥
495	شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية	• محولات زيتية قدرات من 1000 ك.ف.أ حتى 3500 ك.ف.أ جهد 11/0.4 ك.ف. ، جهد 22 / 0.4 ك.ف.	محلى نسبة الانتاج 44	٢٠٢٢/٠٦/٠٥	٢٠٢٥/٠٦/٠٥
496	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إيجيماك)	• كشك صاج لمحول 1000 طراز 8FJ - جهد 24 ك.ف. - يحتوي على لوحة ربط حلقي هوائية طراز AEG - بسكاكين هوائية ماركة ABB طراز NALF24&NAL24 • كشك صاج لمحول 1000 ك.ف. - طراز 8FJ - جهد 12 ك.ف. - يحتوي على لوحة ربط حلقي هوائية طراز AEG - بسكاكين هوائية ماركة ABB طراز NALF12&NAL12	محلى نسبة الانتاج 80	٢٠٢٢/٠٦/٠٥	٢٠٢٥/٠٦/٠٥
497	الشركة المصرية للمحولات الكهربائية	• محولات زيتية قدرات من 100 ك.ف.أ حتى 2000 ك.ف.أ جهد 11/0.4 ك.ف. ، جهد 22 / 0.4 ك.ف.	محلى نسبة الانتاج 54	٢٠٢٢/٠٦/٠٥	٢٠٢٥/٠٦/٠٥
498	شركة الكابلات الكهربائية المصرية	• موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×50 مم2 جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف. عزل xipe بنسبة كربون 2.5 %	محلى نسبة الانتاج 99	٢٠٢٢/٠٦/٠٩	٢٠٢٥/٠٦/٠٩
499	شركة الكابلات الكهربائية المصرية	• موصل هوائي ألومنيوم مقوي بالصلب ACSR قطاع 150/25 مم2 . • موصل هوائي ألومنيوم مقوي بالصلب ACSR قطاع 70/12 مم2 .	محلى نسبة الانتاج 99	٢٠٢٢/٠٦/٠٩	٢٠٢٥/٠٦/٠٩
500	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• موصل هوائي ألومنيوم مقوي بالصلب ACSR قطاع 150/25 مم2 .	محلى نسبة الانتاج 100	٢٠٢٢/٠٦/٠٩	٢٠٢٥/٠٦/٠٩
501	شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي	• موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×35 مم2 جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف. عزل xipe بنسبة كربون 2.5 % • موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×50 مم2 جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف. عزل xipe بنسبة كربون 2.5 % • موصل ألومنيوم هوائي قطاع 1×70 مم2 جهد منخفض 0.6 / 1 ك.ف. عزل xipe بنسبة كربون 2.5 %	محلى نسبة الانتاج 100	٢٠٢٢/٠٦/٠٩	٢٠٢٥/٠٦/٠٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد
تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
502	شركة السويدي للكابلات	• كابل ألومنيوم قطاع 70+120×3 مم مسلح بعزل XLPE وغلاف PVC جهد 0.6/1 ك.ف.	محلى نسبة الانتاج 100	٢٠٢٢/٠٦/٠٩	٢٠٢٥/٠٦/٠٩
503	شركة توب إليكتريك (2M)	• قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (250) أمبير – مقاس (NT01) - ماركة (Top Electric 2M) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (400) أمبير – مقاس (NT02) - ماركة (Top Electric 2M) . • قاعدة مصهر جهد منخفض سعة (630) أمبير – مقاس (NT03) - ماركة (Top Electric 2M) .	محلى نسبة الانتاج 71	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٥/٠٦/٢٠
504	شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات	• لوحة ربط حلقي هوائية جهد 12 ك.ف طراز (PRAL12) إنتاج شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات بسكاكين هوائية ماركة ABB (كابل / محول طراز (NALF12/NAL12) سعة 630 أمبير – اللوحة الحلقية تتحمل تيار قصر قدرة 25 ك.أ / 1 ثانية • لوحة ربط حلقي هوائية جهد 24 ك.ف طراز (PRAL24) إنتاج شركة باور لاين للمقاولات والتوريدات بسكاكين هوائية ماركة ABB (كابل / محول طراز (NALF24/NAL24) سعة 630 أمبير – اللوحة الحلقية تتحمل تيار قصر قدرة 20 ك.أ / 1 ثانية	محلى نسبة الانتاج 95	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٥/٠٦/٢١
505	الشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية (إجيماك)	• كشك فايبر GRP لمحول 1000 طراز 8FJ-GRP -جهد 24 ك.ف -يحتوي على لوحة ربط حلقي SF6 طراز RM6 والكشك يتحمل تيار قصر قدرة 20 ك.أ لمدة 3 ثانية ودرجة حماية ضد INTERNAL ARC FAULT بدرجة IAC-AB-20 KA/1Sec	محلى نسبة الانتاج 80	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٥/٠٦/٢١
506	جنرال كابل BICC CABLES مصر سابقاً	• موصل هوائي معزول قطاع 35×1 مم جهد 0.6 / 1 ك.ف. عزل XLPE بنسبة أسود كربون 2.5%. • موصل هوائي معزول قطاع 50×1 مم جهد 0.6 / 1 ك.ف. عزل XLPE بنسبة أسود كربون 2.5%. • موصل هوائي معزول قطاع 70×1 مم جهد 0.6 / 1 ك.ف. عزل XLPE بنسبة أسود كربون 2.5%.	محلى نسبة الانتاج 96	٢٠٢٢/٠٦/٢٨	٢٠٢٥/٠٦/٢٨
507	شركة طيبة للصناعات المتطورة	• سكينه فصل على الحمل (سكينه كابل) جهد 12 ك.ف. سعة 630 أمبير طراز (TUL12-TUE12) إنتاج شركة طيبة للصناعات المتطورة • سكينه فصل على الحمل (سكينه محول) جهد 12 ك.ف - سعة 630 أمبير طراز (TUF 12) إنتاج شركة طيبة للصناعات المتطورة	محلى نسبة الانتاج 63	٢٠٢٢/٠٦/٢٩	٢٠٢٥/٠٦/٢٩
508	شركة الحرية لتوريد الأدوات الكهربائية	• شداد ألومنيوم (3) مسمار كامل بالقفيز وملحقاته. • شداد ألومنيوم (4) مسمار كامل بالقفيز وملحقاته.	محلى نسبة الانتاج 84	٢٠٢٢/٠٦/٢٩	٢٠٢٥/٠٦/٢٩



03/08/2022

تقرير بالإعتمادات الدائمة

بأقي ثلاثة اشهر او اقل علي انتهاء الاعتماد

تم انتهاء الاعتماد

م	الشركة	المنتج	تصنيع المنتج	تاريخ الإعتماد	تاريخ الإنتهاء
509	شركة ستار لايت	• كشاف إضاءة شوارع ليد طراز (SL371) قدرة 100 وات – (160 : 265) فولت } – $P.F \geq 0.95$ • IK08- IP 65 إنتاج شركة ستار لايت يحتوي علي :- 1. درايفر موديل Starlight.50 W 2. ليد موديل Luxeon30302D (Philips) علي أن يكون جسم الكشاف مصنع من High pressure die cast aluminum – وبغطاء زجاجي	محلي نسبة الانتاج 78	٢٠٢٢/٠٧/١٧	٢٠٢٥/٠٧/١٧
510	سيجا ام للصناعات الكهربائية	• لوحة جهد منخفض حتى سعة 3600 أمبير بقاطع رئيسي 4000 أمبير - طراز (MDB4000 SG)	محلي نسبة الانتاج 50	٢٠٢٢/٠٧/١٧	٢٠٢٥/٠٧/١٧
511	شركة توب إليكتريك (2M)	• محولات زيتية قدرة من 200 ك.ف.أ حتى 2000 ك.ف.أ جهد 11/0.4 ك.ف. ، جهد 22 / 0.4 ك.ف. إنتاج شركة QRE الصينية.	أجنبي	٢٠٢٢/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٢١
512	شركة DEVASH CONTROL SYSTEM (DCS)	• خلية جهد متوسط 24 ك.ف. سعة 1250 أمبير – طراز SIMOPRIME – ومزودة بقاطع فراغي طراز 3AH5 صناعة شركة سيمنز. الخلية من إنتاج شركة ديفاش لنظم التحكم DCS	محلي نسبة الانتاج 47	٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٥/٠٧/٢٥
513	شركة السويدى الكتروميتر	• عداد ثلاثي إلكتروني مسبق الدفع (5/100) أمبير – جهد 220/380 فولت – Class 0.5 – طراز (Sogwave EM310) إنتاج شركة السويدى إليكتروميتر	محلي نسبة الانتاج 52	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٥/٠٧/٢٦
514	شركة السويدى للصناعات الكهربائية إيجي لأكس	• كشاف إضاءة شوارع ليد طراز (DIAMOND) قدرة 100 وات – { $P.F \geq 0.95$ – IK08- IP 65 } (265 : 160) فولت – وأن يكون جسم الكشاف مصنع من High Pressure Die Cast Aluminum – بغطاء زجاجي – إنتاج شركة السويدى للصناعات الكهربائية (إيجي لأكس)	محلي نسبة الانتاج 61	٢٠٢٢/٠٧/٢٧	٢٠٢٥/٠٧/٢٧
515	الشركة المصرية لتوفير الطاقة (EPSCO)	• كشاف إضاءة شوارع ليد طراز (DIAMOND) قدرة 100 وات – (160 : 265) فولت { $P.F \geq 0.95$ – IK08- IP 65 } إنتاج الشركة المصرية لتوفير الطاقة (EPSCO) يحتوي علي :- 1. درايفر موديل XC-SL050W1A3-1GPO- CB/100-265 V 2. ليد موديل ((LY-WE030201S2235	محلي نسبة الانتاج 59	٢٠٢٢/٠٨/٠٣	٢٠٢٥/٠٨/٠٣
516	الشركة الوطنية للهندسة والتجارة	فيوز سويتش ثلاثي الأوجه - جهد منخفض – 630 أمبير – فولت طراز (E3NH-La-Lei3) إنتاج شركة EFEN الألمانية .	أجنبي	٢٠٢٢/٠٨/٠٣	٢٠٢٤/٠٨/٠٣